

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	03.06.2016
CVR-nummer	25280334
P-nummer	1002996864
Virksomhed	Abildskou A/S
Adresse	Blomstervej 58
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefon	70210888
Mobil	22602103
e-mail	mail@abildskou.dk
Branchekode	H51: Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Biaktiviteter	
Opstartsdato	1985 på Graham Bells Vej, flyttet til Blomstervej 1. februar 2016 i Centrum Turists tidligere bygninger.
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Peter Møllenberg Henry Sørensen Jess Abildskou
Aarhus Kommune	Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet blev udført som et kampagnetilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 518 af 27. maj 2016.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

BAGGRUND FOR TILSYNET

Aarhus Kommune gennemfører som miljømyndighed to årlige tilsynskampanjer hos virksomheder og husdyrbrug. I 2016 vedrører den ene kampagne virksomheders opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald. Det overordnede miljømæssige mål med kampagnen er at beskytte jord, overfladevand og grundvand mod forurening.

Årets kampagnetilsyn udføres uanmeldt for at vurdere opbevaringen som et "øjebliksbillede" af virksomhedens aktuelle driftsforhold ved normal daglig drift. Tilsynet tager kun kort tid og forudsætter ikke fremskaffelse af yderligere miljøoplysninger.

Da virksomheden herudover var nyetableret, og blev der efter aftale der virksomheden foretaget et opstartstilsyn.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Regulering af forsvarlig opbevaring af olie, kemikalier eller farligt affald sker efter Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier (se her: [Forskrift](#)).

BELIGGENHED


I forhold til kommuneplanen så ligger virksomheden i område 25.03.08.ER. Området er udlagt til erhvervsområde med virksomhedstyper inden for klasse 1-5 og omfattet af lokalplan 351. Afstand til bolig/boligområde er ca. 200 m.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

20 busser
1 minibus
3-4 biler

Virksomhedens areal

Værkstedsarealet er på ca. XXX m².
Lagerarealer udgør ca. XXX m².
Vaskehallens areal er på ca. XXX m².



Antal ansatte

Der er i alt ansat medarbejdere med reparationer på virksomheden og medarbejdere på kontoret. Der er i alt chauffører på stedet.

Driftstid

Mandag - fredag kl. 7⁰⁰ - 16⁰⁰, (Arbejdstiden varierer)

Lørdag-søndag ingen aktivitet

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 200 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er til- og frakørsel. Virksomhedens kompressorer er placeret indendørs.

LUFT

Der er etableret punktudsugning i tilslutning til virksomheden.

Der forekommer emissioner fra svejsning fra 1 svejsested, som er koblet på et udsugningsanlæg med udledning til det fri ca. 1 m over tag. Endvidere er der etableret tilslutning fra udstødning og smøregrav.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	ÅBY
Renseanlægget afleder til følgende recipient	Voldbæk
Fælleskloakeret eller separatkloakeret	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Center for Miljø og Energi afventer ansøgning om tilladelse til afledning af vand fra vaskehal.

Virksomheden har 2 helstøbte olieudskillere og sandfang, og er tilmeldt den kommunale tømningsordning. I henhold til tømningslisten blev olieudskillerne på adressen kontrolleret visuelt af HCS den 11. december 2015 – udskillerne blev på daværende tidspunkt ikke tømt. Virksomheden har efterfølgende i marts 2016 fået renoveret kloakkerne og fået tilladelse til udledning af tagvand og overfladevand fra parkeringsarealer.

Ved tilsynet var man i gang med opførelsen af en ny vaskehal. Vaskepladsen er etableret indendørs på beton med sandfang og olieudskillere. Det blev aftalt at virksomheden fremsender ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeanlægget.

RÅVARER

Mængde pr. år	2016
Dieselolie, brændstof	Oplyses ved næste tilsyn
Motorolie	Oplyses ved næste tilsyn
Hydraulikolie	Oplyses ved næste tilsyn
Gearolie	Oplyses ved næste tilsyn
Add Blue	Oplyses ved næste tilsyn

Råvarer opbevares indendørs efter forskriften på tæt gulv i værkstedet. Adblue opbevares efter forskriften udendørs. Dieseleolie opbevares i 20.000 l underjordisk tank.

Der er etableret et kemiskab med tæt bund til diverse kemiske produkter.

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Affald	Opbevaring	Transportør/indsamler	Modtager
Batterier	Indendørs i beholder	Stena Miljø	Stena Miljø
Oliefiltre	Indendørs i beholder	Stena Miljø	Stena Miljø
Akkumulatorer	Indendørs i godkendt beholder	Stena Miljø	Stena Miljø
Spildolie	Indendørs i tank	Stena Miljø	Stena Miljø
Metalskrot	?	Afleverer selv?	HJ Hansen?
Spraydåser	Indendørs i beholder	Stena Miljø	Stena Miljø
Erhvervsaffald inkl. pap/papir, dagrenovation.	Indendørs i plastikcontainer	Johannes Sørensen og sønner	Johannes Sørensen og sønner

Affald opbevares i henhold til Aarhus Kommunes forskrift. Der var ingen tegn på spild. Gulvene var nye, og der var ingen tegn på brud i belægningen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie og andet flydende farligt affald bliver opbevaret i henhold til gældende regler. Da virksomheden er nystartet på adressen bar alt præg af at være nyetableret og i øvrigt i orden.
Opbevaring af flydende råvarer	Olie, bremsevæske, gearolie og bagtøjsolie blev forsvarligt opbevaret efter gældende regler.
Jordforurening	Samlingen mellem pistolen og slangen ved tanken på den betonbefæstede tankningsplads "svedte" en anelse, og Jess Abildskou meddelte forholdet vil blive udbedret med det samme. Billede af udskiftet slange/pistol bedes fremsendt til CME senest den 7. juli 2016. Gulvene i værkstedet var nyanlagte og der var ingen tegn på sprækker. Der var ikke tegn på jordforurening fra den nyetablerede virksomhed.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Tankoplysninger	Bemærkninger
1	Dieselolie	20.000	2003	Nedgravet	?	Kopi af tankattest og kontrolrapport fremsendes til CME senest den 8. juli 2016.
X	Spildolie og motorolie	1.200	2003	Overjordisk i værksted	139420 G.nr. 01-54413	Kopi af tankattest fremsendes CME, samt indberetning til BBR. Dette bedes venligst gjort senest den 8. juli 2016
X	Bagtøjsolie og gearolie (Opdelt i to kamre)	900	2006	Overjordisk i værksted	160390 G.nr. 01-5413	Kopi af tankattest fremsendes CME, samt indberetning til BBR. Dette bedes venligst gjort senest den 8. juli 2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Den store Olietank er lige blevet inspiceret af AA Service i forbindelse med flytningen. Peter Møllenberg lovede at sende en kopi af tank-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	attesten og inspektionsrapporten. Dette bedes venligst gjort senest den 8. juli 2016.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>Virksomheden er i gang med at etablere sig på den nye adresse. Man har i den forbindelse fået udbedret kloaksystemet, og er i gang med opførelsen af en ny vaskehal. Gulvbelæggningerne var nye. Alt var fremstod pænt og velorganiseret.</p> <p>Flg. oplysninger bedes venligst meddelt/mailet tilsynet senest den 8. juli 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopi af tankattester for de tre tank, samt en kopi af seneste tankinspektionen af den underjordiske tank. • Indberetning af de to indendørs tanke til BBR • Billeddokumentation for udskiftning/tætning af slange/pistol ved brændstofstander. <p>Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner.</p>

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Tilsynet er udført af:

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Gruppenleder, geolog



tlf: 8940 4526

e-mail: bikl@aarhus.dk