



CTR I/S
Stæhr Johansens vej 38
2000 Frederiksberg

Dato: 09-07-2021

Sagsnr: 09.02.08-K08-1-18

Tilsynsnotat – CTR I/S Stæhr Johansens vej 38

Miljøenheden afholdt d. 6. juli 2021 tilsyn på matr.nr. 26ep og 26c.

Basistilsyn	§33 i Miljøbeskyttelsesloven. Der er gennemført tilsyn med virksomhedens samlede drift.
Virksomhedstype	Virksomheden er omfattet af listepunkt bilag 1, punkt 1. Energianlæg: "1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover" jf. godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1394 af 21/06/2021. Virksomheden er endvidere omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, BEK nr. 2120 af 13/12/2020.
Deltager	Peer Jespersen, CTR Christoffer Thieme Søgaard, CTR Helene Reck Repsdorph, Frederiksberg Kommune
Håndhævelsesskridt	Der er ikke foretaget håndhævelsesskridt som følge af tilsynet.

Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig forurening jordforurening under tilsynet. <u>Olieudskiller:</u> Der er to olieudskillere, tilknyttet olietankene. Under tilsynet blev der fremvist den ene af olieudskiller,
----------------	---

	hvor metalrammen planlægges udskiftet i løbet af efteråret.
Tankanlæg	1.200 m3 til opbevaring af gasolie, fordelt på 2 tanke af 600 m3. sidste eftersyn var i 2020. Tankanlæg blev tilset i 2020. Der mangler forsat at få udbedret K1'er, som angivet i
Kedler	Der blev oplyst at kedlerne bliver efterset hvert år af Frederiksberg Forsyning.
Affald	Opbevares i lukkede container med opsamlingsbeholdere. Når beholderne er fulde, bliver indholdet kørt til SMOKA.
Klager	Der er ikke modtaget klager
Egenkontrol	Der blev ikke fremvist egenkontrol under tilsynet. Dette er blevet eftersendt.
Dokumentation som bedes eftersendes	- Udførte emissionsmålinger for 2020 - Driftsstatistik for olieforbrug 2020 og 2019 - Affaldsmængder for farligt affald

Aktindsigt:

Jeg skal gøre opmærksom på jeres ret til aktindsigt i de miljøoplysninger Frederiksberg Kommune har registreret om jeres virksomhed, jf. Miljøoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017).

Brugerbetaling:

Dette tilsyn er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det betyder at virksomheden jf. bekendtgørelse nr. 1519 af 29 juni 2021, skal betale for det udførte tilsyn. Timetaksten er fastsat af Miljøstyrelsen og ligger for 2021 på 427,00 kr. pr. time.

Venlig hilsen

Helene Reck Repsdorph (here02)

Miljøkonsulent, Can.techn.soc

Vej Park og Miljø

www.frederiksberg.dk/kontakt