

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
(Fremsendt på e-mail: fes.mina11@mil.dk)

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

5. juli 2017

Vilkårsændringer i miljøgodkendelse



Sagsnummer: GEO-2017-01952
Dokumentnummer: 1863549

Sagsbehandler:
Jette Brønnum

Direkte telefonnummer:
+45 9845 6359

Mail: JEBN@frederikshavn.dk

<u>Virksomhedens navn:</u>	Tankområde Frederikshavn
<u>Virksomhedens listebetegnelse:</u>	C201, oplag af mineralolieprodukter (2.500 - 25.000 t)
<u>Virksomhedens beliggenhed:</u>	Flade Kirkevej 14, 9900 Frederikshavn
<u>Matr.nr.:</u>	53a Den vestlige del, Flade
<u>Virksomhedens CVR nr.:</u>	16287180
<u>Virksomhedens P nr.:</u>	1010472500
<u>Driftsansvarlig:</u>	LSE-Frederikshavn, Kim Hansen
<u>Tilsynsmyndighed:</u>	Frederikshavn Kommune

Indholdsfortegnelse

Side 2/9

1.	Kommunens afgørelse og vilkår	3
2.	Baggrunden for vilkårsændringer	4
2.1	Beskrivelse af de ønskede ændringer samt kommunens vurdering	4
3.	Forholdet til loven	6
3.1	Lovgrundlag	6
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	7
3.3	Offentlighed og partshøring.....	7
3.4	Retsbeskyttelse.....	7
3.5	Aktindsigt.....	8
3.6	Offentliggørelse og klagevejledning	8

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed ændring af vilkår 28, 29, 30, 34 og 35 i miljøgodkendelse dateret 21. december 2011 til Tankområde Frederikshavn på Flade Kirkevej 14, 9900 Frederikshavn på matrikel nr. 53a Den vestlige del, Flade.

Nærværende afgørelse er gældende fra dags dato.

Vilkår

Vilkår 28, 29, 30, 34 og 35 i miljøgodkendelse dateret 21. december 2011 har nu følgende ordlyd:

Vilkår 28

Ved midlertidigt ophør af brugen af anlægget eller dele heraf, kan vedligeholdelse, kontrol og overvågning af tankområdet sættes i bero, såfremt anlægget tømmes for brændstof. Tømmes anlægget for brændstof skal hovedtankene og rørsystemerne beskyttes ved affugtning.

Ved fornyet brug af anlægget kan dette først ske efter anlægget er inspiceret og eventuelle fejl og mangler udbedret.

Vilkår 29 udgår.

Vilkår 30

Hulrummet mellem stålkappe og betonkappe i hovedtankene skal overvåges for eventuelt oliespild. Det samme skal manifolden. Overvågningen skal ske kontinuerligt via SRO-anlæg, og kontrol af alarmlog skal indgå i den daglige driftsprocedure.

Vilkår 34

Enkeltvæggede overjordiske hjælpetanke – som er en del af produktionsanlægget, se tabel 5 - skal renses og inspiceres mindst hvert 4. år. Arbejdet skal udføres af personale, der har de nødvendige kvalifikationer og certifikater og resultatet skal beskrives i en rapport, der skal opbevares på tankområdet.

Vilkår 35

Jorddækkede olierør, herunder lavtryksafsnit, skal - mindst hver 4. år - tæthedsprøves og hvis muligt inspiceres af personale, der har de fornødne kvalifikationer og certifikater.

Første tæthedsprøvning skal være gennemført inden 1. februar 2013.

Overjordiske rør skal inspiceres visuelt mindst én gang hver måned.

Resultatet af tæthedsprøvning og inspicering skal føres i journal og kunne fremvises ved tilsynet.

2. Baggrunden for vilkårsændringer

Side 4/9

Frederikshavn Kommune har den 23. marts 2017 modtaget en ansøgning fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 21. december 2011. Ansøgningen var ikke indgivet gennem det obligatoriske ansøgningssystem Bygogmiljoe.dk, hvorfor ansøger blev bedt om at ansøge gennem dette system.

Den 2. maj 2017 har Frederikshavn Kommune modtaget en korrekt indgivet ansøgning.

2.1 Beskrivelse af de ønskede ændringer samt kommunens vurdering

Tankområde Frederikshavn er etableret i 1959-62 og har siden etableringen været i drift. Der foregår både import og eksport af brændstof mellem tankområdet og Flådestation Frederikshavn. Import og eksport fra Tankområde Frederikshavn foregår via nedgravede rørsystemer.

Siden miljøgodkendelsen blev meddelt 21. december 2011 har der gennem miljøtilsynene vist sig et behov for at få ændret en række vilkår, hvilket er baggrunden for, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har søgt herom.

Vilkår 28

Vilkår 28 ønskes ændret fra:

Står dele af anlægget i driftssituationen i længere tid uden olie skal anlægget beskyttes på anden måde. Hovedtanke beskyttes ved affugtning og rørsystemer nitrogenfyldes. Vedligeholdelse og kontrol af anlægget skal fortsætte i samme omfang, som når anlægget er i brug jf. vilkår 32-35 omhandlende inspektion og tæthedsprøvning af tanke og rør.

Vilkår 28 ønskes ændret til:

Ved midlertidigt ophør af brugen af anlægget eller dele heraf, kan vedligeholdelse, kontrol og overvågning af tankområdet sættes i bero, såfremt anlægget tømmes for brændstof. Tømmes anlægget for brændstof skal hovedtankene og rørsystemerne beskyttes ved affugtning. Ved fornyet brug af anlægget kan dette først ske efter anlægget er inspiceret og eventuelle fejl og mangler udbedret.

Vilkåret ønsket ændret, da det ikke er muligt at tæthedsprøve tanke og rør uden brændstof. Samtidig giver affugtning af rørstrækninger bedre beskyttelse end nitrogenfyldning.

Frederikshavn Kommune tager denne oplysning til efterretning. Der vurderes, at være den tilstrækkelige sikkerhed for anlæggets tæthed efter en inspektion, hvor eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Vilkår 29

Vilkår 29 har følgende ordlyd:

Manifolden skal overvåges for evt. oliespild. Overvågningen skal indgå i den daglige driftsprocedure og det skal noteres i en journal, at overvågningen udføres.

Side 5/9

Vilkår 29 ønsket medtaget i vilkår 30, således vilkår 29 udgår.

Vilkår 30

Vilkår 30 ønskes ændret fra:

Hulrummet mellem stålkappe og betonkappe i hovedtankene skal overvåges. Overvågningen skal ske kontinuerligt via SRO-anlæg, og kontrol af alarmlog skal indgå i den daglige driftsprocedure.

Vilkår 30 ønskes ændret til:

Hulrummet mellem stålkappe og betonkappe i hovedtankene skal overvåges for eventuelle oliespild. Det samme skal manifolden. Overvågningen skal ske kontinuerligt via SRO-anlæg, og kontrol af alarmlog skal indgå i den daglige driftsprocedure.

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger hertil. Det er fuldt tilfredsstillende, at overvågningen sker kontinuerligt via SRO-anlægget.

Vilkår 34

Vilkår 34 ønskes ændret fra:

Enkeltvæggede hjælpetanke – som er en del af produktionsanlægget, se tabel 5 - skal renses og inspiceres mindst hvert 4. år og tæthedsprøves mindst hvert 8. år. Arbejdet skal udføres af personale, der har de nødvendige kvalifikationer og certifikater og resultatet skal beskrives i en rapport, der skal opbevares på tankområdet.

Vilkår 34 ønskes ændret til:

Enkeltvæggede overjordiske hjælpetanke – som er en del af produktionsanlægget, se tabel 5 - skal renses og inspiceres mindst hvert 4. år. Arbejdet skal udføres af personale, der har de nødvendige kvalifikationer og certifikater og resultatet skal beskrives i en rapport, der skal opbevares på tankområdet.

Vilkåret ønskes ændret, da det ikke er muligt at trykprøve enkeltvæggede tanke. Tankene står endvidere i manifolden og dermed med opsamling. Det ønskes præciseret, at der er tale om "ikke jorddækkede" tanke, dvs. overjordiske tanke.

Frederikshavn Kommune accepterer ændringen, da der er den tilstrækkelige sikkerhed for kontrol af tankenes tæthed. Manifolden overvåges kontinuerligt via SRO-anlægget.

Vilkår 35

Vilkår 35 ønskes ændret fra:

Olierør, herunder lavtryksafsnit, skal - mindst hver 4. år - tæthedsprøves og hvis muligt inspiceres af personale, der har de fornødne kvalifikationer og certifikater.

Første tæthedsprøvning skal være gennemført inden 1. februar 2013.

Side 6/9

Resultatet af tæthedsprøvning og inspicering skal føres i journal og kunne fremvises ved tilsynet.

Vilkår 35 ønskes ændret til:

Jorddækkede olierør, herunder lavtryksafsnit, skal - mindst hver 4. år - tæthedsprøves og hvis muligt inspiceres af personale, der har de fornødne kvalifikationer og certifikater.

Første tæthedsprøvning skal være gennemført inden 1. februar 2013.

Resultatet af tæthedsprøvning og inspicering skal føres i journal og kunne fremvises ved tilsynet.

Vilkåret ønskes ændret til kun at gælde jorddækkede rør. Overjordiske rør inspiceres visuelt.

I Olietankbekendtgørelsen¹ er der i bilag 10 (retningslinjer for egenkontrol) anført, at:

I anlæg med overjordiske, enkeltvæggede tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned.

Frederikshavn Kommune finder med baggrund heri, at det er forsvarligt blot at inspicere overjordiske rør visuelt. For at sikre den visuelle inspektion af de overjordiske rør i lighed med kravene i olietankbekendtgørelsen, stilles krav om inspektion én gang hver måned. Vilkår 35 suppleres hermed således, at vilkåret får følgende ordlyd:

Jorddækkede olierør, herunder lavtryksafsnit, skal - mindst hver 4. år - tæthedsprøves og hvis muligt inspiceres af personale, der har de fornødne kvalifikationer og certifikater.

Første tæthedsprøvning skal være gennemført inden 1. februar 2013.

Overjordiske rør skal inspiceres visuelt mindst én gang hver måned.

Resultatet af tæthedsprøvning og inspicering skal føres i journal og kunne fremvises ved tilsynet.

3. Forholdet til loven

3.1 Lovgrundlag

¹ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10 december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer og i bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under listepunktet:

C201: Oplag af mineralolieprodukter på mellem 2.500 og 25.000 t.

Frederikshavn Kommune har vurderet, at vilkårsændringerne ikke er af et omfang, der nødvendiggør en vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter².

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Frederikshavn Kommune har den 21. december 2011 meddelt miljøgodkendelse til Tankområde Frederikshavn på Flade Kirkevej 14, 9900 Frederikshavn.

Nærværende er tillæg til denne miljøgodkendelse.

3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger. Ansøger har den 19. juni 2017 fremsendt ønske om at vilkår 28 justeres således, at rørsystemerne - ligesom tankene - beskyttes ved affugtning. Affugtning af rørstrækninger giver bedre beskyttelse end nitrogenfyldning. Samtidig ønskes vilkår 34 ændret således, at det tydeliggøres, at de enkeltvæggede hjælpetanke er overjordiske.

Frederikshavn kommune har taget disse ændringsforslag til efterretning og rettet de pågældende vilkår.

3.4 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens (Natur- og Miljøklagenævnets) endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

² Lov nr. 425 af 18 maj 2016.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

3.5 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.6 Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den **5. juli 2017**.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.



Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Side 9/9

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den **2. august 2017**.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Med venlig hilsen



Jette Brønnum

Kopi tilsendt:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland (senord@sst.dk)
Arbejdstilsynet (at@at.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk)
Friluftsrådet, hovedkontoret; fr@friluftsradet.dk