

SK Varme A/S  
Gasværksvej 5  
4220 Korsør



Center for Teknik og Miljø  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

## Miljøtilsyn 2016

Center for Teknik og Miljø foretog d. 17. august 2016 et miljøtilsyn på SK Varme A/S på Gasværksvej 5 i Korsør.  
De oplyste og konstaterede forhold er beskrevet i denne tilsynsrapport.

26. august 2016  
Sagsnr.: 330-2011-121162

### Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontaktperson:  
Monique Roslind Pedersen  
Direkte tlf. 58 57 31 66

### Orientering om brugerbetaling

Tilsynet d. 17. august 2016 er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling<sup>1</sup>.  
Information om brugerbetaling og takster kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:  
<http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/brugerbetaling/>

Fax.

### Offentliggørelse på vores hjemmeside

Ifølge bekendtgørelsen om miljøtilsyn<sup>2</sup> skal der efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som skal offentliggøres på Slagelse kommunes hjemmeside.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 515 af 27/05/2016 om brugerbetaling.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn.

## Tilsynsrapport.

Varmecentralen på Gasværksvej er en "nødcentral", som kun bliver brugt, hvis andre varmecentraler er ude af drift.

Centralen udleder ikke spildevand.

På tilsynet fik jeg udleveret en mappe med en rapport over varmecentralens luftemissioner og præstationskontrol udført af Force Technology i februar 2016. Af denne fremgår det, at kedel 1 ikke overholder anførte grænseværdier for NO<sub>x</sub>. På varmecentralen er man opmærksom på dette problem, og der blev derfor forespurgt om muligheden for at lempe på vilkåret vedr. NO<sub>x</sub> fra denne kedel, da den er af ældre dato.

En sådan lempelse skal ansøges som en vilkårsændring i miljøgodkendelsen. Ansøgning om vilkårsændringer skal ske på [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk).

Side2/2

### Følgende oplysninger vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Virksomhedens navn	SK Varme A/S
Virksomhedens adresse	Gasværksvej 5, 4220 Korsør
Virksomhedens CVR Nummer	25592611
Dato for tilsyn	17. august 2016
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden	Varmecentral
Hvad er der ført tilsyn med	Virksomhedens miljøgodkendelse
Er der konstateret jordforurening	Nej
Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ok

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte mig pr. e-mail [moped@slagelse.dk](mailto:moped@slagelse.dk) eller tlf. 58 57 31 66.

Venlig hilsen  
Monique Roslind Pedersen  
Miljømedarbejder