

Thyregod Bygningsindustri A/S
Nordre Ringvej 7-15
Thyregod
7323 Give

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Vejle Kommune har, den 23. november 2018, modtaget ansøgning fra Velux A/S om miljøgodkendelse til udskiftning af nogle af de eksisterende oliefyrede kedler til gaskedler hos Thyregod Bygningsindustri A/S, Nordre Ringvej 7-15, 7323 Give.

Afgørelse

Vejle Kommune vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Oplysninger i sagen

Thyregod Bygningsindustri A/S fik den 11.06.2004 en miljøgodkendelse til fremstilling af vinduer. Miljøgodkendelsen omfatter også virksomhedens gas- og oliefyrede kedler – 12 stk. i alt, som anvendes i produktionen samt til bygningsopvarmning (se bilag 1).

Der søges om miljøgodkendelse til følgende ændring:

- 2 eksisterende oliefyrede kedler på hver 375 kW nedlægges.
- 1 eksisterende oliefyret kedel på 944 kW nedlægges.
- 1 gaskedel på 197 kW udbygges med en kedel så der samlet er 270 kW. Kedlerne skal anvendes til bygningsopvarmning.
- 1 ny gaskedel etableres på 620 kW. Kedlen skal anvendes både i processen samt til bygningsopvarmning.
- 1 oliefyret kedel på 150 kW konverteres til 1 gaskedel. Kedlen anvendes til bygningsopvarmning.

Med projektet vil der være ca. 1.000 kW mindre end der er i dag.

Spildevand bestående af kondensat vil blive neutraliseret og afledt til rensningsanlæg. Afledning af spildevand er omfattet af miljøgodkendelsen af 11.06.2004.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03.09.2018 om miljøbeskyttelse

Vejle Kommunes vurdering

Da virksomhedens samlede indfyrede effekt vil udgøre ca. 1.000 kW mindre end i dag, vurderes det, at virksomhedens luftemissioner også vil blive mindre.

Afledning af spildevand vurderes ikke at medføre en øget belastning af renseanlægget. Afledning af spildevand er omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse.

De nye kedler opstilles i særskilte kedelcentraler. Det vurderes derfor, at det ikke vil give anledning til en øget støj- og vibrationsbelastning fra virksomheden.

Da det ansøgte ikke medfører en øget miljøbelastning men derimod en mindre miljøbelastning, vurderes det, at det ansøgte ikke kræver en miljøgodkendelse, men at det kan udføres inden for den eksisterende miljøgodkendelses rammer.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Godkendelsesbekendtgørelsens² §56 stk. 1.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 20.12.2018.

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens §101, stk. 1, skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

I er velkomne til at kontakte mig, hvis der skulle opstå spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Gitte Wisby

Kopi til:

- Velux A/S, Att.: Niels Erik Jensen, niels.erik.jensen@velux.com
- Thyregod Bygningsindustri A/S, Att.: Thomas Birkelund Lindhardtzen, thomas.lindhardtzen@velux.com
- Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvejle-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening: natur@dof.dk, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet: kreds@friluftsraadet.dk, trekantomraadet@friluftsraadet.dk

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12.12.2017 om godkendelse af listevirksomhed

Bilag 1

Thyregod Bygningsindustri

jf. ansøgning om udskiftning af oliefyrede kedler til naturgasfyrede

Anlægsnr.	Bygn.	Effekt	Brændsel	Skorstenshøjde	Type	Bemærkninger	Effekt fremover (kW)		
							Bygning	Proces	Proces + Bygning
1	7A	760	Olie	7 m	Bygn + Proces			760	
2	7B	375	Olie	8 m	Bygn.		375		
3	9A	375	Olie	6 m	Bygn.	Nedlægges og forsynes fra 11A			
4	9A	670	Olie	6,5 m	Proces		670		
5	9A	930	Olie	8 m	Proces		930		
6	9B	375	Olie	7 m	Bygn + Proces	Nedlægges og forsynes fra 11B			
7	9C	525	Gas	8 m	Proces		525		
8	9C	1460	Gas	10 m	Bygn + Proces			1460	
9	11A	197	Gas	8 m	Bygn.	Udbygges til i alt 270 kW (dvs +73 kW)	270		
10	11B	150	Olie	10 m	Bygn.	Konverteres til gas	150		
11	11B	944	Olie	Nedlagt	Proces	Nedlægges, ny gaskedel 620 kW		620	
12	11C	185	Gas	7 m	Bygn.				
6946							795	2125	2840
							Total	5760	kW
							Proces	4965	kW
							Bygning	722	kW
							Nedlægger	1694	
							Etablerer	693	

Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver **Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C**. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefonnummer: 72273002

E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion via <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Formålet med behandling af dine data

Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Retten til at trække samtykke tilbage

I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk