NORD

NR. 28

NR. 121

ADGANGSVEJ FRA GASVÆRKSVEJ

SKYDEPORT

ADGANGSVEJ

VEJ A

VEJ B

VEJ C

(NYT HEGN)

NYT HEGN

(EKST. BETONHEGN)

EKST. BETONHEGN

GRØNT OMRÅDE

EKST. TRÆHEGN

EKST. PORT

OLIERESERVOIR

SKORSTENE

GASTANKE

Gasledning

Fjernvarme

Østre Allé

Nyhavnsgade

Transformer 2

Transformer 1

PUNTE

FORPLADS

P-PLADS

RAMPE

RESERVECENTRAL

M/R STATION AALBORG MIDT

LÆGE

Kabelskab

OBOJ BRANDHANE

Ny ledning ø 200 BT

Eksist. brønd BK: 0,02

Forsinkelsesbassin for regnvand ø 1200 mm

ø 800 mandeluk

ø 100 mm galv. overløbsledning 28,00

Oleudskiller ø 1,5 m DK: 2,50

Der etableres fordybning i HDPE-membran for drænledning. Ledning lægges i grus-kasse med fiberdug omkring

Tilslutningspunkt for kondensat

Tilsluttes brønd i kælder Afløbsrende

Skelbrønd med støbejernsdæksel 1 m DI DK: 3,95 BK: -0,58

Tilslutningspunkt for kondensat

Afløbsrende

Omlagt gasledning

Afløb fra trappeskakt tilsluttes dræninstalling

Afløbsrende

Afløbsriste

Pumpebrønd 1,25 m BT Vandlåt brøndbund med sandfang DK: 4,10 BK: -0,52 Daksel som BD nr. 221510.012

63 PEM DN100 DN600 DN600

10 KV kabel

Tilsluttes offentlig hovedvandledning

DENNE TEGNING GÆLDER KUN FOR LEDNINGER I TERRÆN.

NOTE:

5.204-04

Omfangsdræn er ø 80 mm PVC drænrør.
Alle ubenævnte ledninger er ø 110 PVC med 10 o/oo fald.
Alle DK er vejledende og skal inden aflevering tilrettes til omkringliggende terræn.

SIGNATURER:

DK:	Dækselkote
BK:	Bundkote
R1	Rense- og inspektionsbrønd
R2	Brønd med sandfang og vandlås
R3	Overfladeafvanding med sandfang og vandlås
R4	Broafløb
R5	Overfladeafvanding i tankgård
R6	Ventilbrønd, ø1,25 m bt med rundt pumpebr.-dæksel
DU	Drænopføring ved udluftning
	Afløbsrende
	Afløbsriste
	Afløbsledning
	Regnvandsledning
	Drænledning
	Tør regnvandsledning
	Varme frem
	Varme retur
	Brugsvand koldt
HS	Hovedstophane
	Elkabel
	Gasledning
B	Terranbelysning

ARBEJDSGRUNDLAG

PGJ/INP	AAV	PM	14 FEB 01	DRÆNLEDNING I OLIERESORVOIR PÅFØRT	03
PGJ/JJP	AAV	AAV	19 JAN 01	OPRETTET TIL ARBEJDSGRUNDLAG	02
PGJ/INP	AAV		02.04.01	AFL. OG LYS PÅ EKSSIT. LAGEROMR. ER FJERNET	04
Udarb.	Kontr.	Godk.	Dato	Bemærkninger	Rev.

Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen
Reservecentral Gasværksvej. Etape 1

COWI Rådgivende Ingeniører AS
Thulebakken 34
9000 Aalborg
Telefon 99 36 77 00
Telefax 99 36 77 01

KLOAK, VAND, VARME OG EL

LEDNINGER I TERRÆN

Udarb.	Kontr.	Godk.	Dato	Mål	Dokument nr.	Rev.
CEJ/JBP/INP	AAV	PM	03 NOV 2000	1:200	51949-5.204	04