



Nørre-Snede Varmeværk
Horsensvej 19, 8766 Nørre-Snede

9. november 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
10-06-2025

Udført på Nørre-Snede Varmeværk
Horsensvej 19, 8766 Nørre-Snede
CVR-nr.: 28193610
P-nr.: 1001626454

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var Erik Lund fra Varmeværket og Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.2 Etableringsår	Kraftvarmedelen er opført i 1994. Efterfølgende er der etableret 1 varmepumpeanlæg og 1 akkumuleringskøleakumulator på Mågevej 12.
1.3 Antal ansatte	Der er 3 ansatte på varmeværket.
1.4 Daglig driftstid	Virksomheden kører i døgndrift hele året. Der er bemanning på virksomheden i tidsrummet mandag - torsdag kl. 7.00 - 16.00 og fredag kl. 7.00 - 13.00.
1.5 Processer	Virksomheden er et naturgas fyret kraft-/varmeværk med dertil hørende processer. Der er i 2012 etableret NOx-reduktion i afkastet. På Mågevej 12 er der etableret et varmepumpeanlæg med 4 gange 18 blæsere samt 4 energioptagere. Ligeledes er der lavet en akkumuleringskøleakumulator.
1.6 Maskiner og anlæg	Der er gasmotor og ellers relevante maskiner for et kraft-/varmeværk. Med de 2 el-kedler er den samlede effekt 4,5 MW.
1.7 Transport	Ikke relevant.
1.8 Udendørs aktiviteter	De udendørs aktiviteter er etablering af ledningsnet, herunder udskiftning og vedligehold.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i Kommuneplansområde 18.B1.2. Området er udlagt til erhverv.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Nærmeste bolig er beliggende under 25 m fra skel fra virksomheden.



2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er godkendelsespligtig, da den er optaget som listepunkt G201 - Kraft-varmeanlæg, effekt 5 - 50 MW.
2.4 Vilkår i godkendelse	Vilkår i miljøgodkendelsen vurderes overholdt. Ligeledes vurderes vilkår i tillægget for NOx-anlægget dateret den 11. juli 2012 overholdt.
2.5 Renere teknologi	Ved indkøb af maskiner, olier og diverse hjælpestoffer vurderes miljø sammen med de produktionstekniske faktorer og energiforbrug. Der er installeret LED-belysning i bygningen.
2.6 Risiko forhold	Ikke relevant.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	Der skal indsendes emissionsmålinger årligt i henhold til den gældende miljøgodkendelse. Det er dog aftalt, at frekvensen for emissionsmålinger fastsættes til hvert 3. år ligesom på Ejstrupholm Fjernvarmeværk. Målingerne foretages i 2018 efter stort eftersyn på motoren.
2.8 Miljøledelse	Nej.
2.9 Produktion (størrelse)	Der er ca. 700 målere/forbrugere. Dette svarer til at der indfyres 800 m3 gas pr. time svarende til ca. 1,5 mill. m3 gas årligt sammen med energien fra elkedlerne og varmepumperne, dækker det forsyningsområdets behov.
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Der anvendes 2-300 l iltbinder/lud. Der er opsamling under beholderen. Desuden få kemikalier i værksted uden afløb.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Hjælpestofferne opbevares indendørs.



3.3 Olietanke	Der er en 5.000 liters olietank indendørs i bassin til frisk olie samt en 5.000 liters tank til spildolie.
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Ikke relevant.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Diverse kemikalier opbevares på værkstedet.
3.7 Opbevaring af olie	Frisk olie opbevares i 5.000 liters tank i bassin Ligeledes opbevares spildolie i 5.000 liters tank.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der er lavet emissionsmålinger den 1. september 2016, som Ikast-Brande Kommune har modtaget afrapporteringen af. Der er ikke kommentarer til hverken den ordinære måling eller NOx-reduktion.
4.2 Punktudsug	Ikke relevant.
4.3 Ventilationsafkast	Ikke relevant.
4.4 Svejsning	Ikke relevant.
4.5 Maleanlæg	Ikke relevant.
4.6 Energianlæg	Ikke relevant.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Der er lavet emissionsmålinger den 1. september 2016, som Ikast-Brande Kommune har modtaget afrapporteringen af. Der er ikke kommentarer til hverken den ordinære måling eller NOx-reduktion.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Der har ikke været klager over støj fra virksomheden - hverken til virksomheden eller Ikast-Brande Kommune.
5.2 Støjklilder	Virksomhedens støjklilder er placeret inde i bygningen.
5.3 Kompressor	Kompressor er placeret inde i bygningen.



6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Kondensat fra røggasveksler skimmes dagligt for olie forinden tilledning til olieudskillere. Røggasvaskeren renses ca. hvert 2. år af et eksternt firma, der tager vand mm. med efter endt rensning.
6.2 Sanitært spildevand	Sanitært spildevand afledes til det kommunale spildevandssystem.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Overfladevandet afledes til Nr. Snede Rensningsanlæg.
6.5 Olieudskillere	Der er en olieudskiller, som er med i den kommunale tømningsordning.
6.6 Sandfang	Ikke relevant.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Virksomheden har følgende affaldsfraktioner: - Jern og metal - Pap/papir - Brændbart - Plast Jern og metal afhentes af Brande Metalkøb. De øvrige affaldsfraktioner kører virksomheden selv til Genbrugspladsen.
7.2 Farligt affald	Olieaffald opbevares i en 5.000 l ståltank, sikkert placeret i støbt bassin. Den årlige mængde på ca. 50 liter. Transportør er Dansk Olie Genbrug.
7.3 Affaldstransportører	Brændbart affald transporteres af varmeværket selv til Genbrugspladsen.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

	Dagrenovation køres af Brdr. Larsen, Vejle.
7.4 Håndtering farligt affald	Ved spild af farligt affald opsamles dette med kattegrus, som bortskaffes i henhold til Kommunens affaldsregulativer.

Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælge "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		



Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Nørre-Snede Varmeværk
Virksomhedens adresse	Horsensvej 19, 8766 Nørre-Snede
Virksomhedens CVR-nummer	28193610
Virksomhedens P-nummer	1001626454
Dato for tilsyn	10-06-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg (5-50 MW)
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 24. november 2025**.

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast