

Salling Group Ejendomme A/S, Hovedkontoret
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Att. Jesper Thorsgaard

Aino Hvam
Miljømedarbejder

Mobil tlf.: 51 48 46 49
AINHV@vejle.dk

24. marts 2026

J. nr.: 09.20.20-P19-1-26

Accept af anmeldelse af mellemstort fyringsanlæg, som benyttes som nød anlæg, hos Salling Group, Englandsvej 2, 7100 Vejle

Vejle Kommune har den 5. januar 2026 modtaget jeres anmeldelse af nye mellemstore fyringsanlæg på Englandsvej 2, 7100 i henhold til § 60 i Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹ (MCP-bekendtgørelsen). Anmeldelsen blev suppleret med oplysninger d. 20. februar 2026.

Der er anmeldt tre dieselgeneratorer, hver med en indfyret effekt på 2,3 MW.

Der er i forbindelse med anmeldelsen indsendt driftsledererklæring for alle tre anlæg, hvori det fremgår, at anlæggene kun vil blive drevet som nød anlæg og at ingen af anlæggene vil være i drift mere end 500 timer pr. år.

Da der ikke kan træffes afgørelse vedr. MCP-anlæg, før der er truffet afgørelse om, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt, er der indsendt VVM-screenings anmeldelse jf. §21 i Miljøvurderingsloven d. 27. februar 2026. Der træffes afgørelse i begge sager dd. Afgørelse vedr. ikke-miljøvurderingspligt træffes i særskilt afgørelse med klagevejledning.

Med udgangspunkt i de indsendte oplysninger vurderer Vejle Kommune, at virksomhedens indretning og drift opfylder de relevante miljøkrav for nød anlæg i MCP-bekendtgørelsen.

Vejle Kommune gør opmærksom på, at:

- Der skal føres driftsjournal over antal årlige driftstimer for hvert anlæg, jf. §46 stk. 3.
- Der skal udføres præstationskontrol for hvert anlæg, hver gang fyringsanlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år, jf. § 28.
- Et nød anlæg defineres ved at være i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på 3 år.
- Der ikke er grundlag for at stille skærpede eller supplerende krav af hensyn til omgivelserne, jf. § 49 og 50

**Teknik & Miljø
Industri & Landbrug**

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
industri@vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, Bek. Nr. 1408 af 27. november 2023

Vejle Kommune meddeler hermed accept til, at det anmeldte kan gennemføres som beskrevet i anmeldelsen.

Det gøres opmærksom på, at kommunens accept af virksomhedens nuværende indretning og drift ikke forhindrer kommunen i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger, eller nedlægge forbud mod aktiviteter i tilfælde af, at disse giver anledning til væsentlig forurening.

Registrering af det anmeldte offentliggøres på Digital Miljøadministration (dma.mst.dk) jf. § 93 i bekendtgørelsen sammen med de oplysninger der fremgår af § 93 stk. 4.

Klagevejledning

Da denne accept ikke indeholder afgørelse om skærpede og supplerende krav eller dispensationer til bekendtgørelsens bestemmelser, kan accepten ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis I har spørgsmål til det fremsendte, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Aino Hvam