



Bulk Data Centers DK01 ApS
Guldborgsundvej 14
6705 Esbjerg Ø

CVR: 40217606

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato 16. december 2025
Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen
Telefon direkte 76 16 05 04
Sagsid MIS-25/003036

Registrering af mellemstore fyringsanlæg i fm. nødstrømsanlæg ved Bulk Datacenters DK01 ApS, Esbjerg Ø.

COWI har den 22. september 2025 fremsendt en anmeldelse af mellemstore fyringsanlæg til Esbjerg Kommune i henhold til Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen)¹. Der er den 8. december 2025 fremsendt en opdateret anmeldelse.

Anmeldelsen er fremsendt på vegne af Bulk Data Centers DK01 ApS. Projektets placering fremgår af bilag 1.

Meddelelse om registrering

Esbjerg Kommune kan hermed meddele,

- at de anmeldte fyringsanlæg er registreret, og
- at det anmeldte kan gennemføres inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger, og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).

Jf. MCP-bekendtgørelsens § 46 stk. 1 skal der for hvert mellemstort fyringsanlæg føres driftsjournal af det årlige antal driftstimer mv.

Oplysninger om fyringsanlægget

Det mellemstore fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt i MW	3 stk. á 5,73 MW _{indfyret termisk effekt} DK01B – Genset 1 DK01B – Genset 2 DK01B – Genset 3
Den mellemstore fyringsanlægstype fordelt på typerne dieselmotor, gasturbine, dual-fuel-	Dieselmotor

¹ MCP-bekendtgørelsen: BEK nr. 1408 af 27/11/2023 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

motor, anden motor eller andet mellemstort fyringsanlæg	
Type og andel af benyttede brændsler i overensstemmelse med de brændselskategorier, der er fastsat i bilag 2 og 3.	Dieselolie (gasolie)
Dato, hvor det mellemstore fyringsanlæg er sat i drift, eller, i tilfælde hvor den præcise idriftsættelsesdato er ukendt, dokumentation for, at anlægget blev sat i drift inden den 20. december 2018.	1. april 2027
En af følgende oplysninger: a) Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. b) Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter. c) NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.	NACE-kode, virksomhed: 63.10.00 IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter NACE-kode fyringsanlæg: 35.11 Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder.
Det mellemstore fyringsanlægs forventede antal årlige driftstimer, og den gennemsnitlige belastning ved brug.	Testtid pr. MCP-anlæg: 12 timer pr. år med en gennemsnitlig belastning ved brug på 36,91 ² .
Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det mellemstore fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end det antal timer, der er omhandlet i §§ 10-12, hvis muligheden for undtagelse i henhold til disse anvendes.	Underskrevet erklæring er fremsendt ifm. anmeldelsen.
Virksomhedens navn og hjemsted, og for stationære mellemstore fyringsanlæg den adresse, hvor anlægget er beliggende	Bulk Data Centers DK01 ApS Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg Ø

Oplysninger om afgørelser iht. MCP-bekendtgørelsen

Esbjerg Kommune har foretaget en vurdering af, om det anmeldte fyringsanlæg, giver anledning til at meddele påbud om skærpede eller supplerende krav jf. MCP-bekendtgørelsens § 49 og 50.

² Ansøger har oplyst, at den gennemsnitlige belastning er svær at estimere, idet anlæggets testes mod den aktuelle IT belastning i datacenteret på det givne tidspunkt for testen.

Det ansøgte projekt placeres indenfor indvindingsopland til Kjersing Kildeplads. Esbjerg Kommune meddeler samtidig en særskilt afgørelse om skærpede krav (af hensyn til grundvandsbeskyttelsen) til nødstrømsanlægget.

Forhold til miljøvurderingsloven, planloven og habitatbekendtgørelsen

Nødanlægget er omfattet af punkt 3a og punkt 10a på bilag 2 i miljøvurderingsloven³. Esbjerg Kommune har derfor foretaget en screening af det konkrete projekt, som omfatter 3 fyringsanlæg af 5,7 MW.

Esbjerg Kommune har den 1. december 2025 truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).

I forbindelse med screeningsafgørelsen er der foretaget en vurdering af projektets placering ift. gældende kommuneplan, lokalplan og spildevandsplan. Esbjerg Kommune har vurderet, at placeringen af projektet ikke er i konflikt med disse planer.

Der er endvidere ifm. screeningsafgørelsen foretaget en nærmere vurdering af projektet ift. habitatbekendtgørelsens⁴ § 7, stk. 13 og § 10. Esbjerg Kommune, Industrimiljø har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Det er ligeledes vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Esbjerg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder og beskyttede arter.

Offentliggørelse

Registreringen offentliggøres d.d. på Digital MiljøAdministration (DMA) - dma.mst.dk/.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af loven om aktindsigt i miljøoplysninger.

Henvendelser i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 0504.

³ Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁴ Habitatbekendtgørelsen: , BEK nr. 1098 af 21/08/2023 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Venlig hilsen

Bodil Damsgaard Kristensen

Bodil Damsgaard Kristensen
ingeniør

Kopi til:

COWI, Att.: Asger Kring Høst, asho@cowi.com

Bilag:

Bilag 1 – Projektets placering



Bilag 1: Projektets placering



Bilag B - Oversigtskort

0 40 80 160 240 320 400 Meters

N
Scale: 1:5.000