

RYGAARD SERVICECENTER A/S  
Energivej 8 A  
8500 Grenaa

Afdeling: Byg og Miljø  
Dato: 31. marts 2022  
Reference: Bente Christensen  
Tlf.: 89 59 40 19  
E-mail: bc@norddjurs.dk  
Journalnr.: 07/3984

## TILSYNSRAPPORT

### Miljøtilsyn hos Rygaard Servicecenter A/S, Energivej 8 A, 8500 Grenaa.

Tilsynsdato: 23. marts 2022  
Fra virksomheden deltog: Jørgen Mejlby  
Fra Norddjurs Kommune deltog: Bente Christensen  
Virksomhedens kontaktperson: Jørgen Mejlby  
Virksomhedens CVR-nr.: 31416337  
Virksomhedens telefonnr.: 86 30 97 77 / 51 59 98 18  
Virksomhedens mail-adresse: [rygaard@rygaard.com](mailto:rygaard@rygaard.com)  
Virksomhedstype: Lastbilværksted

#### Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et prioriteret tilsyn på virksomheden, som har til formål at fokusere på de forhold, der giver anledning til, at virksomhedens miljørisikoscore er højere end gennemsnittet. Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune er forpligtet til at give tilsynspligtige virksomheder i kommunen en miljørisikoscore. En virksomheds score er afgørende for, hvor ofte en virksomhed skal have miljøtilsyn. Virksomheden har en score, der betyder, at den skulle have et prioriteret tilsyn i år. Formålet med miljøtilsyn generelt er at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Norddjurs Kommune meddelte den 1. oktober 2021 en indskærpelse til virksomheden, da en nedgravet fyringsolietank fra 1980 ikke var blevet sløjfet/udskiftet i 2020.

Ved tilsynet den 23. marts 2022 blev det oplyst, at ejendommen er overgået til fjernvarme.

Norddjurs Kommune fik ved tilsynet fremsendt en tømningssattest. Det fremgik ikke af tømningssattesten, hvordan tanken var blevet afblændet.

Ved skrivelse af 25. marts 2022 blev virksomheden anmodet om at fremsende oplysning om, hvordan tanken er afblændet.

Denne oplysning er endnu ikke modtaget.

### Opsummering af miljøtilsynet

Virksomheden skal fremsende oplysning om, hvordan olietanken er blevet afblændet.

### Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2022 kr. 440,78 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

### Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn<sup>1</sup> offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til [bc@norddjurs.dk](mailto:bc@norddjurs.dk). Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 19. april 2022 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven<sup>2</sup>, forvaltningsloven<sup>3</sup> og miljøoplysningsloven<sup>4</sup> sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen  
miljøsagsbehandler

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>2</sup> Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger