

Tilsynsrapport for virksomheder

- Til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn	Uldum Varmeværk Amba
Virksomhedens adresse	Industrisvinget 9, 7171 Uldum
Virksomhedens CVR nummer og P nummer	16500313 1001109525
Dato for tilsyn	15.12.2022
Baggrunden for tilsynet (rutine tilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	G201 - Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens relevante miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke observeret tegn på jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Ja, indskærpelse om opbevaring af natronlud
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Hedensted Kommune har den 22. februar 2023 modtaget analyser af røggaskondensatet efter rensning i Liqtechanlægget. Analyserne viser, at grænseværdien for cadmium på 3 µg/l er overholdt.
Opfølgning fra forrige tilsyn	Håndhævelser fra forrige tilsyn er efterkommet

