



## Rapport for miljøtilsyn hos Grindsted/Uggerhalne Produktion, Energivej 10, 9310 Vodskov

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	09.12.2022		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	99828299	<b>CVR nr.</b>	37271616
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000949991

<b>Virksomhedstype</b>	G201, Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
<b>Godkendelsesdato</b>	17.01.1992

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Grindsted Produktion indgår ikke længere som en fast leverandør af varme, idet værket kun er i drift, såfremt der er behov for elproduktion.				
Værket består af 2 stk. 2,3 MW naturgasmotorer og 1 stk. 2,5 MW naturgaskedel.				
Der skal ikke foretages årlige emissionsmålinger, idet den indfyrede effekt for gasmotorer er under 5 MW.				
Der skal føres driftsjournal over følgende:				
- tidspunkt for skorstensrensning, kedelrensning samt justering af kedel og brændere, jf. miljøgodkendelsens vilkår 13.				
- ugentlige aflæsninger af pH-værdien fra udledningen af kondensat fra gaskedlen, jf. vilkår 21.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Miljøledelse				
ISO 14001				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Naturgaskedel	Carbonmonooxid		Ingen rensning
1	Naturgasmotor	UHC uforbrændte carbonhydrider		Ingen rensning
1	Naturgasmotor	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning
1	Naturgasmotor	Carbonmonooxid		Ingen rensning
1	Naturgaskedel	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	20,0						
Kontrolpunkt			Tilsynskommentar				
Luft			Ved tilsynet var der intet at bemærke				
Luft, støv			Ved tilsynet var der intet at bemærke				
Lugt			Ved tilsynet var der intet at bemærke				
Luft, vilkår i miljøgodkendelse			Der foretages eftersyn og vedligeholdelse af gasbrændere mindst én gang om året samt kontrol/rensning af røg rør og røgkanal/skorsten mindst én gang om året, jf. vilkår 7 og 8 i miljøgodkendelsen. Der blev ved tilsynet ikke fremvist driftsjournal af ovennævnte.				

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Motorer		Indendørs i bygning
2	Ventilation		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Kondensat				Neutralisering, olieudskiller, sandfang
1	2	Røggasveksler				Neutralisering, olieudskiller, sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, egenkontrol	I henhold til vilkår 21 i virksomhedens miljøgodkendelse skal der foretages ugentlige aflæsninger af pH-værdien fra udledningen af kondensat fra gaskedlen. Der bliver dog kun foretaget aflæsninger i den periode, hvor kedlen kører, da der ingen udledninger er, når kedlen står stille. Der blev ikke fremvist journal over aflæsninger af pH ved tilsynet.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Kondensat	Ukendt olieudskiller		500	
2	Røggasveksler	Ukendt olieudskiller		500	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er aftale med godkendt modtager når der er behov for tømning.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable- ret,ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
1		1996	Smøreolie	1.200	Indendørs	NEJ	
2			Spildolie		Indendørs	NEJ	

## Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Smøreolietanken er registreret i BBR-registret. Spildolietanken er ikke registreret, da tankstørrelse og alder er ukendt.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Kølemiddel				Tromle		Indendørs	2011
Smøreolie				Ståltank		Indendørs, bag op- kant	2011
Naturgas				Ikke rele- vant		Ikke relevant	2011

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Naturgassen leveres i rørledninger.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spildolie, andet farligt affald samt brændbart affald afhentes af Marius Pedersen eller andet godkendt modtager.
Affald, opbevaring	Spildolietanken står sammen med smøretanken i et lukket kar bestående af oliebestandige plader, der er tætnet mod gulvet.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Kraftvarmeværket er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Der er ingen indvindingsopland eller indsatsplan for området.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der kunne ikke konstateres jordforurening ved tilsynet.
Planforhold	Kraftvarmeværket er beliggende i Landområde Nord. Der er ingen kommuneplanramme eller lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Intet at bemærke
Jordforurening	Ved tilsynet var der intet at bemærke
Bæredygtighed*	Aalborg Forsyning har stort fokus på bæredygtighed. Specifikt for dette anlæg talte vi ikke om bæredygtige tiltag. Da Grindsted/Uggerhalne Produktion ikke er i almindelig drift, men udelukkende er et nødstrøms-/ fjernvarmeanlæg.