

Tilsynsrapport, miljøtilsyn

Tilsynsdato: 26.01.2018

Virksomhed: Østerild Fjernvarmeselskab A M B A

CVR-nr. 15215674

Adresse: Hedevej 1, 7700 Thisted

P nr. 1000882329

**THISTED KOMMUNE**

Kategori: G202 Varmeproducerende anlæg med en effekt mellem 1 og 5 MW

Baggrund for tilsyn

Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynet gennemføres som et:

Basis tilsyn

Kampagne tilsyn

Prioriteret tilsyn

Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende

- Opbevaringsanlæg
- Spildevand - mængde og indhold
 - herunder olieudskillere/fedtudskillere
- Farligt affald og andet affald - opbevaring og bortskaffelse
- Opbevaring af olie og kemikalier
- Støj fra virksomheden
- Udledninger til luften
 - herunder filtre og skorstenshøjder
- Egenkontrol samt
- Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven Ja
 Ja Nej
 Nej**Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?****Seneste indsendte egenkontrol data**

Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data: Ja, er overholdt.

Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn: Ja Nej

Vilkår 11	Vilkår om præstationskontrol af emissionsværdier for støv senest 6 måneder efter at et nyt røgrenseanlæg er taget i brug. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.
Vilkår 12	Vilkår om præstationskontrol af emissionsværdier fra oliefyr senest 6 måneder efter revurderingen er modtaget. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Meddelt forbud, påbud og indskærpelser i forbindelse med tilsynet

Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.