

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhed	Q8 Service	Sagsnr.	GEO-2022-000088
Adresse	Fredensvej 3, 2820 Charlottenlund	Virksomhedstype	Tankstation
CVR-nr.	61082913	Tilsynsdato	2. juni 2022
Kontaktperson	Mathilde Mortensen	Tilsynsførende	Jens Mortensen. Mikkel Tønnesen
Kontaktoplysninger		Tilstede ved tilsynet fra virksomheden	Mathilde Mortensen

Formål med tilsynet Basistilsyn Tilsynskampagne Opfølgende tilsyn

Beskrivelse af virksomheden

Q8, Fredensvej 3 er en servicestation med benzinstandere, vaskehal med indendørs opmarchbås og indendørs pusleplads.

Virksomheden er omfattet af følgende regler

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 100 af 19/01/2022 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK nr. 1536 af 09/12/2019, Bekendtgørelse om miljøtilsyn
- Brugergebyrbekendtgørelsen, BEK nr. 1519 af 29/06/2021, Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Autoværkstedsbekendtgørelsen, BEK nr. 908 af 30/08/2019 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
- Olietankbekendtgørelsen, BEK nr. 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Benzinstationsbekendtgørelsen, BEK nr. 1254 af 23/11/2019 Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgslæg.
- Tilslutningstilladelse af 15 maj 2019
- Miljøtilsynsrapport af 19. november 2017

Jordforurening

Der er ikke konstateret ny jordforurening ved tilsynet.

Håndhævelser

Chef for servicestationen kunne ikke finde alle dokumenter der var listet op i varslingsbrevet. I varslingsbrev lister Natur og Miljø, Gentofte Kommune ønsker til dokumentation for miljøpræstation op. Listen for Q8, Fredensvej 3 ser således ud:

- Driftsjournal jf. tilslutningstilladelse af 15. maj 2019
- Data for genanvendelse af vaskevand
- Egenkontrolmålinger jf. tilslutningstilladelse af 15. maj 2019 er fremsendt rettidigt
- Tankattest, Beholderregnskab jf. dampgenvindingsbekendtgørelsen, Kvitteringer for tankinspektioner, aflevering af affald herunder farligt affald, samt kvitteringer for tømt og vedligeholdt olieudskillere
- Tiltag vedrørende støjgener

Natur og Miljø, Gentofte Kommune har den 6. april 2022 oplyst, at der ikke ses overskridelser i egenkontrolmålinger, og at Q8 fremover er fritaget for egenkontrolmålinger. Der mangler dokumentation for

- Driftsjournal,
- Data for genanvendelse af vaskevand,
- Tankattester, beholderegnskab,
- Kvitteringer for tankinspektioner, for aflevering af affald, samt for tømt og vedligeholdt olieudskillere.

Det bedes fremsendt inden 1. maj 2023.

Vaskemidler til pusleplads og vaskemaskine, var ikke placeret på spildbakke. Der var gulvafløb i begge rum med vaskemidler. Vaskemidler i større beholdere skal stå på spildbakke.

Der er fremsendt analyseresultater fra spildevandskontrol den 17. marts 2022 ved Anja Kiilsgaard fra Vision+ Rådgivende Ingeniører. Resultaterne viser overholdelse af alle grænseværdier.

Den 6. april 2022 svarer Natur og Miljø, Gentofte Kommune Vision+, at Q8 skal være opmærksom på, at Fredensvej 1-3 har været fritaget for regelmæssig udtagning af spildevandsprøver siden 2008. Spildevandsprøver skal kun udtages på forlangende.

Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden	Dato
Tilsynsrapport fremsendt til kommentering hos virksomheden	23-03-2023
Offentliggørelse af tilsynsrapport	1. april 2023