

Ruth Christensen
Skævevej 86
9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

3. juni 2016

Miljøtilsyn med Skævevej 86, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 30. marts 2016 tilsyn med miljøforholdene på Skævevej 86. Tilsynet var varslet den 17. feb. 2016

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstilling/Indskærpelse

- **Anmeldelse af eksist. olietank fra 1988**, der ikke er registreret i BBR-register. – **Anmeldelsesblanket er vedhæftet, der returneres snarest til kommunen i udfyldt stand.**
- **Anmeldelse af ændret dyrehold (opad, nedad eller udsætning), skal fremover ske til kommunen.**

I øvrig pæne miljøforhold på ejendommen.

Miljøriskovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2016-00380

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

(score 5) og husdyrbrugets regelefterlevelse (score 3)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (score 3), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (score 1) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (score X).

Din beregnede risiko-score er (3,41)

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug (2,5). Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Miljøforhold på Brøndenevej 114

Forholdene er checket, uden det gav anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen
Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30-03-2016

Skævevej 86, v./Ruth Christensen
9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Landmand Hans Jørgen Nygaard og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	7,66

Ejer	Ruth Christensen
Adresse	Skævevej 86, 9352 Dybvad

Telefon	Mobil
E-mail	CVR nr. 16405841
Fax	P. nr.

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Harmonikrav
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion (registreret 2000)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	4,29	0,00	102,61
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	2,86	0,00	56,30
St.r. ungtyre	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,51	0,00	8,67

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	6 ammekøer, 6 kvier og 2 ungtyre, som registreret i kommunens miljøregister. Opslag i CHR-register (3. juni 2016) bekræfter, dog med mindre ændringer, dyreholdets faktiske størrelse og sammensætning. (6 køer, 5 kvier og 5 handyr).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ingen	Ingen

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	50		Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Fysisk tilfredsstillende
Markmød./kompoststak	Markmødding der er overdækket med plast
Ensilageoplag	Vrappet pakker
Møddingsplads	Fysisk tilfredsstillende

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Økologisk ejendom uden benyttelse af sprøjtemidler

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg. Pumpebrønd fandtes fri for slamforekomster

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie (fyrings-)	1.200	2004	Over jord	Nej
02	Olie (diesel-)	1.200	1988	Overjord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	2 tanke (dieselolietank fra 1988 og fyringsolietank fra 2004). Dieselolietanken er i 2018 30 år og skal sløjfes. Dieselolietanken er ikke registreret i BBR-register. Fyringsolietank er ved fejl registreret 2 gange i BBR-register.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet
Affald, generelt	Intet

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefyr
Beskyttet natur	Ingen kontrol
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ingen nye planer