

Assens Fjernvarme A M B A
Fabriksvej 5
9550 Mariager

Teknik og Miljø

Journalnummer:
09.20.20-P19-1-23

Ref.: Jacob Hollerup Søndergaard
Direkte tlf. 97113652
jmikk@mariagerfjord.dk

Dato: 27.9.2023

Registrering efter MCP-bekendtgørelsen

Mariagerfjord Kommune modtog d. 1. juni 2023 en anmeldelse af to stk. bestående mellemstore fyringsanlæg¹ tilhørende Assens Fjernvarme, Fabriksvej 5, 9550 Mariager.

Anmeldelsen blev indsendt jævnfør reglerne i MCP-bekendtgørelsen².

Mariagerfjord Kommune har efterfølgende modtaget yderligere oplysninger om anlæggene – senest d. 14. september 2023.

På baggrund af sagens oplysninger meddeler Mariagerfjord Kommune hermed følgende:

- Mariagerfjord Kommune har registreret de anmeldte anlæg. Registreringen og de oplysninger som fremgår af MCP-bekendtgørelsens kapitel 13 vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration.
- De anmeldte anlæg kan drives inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med reglerne i MCP-bekendtgørelsen fra d. 1. januar 2025.

Dispensation fra emissionsgrænseværdi for støv

Assens Fjernvarme har ansøgt om dispensation fra emissionsgrænseværdien for støv. Det fremgår af MCP-bekendtgørelsen, at tilsynsmyndigheden kan meddele dispensation, såfremt betingelserne i MCP-bekendtgørelsen § 54 er opfyldt.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at betingelserne i MCP-bekendtgørelsen § 54 er opfyldt.

Mariagerfjord Kommune træffer hermed afgørelse om at dispensere fra emissionsgrænseværdien for støv i bekendtgørelsens bilag 3, tabel 1. Dispensationen er gældende for fliskedlen hos Assens Fjernvarme i perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030. I denne periode skal anlægget overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 136 mg/Nm³ ved 6 % ilt, jf. MCP-bekendtgørelsen § 54, stk. 2.

¹ Fliskedel (5,73 MW) og oliekedel (5,46 MW)

² Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 9/12 2019

Bortfald af miljøgodkendelser

Godkendelser af mellemstore fyringsanlæg, som er omfattet af punkt G 201 på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som udelukkende omfatter bestående mellemstore fyringsanlæg, der hver især har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, bevarer deres gyldighed indtil den 1. januar 2025, hvorefter de bortfalder.

Mariagerfjord Kommune oplyser hermed, at følgende miljøgodkendelser bortfalder d. 1. januar 2025:

- Miljøgodkendelse af 3. december 2007
- Tilladelse af 19. december 1996

Øvrige oplysninger

Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på, at den første præstationskontrol efter MCP-bekendtgørelsen skal udføres inden d. 1. maj 2025.

Mariagerfjord Kommune gør desuden opmærksom på MCP-bekendtgørelsens krav (§ 46) om udarbejdelse af driftsjournal for hvert mellemstort fyringsanlæg.

Assens Fjernvarme har til enhver tid er adgang til aktindsigt i de oplysninger, som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives senest 25. oktober 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.



Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Jacob Hollerup Søndergaard
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

- JPH Energi, Frederik Stage Hansen (fsh@jph.dk)
- DN (dn@dn.dk og dnmariagerfjord-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk og himmerland-aalborg@friluftsradet.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)