

Priorparkens Varmecentral
Priorparken 523-535
2605 Brøndby



BRØNDBY KOMMUNE

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Priorparkens Varmecentral, Priorparken 523-535, 2605 Brøndby

Virksomhedens navn	Priorparkens Varmecentral
Virksomhedens adresse	Priorparken 523-535, 2605 Brøndby
CVR nummer	33269315
Virksomhedstype	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Dato for tilsynet	12.12. 2024
Baggrunden for tilsynet	Totalt tilsyn
Hvad er der ført tilsyn med	Tilsyn med egenkontrol og sikkerhedsinstallationer samt andre forhold i forbindelse med overgangen til den nye bekendtgørelse, som afløser den eksisterende miljøgodkendelse.
Andre forhold	De netop foretagne præstationsmålinger viser, at den ene kedel på Priorparkens Varmecentral lige præcis kan overholde grænseværdierne for udledningen af NOx'er, mens den anden kedel overskrider grænsen. Dette er ikke et problem, så længe anlægget kun skal køre som et nødanlæg.
Jordforurening	Der blev ikke fundet tegn på spild eller jordforurening ved tilsynet.

Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelsesdato: 30. januar 2025