



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Hvidovre Fjernvarme Midt
Arnold Nielsens Boulevard 24B
2650 Hvidovre

Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Anette Werner Isaksen

Telefon: 3639 2503
Mobil: 4173 8414

E-mail: uoh@hvidovre.dk

Sagsnr.: 23/22143
Doknr.: 233984/23

Dato: 19-12-2023

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Registrering af bestående fyringsanlæg- Hvidovre Fjernvarme Midt

Hvidovre Kommune har d.14. august 2023 modtaget anmeldelse af bestående fyringsanlæg "Hvidovre Fjernvarme Midt" på Arnold Nielsens Boulevard 24B, Hvidovre. Anlægget består af 2 kedler på 5,5 MW og 4 kedler på 5,8 MW, som kører på gasolie og fungerer som nød anlæg, og ifølge indsendte oplysninger den 5. december 2023 har det været i drift under 500 timer beregnet som rullende gennemsnit over tre år. Da anlægget fyrer med gasolie, fyrer det således ikke med faste brændsler.

Anlægget vil derfor jf. §10 i MCP-bekendtgørelsenⁱ være undtaget fra emissionsgrænserne i bekendtgørelsen.

Hvidovre Kommune har registreret anmeldelsen og vurderer på baggrund af anmeldelsen, at anlægget er i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlægⁱ.

Hvidovre Kommune gør opmærksom på, at I skal føre kontrol, udtage prøver og føre driftsjournal, som beskrevet i bekendtgørelsenⁱ. Ligeledes skal I hvert år ved årsskiftet indsende driftstimerne for hver af de 6 kedler, til dokumentation for at anlægget fortsat er i drift i maksimum 500 timer årligt-regnet som rullende gennemsnit over 3 år.

Registreringen vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration sammen med oplysningerne i anmeldelsen.

Med venlig hilsen

Anette Werner Isaksen

ⁱ Bekendtgørelse nr.1408 af 27.11.2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.