

YX Energi A/S
Buddingevej195
2860 Søborg
att.: Ole Johan Mogen
ole.mogen@unoxautomat.dk

Afdeling: Erhverv og Miljø
Dato: 2. februar 2016
Revideret efter bemærkninger: 4. marts 2016
Reference: Bente Christensen
Tlf.: 89 59 40 19
E-mail: bc@norddjurs.dk
Journalnr.: 12/8414

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos tankstationen EXTRA, Havnevej 243, 8500 Grenaa.

Tilsynsdato: 9. december 2015
Fra virksomheden deltog: Torben Christensen
Fra Norddjurs Kommune deltog: Lisbeth Røge og Bente Christensen
Virksomhedens kontaktperson: Torben Christensen / Leif Schou
Virksomhedens CVR-nr.: 18129582
Virksomhedens telefonnr.: 86 32 55 66
Virksomhedstype: Tankstation med vaskehal og butik

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Torben Christensen ejer grunden og lejer brændstofanlægget ud til Uno-X Automat. Derudover er der en vaskehal og butik.

Affald

Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.

For 2014 er der indberettet følgende:

Type	Transportør/indsamler	Modtager/behandling
Komponenter, ikke andetsteds specificeret	MILJØTEAM A/S	Randers Affaldsterminal

Der blev udleveret kvittering for tømning af container med småt brændbart affald den 21. oktober 2015. Der afhentes 1 gang om måneden.

Vaskehal

Der foretages ca. 8.000 vaske pr. år. Pladsen er åben fra kl. 06-23 på hverdage og fra kl. 07-23 i weekenderne.

I bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. § 9, stk. 2 står der følgende:

"I en afstand af 20-100 meter fra forureningsfølsomt område, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet 07.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 07.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt."

I samme bekendtgørelse defineres stærkt støjende aktivitet som: Støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte.

Norrdjurs Kommune **indskærper herved, at ovennævnte straks overholdes**, således at vaskehallen først åbner kl. 07.00 og lukker kl. 22.00 alle ugens dage.

Afgørelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ved vaskepladsen er der etableret en maskine til vask af måtter. Denne har afløb til sandfang ved vaskehal. Se billede nedenfor.



Spildevand

Virksomheden har ingen spildevandstilladelse. Når Norddjurs Kommune igangsætter arbejdet med dette, vil virksomheden blive kontaktet.

Olieudskillere

Der er 2 olieudskillere, som begge bruges af tankanlægget, hvoraf den ene også bruges af vaskehallen. Uno-X står for tømning af olieudskillere. Uno-X har fremsendt dokumentation fra Thornvig Jensen for tømning af 2 olieudskillere og 1 pumpebrønd i 2015.

Bøgh's Kloakservice har tømt sandfanget i vaskehallen i 2014. ISS har tømt sandfang i januar 2016. Der er ikke tømt i 2015.

Norrdjurs Kommune skal gøre opmærksom på, at i henhold til benzinstationsbekendtgørelsens § 12, stk. 3, skal sandfang, magasinbrønde og benzin- og olieudskillere mindst en gang årligt inspiceres og renses for eventuelt indhold af slam og andre urenheder.

Lovkrav til olieudskillernes alarm:

Jævnfør benzinstationsbekendtgørelsen § 13, stk. 1 nr. 6 gælder det, at *"Alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgspads, skal have påmonteret alarm for væskestand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmer skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Er systemet uden magasinbrønd og tillige modtager afløbsvand fra påfyldningspladsen, skal lagtykkelsesalarmer senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af benzin- og olieudskillerens opsamlingskapacitet"*.

Jf. benzinstationsbekendtgørelsen § 12, stk. 2, gælder det at *"alarmer i benzin- og olieudskillere og i magasinbrønde skal funktionsafprøves hvert år"*.

Hydro Texaco har i skrivelse af 27. november 2003 meddelt, at der på anlægget på Havnevej 243 er gennemført miljøinitiativer jf. benzinstationsbekendtgørelsens kapitel 3, herunder at *"alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgspads, er monteret med alarm for væskestand og lagtykkelse"*.

Norrdjurs Kommune har dog ikke dokumentation for, at *lagtykkelsesalarmer senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet og at lagtykkelsesalarmer senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af benzin- og olieudskillerens opsamlingskapacitet"*. Norrdjurs Kommune har endvidere ikke dokumentation for, at alarmer på olie- og benzinudskillerne er funktionsafprøvet hvert år. I bedes hurtigst muligt og **senest den 1. marts 2016** fremsende denne dokumentation.

Råvarer

Der forefindes sæbe, som blev opbevaret i teknikrum med fast gulv. Opbevaringen lever op til kravene herfor, jævnfør "Forskrift for olier og kemikalier i Norrdjurs Kommune".

Støj

Der er p.t. ingen klager over støj fra virksomheden.

Benzin- og dieseltanke

Følgende tanke er registreret i BBR:

Årgang	Volumen	Indhold	Tanknr.	G-nr.	Type	Indvendig
1977	20.000 l	Benzin	217542	01-001	Cylindrisk stål-tank med poly-ester	Indvendig korro-sionsbeskyttet
1990	15.000 l	Nitro	1325	12-003	Cylindrisk stål-tank med poly-ester	Beskyttet med magnesiumano-der
1977	20.000 l	Diesel	217543	01-001	Cylindrisk stål-tank med poly-ester	Indvendig korro-sionsbeskyttet
1987	30.000 l	Benzin	179	12-003	Cylindrisk stål-tank med poly-ester	Beskyttet med magnesiumano-der

Det bedes bekræftet **senest den 1. marts 2016**, at ovennævnte oplysninger er rigtige.

I januar 2007 er der modtaget certifikater for inspektion af tankene. Næste inspektion er 9. januar 2017.

Kontrol af tanke

Jævnfør olietankbekendtgørelsens § 43 skal tanke der er indvendig beskyttet med offeranode, kun inspiceres og tæthedsprøves hvert 10 år. Tæthedsprøvning kan dog undlades, såfremt der er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, jf. olietankbekendtgørelsens § 43, stk. 2.

På tilsynet blev det oplyst at alle tankene på stedet har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm.


Tankene skal således alene inspiceres hvert 10. år.

Inspektionsrapporter bedes fremsendt **umiddelbart efter næste inspektion i 2017**.

Lovkrav til tankenes alarmer

Jævnfør olietankbekendtgørelsen skal automatiske overvågningsanlæg på dobbeltvæggede tanke funktionsafprøves mindst en gang årligt.

Tankene er enkeltvæggede i henhold til sidste tilsynsrapport.



I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, hvis der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr.

Der blev på tilsynet fremvist beholderkontrol, som laves en gang ugentligt. Det blev oplyst at der ikke har været konstateret svind i tankene og at der heller ikke har været uheld i forbindelse med overfyldning. Der forefindes kattegrus på stedet i tilfælde af spild.

Dampretur

Der sælges ca. 1.400.000 l brændstof pr. år - 50% benzin og 50% diesel.

Da der sælges mere end 500 m³ benzin pr. år, er virksomheden omfattet af dampreturbekendtgørelsen.

Jævnfør dampreturbekendtgørelsens § 11 gælder at *“den ansvarlige for tankstationen skal løbende påse, at genvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende, og at værdierne i §§ 3 - 6 overholdes”*.

Stk. 2. *Kontrollen skal gennemføres mindst en gang i kvartalet. På automatiske overvågnings-systemer kontrolleres benzindampgenvindingsgraden dog mindst hvert tredje år.*

Stk. 3. *Egenkontrollen skal mindst omfatte de aktiviteter, som er angivet i [bilag 2](#), afsnit I. Den ansvarlige for tankstationen kvitterer for hver gennemført egenkontrol. Kvitteringerne opbevares mindst fem år.*

Der bedes **senest den 1. marts 2016** fremsendt dokumentation for ovennævnte kontrol.

Jævnfør dampreturbekendtgørelsens § 12 gælder at *“Den ansvarlige for tankstationen skal mindst hvert andet år lade gennemføre en inspektion som beskrevet i [bilag 2](#), afsnit II. Denne inspektion skal gennemføres af et firma, som er akkrediteret i henhold til kravene i DS/EN ISO/IEC 17020 som type A eller C inspektionsorgan. Inspektionsrapporten opbevares i minimum fem år”*.

Der bedes **senest den 1. marts 2016** fremsendt dokumentation for ovennævnte kontrol.

Belægning på aftapnings- og påfyldningspladsen

Der kunne konstateres flere lunger på aftapningspladsen, da belægningen ikke har hældning mod afløb. Se nedenstående 3 billeder.



Pladsen er lavet i SF-sten. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der var mange lunger i belægningen. Lunkerne bevirker, at da der ikke er fald imod afløb til olieudskiller, henstår overfladevand således, at SF-sten ikke anses som tæt belægning.

Norrdjurs Kommune henstiller derfor, at der bliver foretaget en forbedring af salgspladsens belægning, således at overfladevand kan løbe i afløbssystemet/olieudskilleren.

Nedenfor ses påfyldningssted og 2 mandskabshuller.



Jordforurening

Ejendommen er i oktober 2011 V1-kortlagt. Der blev ved tilsynet ikke visuelt konstateret noget, der kunne være tegn på en jordforurening. Der blev ikke foretaget undersøgelser for jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Egenkontrol

Egenkontrolvilkår er beskrevet i de andre afsnit.

Tegninger

Der bedes inden den 1. marts 2016 fremsendt opdateret tegning over placering af tankene, rørføringer, olieudskillere, sandfang, magasinbrønd samt kloakplan.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærper

Der er ingen tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærper.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2015 kr. 308,70 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på grund af de nye regler for miljøtilsyn¹. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 11. marts 2016 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen
miljømedarbejder

c.c. Torben Christensen, Havnevej 243, 8500 Grenaa

¹ Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015

² Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger