

ENERGI FYN PRODUKTION A/S (Regulerkraft Næstved)

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886202

naestved@naestved.dk

Opfølgning på miljøtilsyn 2025, Energi Fyn, Regulerkraftanlæg, Ved Fjorden 13B i Næstved

Dato
14. juli 2025

Sagsnr.
25-015728

Sagsbehandler
Gregers Kiehn

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 24. juni 2025 på Nødløst anlægget Ved Fjorden 13B i Næstved.

Tilsynet gav ikke anledning bemærkninger.

Følgende blev konstateret:

Der er tale om 2 nødløst anlæg, Fraugde-anlægget med en samlet indfyret effekt på 49,9 MW og Esbjerg-anlægget med en samlet indfyret effekt på 43,5 MW.

Der er opsat et batteri på 2 MW på virksomheden. Batteriet benyttes til at udglatte indkoblings- og udkoblingsstrømmen for anlæggene. Batteriet er dermed med til at det samlede elnet bliver mindre belastet af fejlspændinger.

Anlæggene er under renovering. Der udføres en opdaterende service, herunder skift af eltavler samt renovering af kølegården.

Skærpet affaldstilsyn:

Der er endnu ikke blevet afhentet affald fra virksomheden.

Det er vigtigt at affaldstransportøren registrerer fra hvilken af de 2 delanlæg affaldet kommer, og ved indrapporteringen benytter de tilhørende CVR og P-numre.

Da der ingen ansatte, er på de 2 anlæg, forekommer der ikke dagrenovationslignende affald, fra virksomheden.

Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Der er separat opkrævning for kommunens arbejde i forbindelse med det skærpede affaldstilsyn. Derudover er der timebetaling for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen².

Har I bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis I har bemærkninger, skal sende dem på mail til grkie@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis I har spørgsmål, er I også velkommen til at ringe til mig 55886202.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Gregers Kiehn
Specialkonsulent, M.IDA

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis prioriteret, klagetilsyn eller opfølgende tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	CVR: 29839999 P-numre: 1016933224
Virksomhedstype	MCP: Mellemstort Kraftvarmeværk – Nødlastanlæg. Der er tale om 2 adskilte anlæg, som hver for sig har en indfyret effekt på under 50 MW
Tilsynsdato	24. 06. 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærper?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærper?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Nej

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på

<https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Ove Andersen og fra Næstved Kommune deltog Gregers Kiehn.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens drives i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Antallet af driftstimer er mindre end grænsen for et nødlastanlæg.



- Der er ingen ansatte på adressen – anlæggene fjernstyres med EDB.

Luftforurening:

- Der er ved fuld last tale om betydelig udledning af f.eks. NoX, med det er i forbindelse med meddelelsen af miljøgodkendelsen vurderet at driftstiden er under 1 % af året – svarende til ca. 90 timer, vurderes det at emissionen er uden betydning for omgivelserne.

Spildevand:

- Der er kun sanitært spildevand fra virksomheden.

Affald:

- Spildolie er ved at blive skiftet på alle motorerne. Der er ca. 450 liter olie på hver motor.
- Spildolien går til oliegenbrug.

Tanke:

- Der er 2 olietanke på hhv. 100 og 50 m³ på adressen.
- Tanken på 50 m³ er fra 13. oktober 2007
- Tanken på 100 m³ er fra august 2008
- Begge tanke overvåges med SRO-anlæg og er dobbeltvæggede.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Det er vigtigt at affaldstransportøren registrerer fra hvilken af de 2 delanlæg affaldet kommer, og ved indrapporteringen benytter de tilhørende CVR og P-numre.

Bilag:

- Der blev udleveret el-produktionstællinger for anlæggene.

14. juli 2025
Gregers Kiehn

Med venlig hilsen

Gregers Kiehn
Specialkonsulent, M.IDA

