

Ryomgård Fjernvarme a.m.b.a  
Frederikslundvej 1  
8550 Ryomgård

Sendes kun pr. e-mail til:

Niels Møller: [nm@ryomvarme.dk](mailto:nm@ryomvarme.dk)

Kontoret: [kontor@ryomvarme.dk](mailto:kontor@ryomvarme.dk)

23. oktober 2025  
Sagsnr.: 25/29211

**Kontaktperson:**

Helle Kløcher

Tlf.: 29 33 94 63

[hkg@syddjurs.dk](mailto:hkg@syddjurs.dk)

## Miljøtilsyn på Ryomgård Fjernvarme

Syddjurs Kommune har den 23. september 2025 foretaget miljøtilsyn på Ryomgård Fjernvarme, Ryomgård.

Tilsynet er et "basis tilsyn"<sup>1</sup>, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået. Derudover er der også ført et Styrket Affaldstilsyn.

I tilsynsrapporten er der under punkt 1 listet op, hvilke lovgivninger, bekendtgørelser og regulativer, virksomheden miljømæssigt bliver reguleret efter.

### Tilsynet gav anledning til følgende miljømæssige bemærkninger

#### 1. Manglende oplysninger om rørforbindelsen mellem olietanken og olieledlen

I brev fra den 24. oktober 2022 er det nævnt, at Varmeværket vil fremskaffe dokumentation på hvilken type rørforbindelse, der er mellem olietanken og olieledlen.

Kommunen har ikke modtaget oplysningerne.

Varmeværket bedes senest **fredag den 21. november** indsende ovennævnte oplysninger.

Rørforbindelsen skal være typegodkendt, jf. § 26 stk. 4 i olietankbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Her er [link](#) til olietankbekendtgørelsen. Kravene til nedgravede rørsystemer er beskrevet i bilag 2.

#### 2. Nedgravet olietank – Manglende funktionsafprøvning af det automatiske overvågningssystem

Varmeværket skal fremad sikre, at det automatiske overvågningssystem funktionsafprøves én gang årligt, jf. bilag 9 i olietankbekendtgørelsen. Resultatet af funktionstesten skal gemmes i mindst 5 år, jf. § 35 stk. 2.

Natur og Miljø  
Lundbergsvej 2  
8400 Ebeltoft  
Tlf.: 87 53 50 00  
[syddjurs@syddjurs.dk](mailto:syddjurs@syddjurs.dk)  
[www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk)

#### Postadresse

Lundbergsvej 2  
8400 Ebeltoft

3. Manglende registrering af oplysninger til driftsjournalen

På tilsynet blev det oplyst, at hovedparten af punkterne listet op i § 46 i MCP-bekendtgørelsen foretages, men bliver ikke registreret.

Derudover skal resultatet af den årlige funktionsafprøvning af den automatiske overvågning af den dobbeltvæggede olietank registreres.

Som dokumentation for bortskaffelse af affald til genbrugsstationen, skal kvitteringerne herfra kunne fremvises.

Se også punkt 6 i tilsynsrapporten.

Varmeværket skal fremadrettet kunne fremvise dokumentation for ovennævnte oplysninger.

4. Status på ansøgning om tilslutningstilladelsen

Varmeværket bedes senest **den 21. november 2025** melde tilbage, hvad status er på sagen. Syddjurs Kommune har den 7. juni 2022 sendt en mail til konsulentfirmaet MOE med anmodning om status på sagen. Kommunen har ikke modtaget en tilbagemelding.

**Øvrige bemærkninger**

5. Tidsintervaller for præstationskontroller

Varmeværkets seneste præstationskontrol for halmkedlen er januar 2024.

Emissionen af NOx ligger på 65 % af grænseværdien, hvilket betød, at der senest i januar 2025 skulle have været foretaget en ny præstationskontrol for NOx.

Varmeværket har bestilt en ny præstationskontrol på halmkedlen, der vil blive foretaget i december 2025.

Varmeværket skal fremad sikre, at præstationskontrollen foretages inden for tidsfristerne i MCP-bekendtgørelsen.

Det betyder, at da der foretages en præstationskontrol i december 2025, skal næste præstationskontrol udføres senest i december 2026 eller december 2027 jf. kravene § 27 stk. 1 og 2. Vær opmærksom på, at det også skal dokumenteres, at grænseværdien for SO<sub>2</sub> er overholdt. Det kan ske enten ved en præstationskontrol eller en beregning, jf. § 27 stk. 3.

6. Valg af løsning til overvågning af sekundært emissionsbegrænsende udstyr

Udover indvendig visuel kontrol af posefilteret, benyttes en støvmåler som indikation på, om posefiltrene er tætte.

Syddjurs Kommune vurderer, at hvis støvmåleren serviceres og kontrolleres minimum én gang årlig, kan den fungere som overvågning af sekundært emissionsbegrænsende udstyr, jf. § 33 i MCP-bekendtgørelsen

På Miljøstyrelsens [hjemmeside](#) er der givet eksempler på overvågning af sekundært emissionsbegrænsende udstyr. Se punkt 9.6.

#### 7. Varmeværkets løsning af kravene til kvalitetssikring af O<sub>2</sub>-måleren

O<sub>2</sub>-koncentrationen i røggassen skal løbende måles og reguleres med henblik på styring af forbrændingsprocessen. Måle- og reguleringsudstyr skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn.

Fjernvarmeværket har oplyst, at de udskifter O<sub>2</sub>-måleren hvert år. Derudover rengøres O<sub>2</sub>-måleren jævnligt i løbet af året.

Syddjurs Kommune vurderer, at fjernvarmeværkets procedure opfylder kravene i bekendtgørelsen, jf. § 15 stk. 3 og § 16.

#### 8. Status på ansøgning om nedsivningstilladelse

Syddjurs Kommune modtog den 7. september 2021 ansøgning om tilladelse til nedsivning af overfladevand fra tage og befæstede arealer.

Kommunen kontakter varmeværket når sagsbehandlingen påbegyndes.

### **Miljøtilsynsbekendtgørelse**

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med virksomheden 1-6 gange inden for en 6-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 6-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

### **Affaldstilsynsbekendtgørelsen**

Det fremgår af affaldstilsynsbekendtgørelsen<sup>3</sup>, at kommunen skal føre affaldstilsyn med virksomheden med samme frekvens som basismiljøtilsynet.

### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup>.

Affaldstilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling i affaldstilsynsbekendtgørelsen.

Brugerbetalingen for både miljø- og affaldstilsyn opkræves én gang årligt hos de virksomheder, der har været ført tilsyn med.

### **Afsluttende bemærkninger**

Du bedes indsende eventuelle oplysninger til e-mailadresse: [virksomheder@syddjurs.dk](mailto:virksomheder@syddjurs.dk).

Hvis du har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsrapporten, skal du kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens<sup>7</sup> § 9. Der er desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden Digital Miljøadministration

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. nr.: 29 33 94 63, eller e-mail [hkg@syddjurs.dk](mailto:hkg@syddjurs.dk).

Med venlig hilsen

Helle Kløcher  
Miljøsagsbehandler

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.