

Danish Crown Foods A/S
Tulipvej 10
7100 Vejle

att.: NIRA@danishcrown.com

Betina Uttrup

Lokal tlf.: 76812419
Mobil tlf.: 76812419
BEUPE@vejle.dk

1. oktober 2024

J. nr.: 09.02.06-P19-9-24
Ks. petwa

Afgørelse om ikke godkendelsespligt – etablering af nyt køletårn og teknikhus på virksomheden Danish Crown Foods A/S, Tulipvej 10, 7100 Vejle.

Vejle Kommune har den 28. juni 2024 modtaget ansøgning fra Danish Crown Foods A/S om, tilladelse til etablering af nyt køletårn og teknikhus.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 1, punkt 6.4.b.i (kødførædling) og bilag 2, listepunkt G201 (kedelcentral).

Danish Crown Foods A/S er omfattet af IE-direktivet. Vejle Kommune har offentliggjort ansøgningen fra den 8. juli 2024, så offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen. Vejle Kommune har ikke modtaget henvendelser ifb. offentliggørelsen.

Vejle Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at der ikke foretages ændringer som giver anledning til øget forurening. Miljøgodkendelse af projektet vurderes ikke påkrævet.

Afgørelse – miljøbeskyttelsesloven³

Vejle Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke giver anledning til øget forurening og kan rummes indenfor gældende miljøgodkendelse af 11. december 2020. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Vurdering i forhold til miljøvurderingsloven²

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens screeningspligt.

Habitatvurdering

Vejle Kommune vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 områderne. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og raste-

**Teknik & Miljø
Industri & Landbrug**

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1083 af 9. august 2023.

³ Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 48 af 12. januar 2024

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

områder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller ødelæggende plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen.

Baggrund for projektet

Det ansøgte projekt omfatter et nyt køletårn som erstatter de eksisterende 7 køletårne og flyttes til ny placering i tilknytning til et nyt teknikhus/pumpehus. Udskiftningen af køletårne, samt etablering af nyt pumpehus forventes etableret i slutningen af 2024 eller starten af 2025.

De eksisterende 7 køletårne er i dag i så dårlig stand, at fabrikken ikke vil være i stand til at opretholde produktionen, hvis køletårnene svigter. Støjniveau fra de eksisterende 7 køletårne er relativt højt, uden dog at overskride miljøgodkendelsens gældende støjvilkår.

Med etablering af nyt køletårn får man et mere driftssikkert anlæg og hvor køletårne er støjdæmpet, så den samlede støjemission reduceres.

Vejle Kommunes begrundelse og vurdering

Virksomheden ligger i Vejle Kommuneplan 2021-2033, erhvervsområde 1.5.E.5. Gældende lokalplan for området er nr. 78 – område ved Øster Grundet.

Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med plangrundlaget.

Virksomheden blev etableret og miljøgodkendt på adressen i 1986 som pølsefærd og slagteri. Virksomheden blev i 1991 udvidet og miljøgodkendt med kedelcentral og maskinværksted. Der er løbende foretaget ændringer og udvidelser, indenfor de fastsatte rammer i virksomhedens tilladelser.

Danish Crown Foods A/S er en IE-virksomhed. EU-Kommissionen vedtog i 2019 BAT-konklusioner for fødevarer-, drikkevare- og mejerisektoren. Virksomhedens miljøgodkendelse blev på baggrund af de nye BAT-konklusioner revurderet i 2020.

Driften af det nye køletårn og nye teknikhus/pumpehus, er omfattet af den gældende miljøgodkendelse af 11. december 2020.

Støj

I forbindelse med projektet er der foretaget beregninger for støjbelastningen efter etablering af det nye anlæg. Beregningerne tager udgangspunkt i garantioplysninger fra leverandøren om samlet lydeffekt på afkast og indtag på nyt køletårn. Beregninger viser, at udskiftningen af de nuværende køletårne med det nye anlæg vil have en positiv effekt på den eksterne støjbelastning. På baggrund af beregningerne forventes det, at de nuværende støjgrænser kan overholdes.

Når det nye køletårn er etableret og anlægget er igangsat, så skal beregningerne følges op med kontrolmålinger af støjen fra anlægget.

Vandforbrug

Da der er tale om et anlæg, der er en ændret dimensionering fra det nuværende, vil der derfor muligvis ske et marginalt større forbrug af vand. Der er dog stor usikkerhed om hvordan det reelle vandforbrug vil se ud, og der vil derfor også være mulighed for at vandforbruget mindskes. Usikkerheden skyldes, at blæserne i det nye anlæg er frekvensstyret. Det betyder at blæserne starter med en lav hastighed og øges efter behov, afhængigt af temperaturen på kølevandet. Dette er i modsætning til de nuværende køletårne, som enten kører 100% eller er slukket. Derfor er det sandsynligt, at vandforbruget nedsættes. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil ske betydelig ændring i vandforbruget.

Kemikalier

Kemikalieforbruget hænger sammen med vandforbruget, og det betyder derfor, hvis vandforbruget ikke ændres betydeligt, vil kemikalieforbruget heller ikke ændres betydeligt. Da det er de samme kemikalier der anvendes i dag, som skal bruges, vil der heller ingen ændring være i det.

Luft

Det vurderes ikke, at der vil forekomme ændringer i den samlede luftemission fra fabrikken som følge af etableringen af det nye køletårnsanlæg. Det skyldes, at det er de samme processer som i de eksisterende køletårne.

Miljøvurdering

I forbindelse med ansøgningen har virksomheden indsendt screeningsansøgning jf. miljøvurderingslovens §21.

Beregninger indsendt ifb. ansøgningen viser, at støjemission fra det nye køletårn dæmpes sammenlignet med de eksisterende 7 køletårne. Efter etablering af nyt køletårn gennemføres der målinger til at dokumenter overholdelse af støjkraft.

Projektet vurderes dermed ikke at have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, tværtimod. Ændringerne med teknikhus og køletårn vurderes, at kunne rummes inden for eksisterende godkendelser og derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingslovens screeningspligt.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det er desuden vurderet, om der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen.

Vejle Kommune kan udelukke, at ændringen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 områderne. Ændringen vil ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter

omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen.

Venlig hilsen

Betina Uttrup

Bilag.:

1. Oversigtskort med beskyttede naturområder
2. Ansøgning af 28. juni 2024

Afgørelse er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, [Adelvej 34, Taulov, 7000 Fredericia](#), trvest@stps.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer. Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 1. oktober 2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 29. oktober 2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljoe-og-Foedevareklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.