



Skamstrup Maskinstation ApS
Højvangvej 9
6800 Varde

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed Skamstrup Maskinstation ApS

Adresse Højvangvej 9, 6800 Varde

CVR nr. 52154413

Dato for tilsyn Den 07.12.2023

Fra virksomheden deltog Torben Kamp og Andy

Tilsynet udført af Anne Marie Thomsen

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

Svovlsyre

Skamstrup Maskinstation ApS skal sende en liste til Varde Kommune med, hvor de i 2023 har tankforsuret med svovlsyren fra IFF Nourish samt om indholdet i tanken har været biogasgylle. Listen skal sendes til Varde Kommune senest den **31. januar 2024**.

Varde Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at tankforsuret gylle i perioden fra 1. september indtil 1. april skal være udbragt indenfor 4 uger efter forsuringen. Det vil blandt andet sige, at der ikke må tankforsures fra den 1. oktober til den 1. februar.

Olietanke

Skamstrup Maskinstation ApS skal senest den **31. januar 2024** indsende en kopi af tankattesten på olietanken på 5.000 liter til diesel.

Olietanken på 1.200 liter fra henholdsvis 1993 og 2008 skal anmeldes til Varde Kommune. Sammen med anmeldelserne skal I indsende tankattester og kort med placering af tankene. Anmeldelser skal være foretaget senest den **31. januar 2024**.

Olietanken på 1.200 liter fra 1991 er forældet og

14-12-2023

AMOT
Direkte tlf.: 7994 7559

Sagsnr.: GEO-2023-07178
og GEO-2023-00755

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



skal sløjfes.

Sløjfning skal være foretaget senest den **31. januar 2024**, hvor sløjfningskema også skal være indsendt til Varde Kommune.

Side 2 / 3

Se eventuelt stamkort for yderligere uddybning.

Tømning af olieudskillere

Skamstrup Maskinstation ApS skal sende en kvittering for seneste tømning eller kontrol af olieudskillerne senest **den 31. januar 2024**.

Type af virksomhed	H51
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn. Anvendelse af svovlsyre til gylleforsuring.
Resultaterne af egenkontrollen	Ikke krav om egenkontrol
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har konstateret en forurening på matriklen og har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2).
Risikoscore	3,10
Brugerbetalning	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetalning for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetalning fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 3,5 timer.

Lovhenvvisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetalning for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

Side 3 / 3

Anne Marie Thomsen
Miljøsagsbehandler

E amot@varde.dk

