

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Kraftvarme - Eremitageparken 359
Virksomhedens adresse	Eremitageparken (2800) 11 2800 Lyngby
Virksomhedens CVR-nummer: P-nummer: CHR-nummer:	25215680 1007429971
Dato for tilsyn	12-12-2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden eller husdyrbruget	G201 Kraftproducer.-/varmeproducer.- /gasturbine-/gasmotoranlæg, indfyr.effekt 5- 50 MW
Hvad der er ført tilsyn med?	Virksomhedens miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Præstationsmåling for gasmotoren viser, at emissionsgrænseværdierne er overholdt. Præstationsmålingerne for gaskedlerne viser mindre overskridelser af emissionsgrænseværdien for NOx på 65mg/Nm <sup>3</sup> . Emissionener er dog mindre end 125mg/m <sup>3</sup> , der ifølge luftvejledningen kan accepteres for kedler sat i drift før juni 2001, hvilket er tilfældet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.