



Gårdejer Peter Nygaard Nielsen  
Ørrildvej 4  
8990 Fårup

Udvikling, Miljø og Teknik  
Miljø Natur og Landbrug  
Laksetorvet  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 89151507

kristian.arnborg.nielsen@randers.dk  
www.randers.dk

25-11-2020/09.17.60-K08-87-20

## Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Ørrildvej 7

CVR-nr. 27257534

### Baggrund

Randers Kommune har den 27. oktober 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Peter Nygaard fra husdyrbruget, og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn, udelukkende med fokus på flydelag på gyllebeholder og gyllekøling. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup>.

### Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 30. oktober 2018.

### Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har medført indskærpelser vedr. drift af gyllekøling.

### Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 2. december 2009.
2. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 29. oktober 2014.
3. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 22. december 2016.

### Flydelag

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 4.021 m<sup>3</sup> fra 2004. Der var et godt flydelag på beholderen.
- Gyllebeholder på 5.000 m<sup>3</sup> fra 2014. Beholderen er forsynet med teltoverdækning. Teltoverdækningen var lukket. Når teltoverdækning holdes lukket, er der ikke krav om flydelag.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

### **Gyllekøling**

Vilkår 3 i tillæg til miljøgodkendelse af 27. november 2014 angiver, at der skal leveres en årligkøleydelse på minimum 241.776 KWh.

Ved tilsyn den 30. oktober 2018 blev måler for gyllekøling aflæst til 900,416 MWh, ifølge logbogen er kølingen den 25. oktober 2019 aflæst til 1100,002 MWh, og ved dette tilsyn blev måleren aflæst til 1299,730 MWh.

I perioden 30. oktober 2018 til 25. oktober 2019 er der således kølet med en effekt på ca. 200.000 KWh, og i perioden fra 25. oktober 2019 til 27. oktober 2020 er der leveret en køleydelse på ca. 200.000 KWh pr år. Vilkår om årlig køleydelse er dermed ikke opfyldt.

- Det indskræpes, at det nævnte vilkår 3 skal være opfyldt fremover.

I tilsynsbrev af 25. oktober 2016 blev der også givet en indskærpelse vedr. manglende køleydelse. Såfremt kommunen ved fremover konstaterer, at der ikke køles som foreskrevet, må skærpet håndhævelse uden yderligere varsel forventes.

I henhold til vilkår 7 i tillæg til miljøgodkendelse af 22. december 2016 skal køleanlægget serviceres mindst én gang årligt. Det fremgår af logbog for udført service, at der ikke er udført service i 2019, og at der mellem service udført i 2018 og 2020 er gået 2 år. Billede af logbogen er vist sidst i dette brev.

- Det indskræpes, at det nævnte vilkår 7 fremover skal overholdes.

I henhold til vilkår 11 i tillæg til miljøgodkendelse af 22. december 2016 skal der månedligt føres logbog over køleydelse, og oplysning om årlig køleydelse skal sendes til kommunen hvert år. Logbogen, som blev fremvist på tilsynet (se foto sidst i brev) opfylder ikke krav om månedlig aflæsning, og kommunen er ikke blevet tilsendt oplysninger om køleydelse.

- Det indskræpes, at det nævnte vilkår 11 fremover skal være opfyldt.

### **Brugerbetaling:**

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.<sup>2</sup> Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2020.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

## **Lovgrundlag**

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

## **Klagevejledning:**

Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

282557 = 1/4

DATE	Varmer pumpe timer	mwh	← 20148 PR mdr
1/2 2017		430526	
1/3		459674	450674
1/4		487232	470224
1/5		529742	490724
2/3		51217	51124
3/7		59065 *	531274
4/2		629511 *	551424
5/6		642220	571574
6/10		671400	591724
7/4		625186	611274
8/10		713070	632024
9/10		727361	652174
10/10		786359	672324
11/6		823021	
12/10		258000	
1/12		2997220	
2/1		271354	
3/1 2019		944204	
4/1		952888	
5/4		1005999	
6/16		1036447	
7/27		1055612	
8/9		1077626	
9/25/10		11000021	
10/11		1123181	
11/4 2020		1162347	
12/14		1216765	
1/15		1231434	
2/10		1289721	
3/10		1799238	

VPO-installatør:  
**klimadan**  
 Rømersvej 30, 7430 Ikast  
 Tlf.: +45 97 15 46 00  
 www.klimadan.dk

VPO-ansvarlig:  
 Jan Thomsen, nr.: 50677

DIV.

DATE	NAVN	TIMER	FROST	ny Soft Start på 42
9/5-14	FJ	2526		FJADT SOFTSTART
27-5-19	KB	3993	-10	SERVICE NY SOFTSTART
26-9-14	KB	5432	manstret	kw måler brudeside.
12/1-15	JL	12819	-9	SERVICE
16-8-16	KB	11446	mani tabt	5m ud til ny stend.
10-2-17	TC	16381	-9	SERVICE PH DUST.
9/13-17	F.D.	22609	-9	SERVICE
7-6-18	KB	31180	-9	SERVICE RYMOD
19-5-20	KB			