

09.02.00-K08-140-23

Tilsynsrapport for virksomheder

- Til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn	Hedensted Fjernvarme
Virksomhedens adresse	Løsningvej 26, 8722 Hedensted
Virksomhedens CVR nummer og P nummer	41529911 1001812204
Dato for tilsyn	11.11.2025
Baggrunden for tilsynet (rutine tilsyn, opfølgende tilsyn, tematil- syn etc.)	Prioriteret tilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	G201 - Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens relevante miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke observeret tegn på jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller ind- skærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventu- elle indberetning om egenkontrol	Præstationskontrol på kedel 1, kedel 2 og mo- tor 4 viser, at emissionsgrænseværdien for NO _x og CO overholdes på alle anlæg.
Opfølgning fra forrige tilsyn	Håndhævelser fra forrige tilsyn er efterkommet

