



Rapport for miljøtilsyn hos Ferslev Produktion, Ferslev Byvej 8, 9230 Svenstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19.06.2025		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	37271632
E-mail	jesper.klit-gaard@aalborg-forsyning.dk	P. nr.	1023106872

Virksomhedstype	G201, Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Godkendelsesdato	12.12.2012
Tilslutningstilladelse spildevand	15.02.2013

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-11-2021	Aftale	Efterkommet	Oplysninger om driftstiden, for naturgasmotoren, beregnet som et rullende gennemsnit over de seneste 5 år, bedes fremsendt til Virksomhedsmiljø.
04-07-2024	Aftale	Efterkommet	Resultater af præstationsmålinger i 2022, 2023 og 2024, bedes fremsendt.
19-06-2025	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en beskrivelse af, hvordan olietankbekendtgørelsens §27, stk 3, 2) og §31, stk 1 efterleves, samt hvordan ånderør til smøreolietank fungerer.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Ferslev Produktion er et biomasse- og naturgasfyret kraftvarmeværk. Kraftvarmeværket har en naturgasmotor med en indfyret effekt på max. 4,8 MW samt en naturgaskedel med en indfyret effekt på 3,5 MW. Der er i 2013 etableret en biomassekedel til fyring med træpiller til erstatning for en tidligere biogasmotor, som blev sat ud af drift, da der ikke længere kunne leveres biogas. Biogaskedlen har en indfyret effekt på 999 kW. Biokedlen er ny primær produktionsenhed og den leverer ca. 70 % af varmen fra værket. Gasmotoren reguleres af gasmotorbekendtgørelsen, og der derfor ikke er sat vilkår til gasmotoren i godkendelsen. Gasmotoren er på 4,8 MW og er derfor ikke omfattet af §13 i gasmotorbekendtgørelsen (nr. 1473 af 12.12.2017) om kontrol og rapportering. Heraf fremgår, at motorer med samlet indfyret effekt under 5 MW ikke skal have foretaget præstationsmålinger.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		Hele døgnet	Hele døgnet	Hele døgnet
Miljøledelse				

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Ny tank på 1200 l er placeret samme sted som den tidligere tank. Det blev oplyst, at forbruget følges via månedlige pejlinger. Der er etableret overfyldningsalarm på tanken. Jf. olietankbekendtgørelsens §27, stk 3, 2) skal der for overjordiske tanke på 200.000 l eller derunder, være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarm skal være placeret, så den kan registreres ved påfyldningsstuds. Der blev ved tilsynet ikke observeret en sådan alarm ved påfyldningsstuds.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Jf. olietankbekendtgørelsens §31, stk 1 skal ejer eller bruger sikre at tanken etableres af en sagkyndig (§5, stk. 22: Person, som dels er tilknyttet en virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil). Der var i forbindelse med tilsynet usikkerhed om, hvordan ånderør til smøreolietank fungerer, det lignede at røret var plomberet. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en beskrivelse af, hvordan olietankbekendtgørelsens §27, stk 3, 2) og §31, stk 1 efterleves, samt hvordan ånderør fungerer.
Hvad er der ført tilsyn med	Tilsynet blev udført med henblik på at besigtige nyudskiftet indendørs olietank til smøreolie.