

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.
Spodsbjergvej 147d
5900 Rudkøbing

Teknik og Miljø
Fredensvej 1,
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 60 00
E-mail: teknik.miljoe@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Dato: 19.12.2024 J. nr.: 24/2059 Ref.: SANKML

Registrering af bestående kedelanlæg samt afgørelse om dispensation til emissionsgrænser.

Langeland Kommune har den 1. september 2023 modtaget en anmeldelse af en 2 bestående kedelanlæg på adressen Spodsbjergvej 147d, 5900 Rudkøbing, fra Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. søger om dispensation fra MCP-bekendtgørelsens¹ emissionsgrænseværdi for støv.

Registrering af kedelanlæg

Langeland Kommune har registreret nedenstående anlæg jf. § 73 i MCP-bekendtgørelsen. Det er Langeland Kommunes vurdering at det anmeldte kan drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025.

Afgørelse om dispensation

Langeland Kommune meddeler hermed dispensation fra MCP-bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for støv. Dispensationen er gældende i perioden 1. januar 2025 – 1. januar 2030.

Fra den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 skal anlægget overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 136 mg/normal m³ ved 6 % ilt.

Bortfald af miljøgodkendelse

Frem til 1. januar 2025 er Miljøgodkendelsen fra 1. marts 2018 gældende, hvorefter den erstattes af MCP-bekendtgørelsens vilkår og bestemmelser.

Øvrige bemærkninger

Langeland Kommune gør opmærksom på at jf. §22, stk 2. skal der på bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5MW udføre første præstationskontrol inden 1. maj 2025.

Offentliggørelse


Registrering af bestående fyringsanlæg og de oplysninger som fremgår af MCP-bekendtgørelsens kapitel 13 bliver offentliggjort på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>

¹ BEK nr 1408 af 27/11/2023, Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail: dpo.langeland@bechbruun.com eller tlf. 72 27 30 02.





Langeland Kommunes vurdering

Beskrivelse af den anmeldte

Anmeldelsen er modtaget via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) 1. november 2023. Supplerende oplysninger er modtaget den 13. november 2024

Oplysninger om de anmeldte kedler, som fremgår af det tilsendte ansøgningsmateriale, ses i Tabel 1.

Tabel 1 : Viser data på de anmeldte kedler.

Anlægsnavn	Nominel indfyret termisk effekt (MW)	Idriftsættelses år	Forventede årlige driftstimer	Brændselstype 1
Fliskedel	6,9	15-09-2012	3000	Træflis
Halmkedel	8,4	31-01-2019	8000	Halm

Ansøgning om dispensation

Langeland Kommune kan jf. § 54 give dispensation fra at overholde emissionsgrænseværdier for støv, i perioden 1. januar 2025 – 1. januar 2030 på følgende betingelser:

1. Fyringsanlægget har røggaskondensering.
2. Fyringsanlægget havde frem til 1. januar 2025 vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m3 ved 10 % ilt i godkendelse efter lovens § 33.
3. Fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.


Fliskedlen er udstyret med røggasvasker. Ovenstående betingelse 1 vurderes opfyldt.

Miljøgodkendelsen fra 1. marts 2018 har vilkår om emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m3 ved 10 % ilt. Ovenstående betingelse 2 vurderes opfyldt.

Af ansøgning fremgår det, at fyringsanlægget leverer alt varmen til nyttevarmeproduktion. Som dokumentation er vedlagt årsregnskab.

Ovenstående betingelse 3 vurderes opfyldt.

Fra den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 skal fliskedlen overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 136 mg/normal m3 ved 6 % ilt.





Klagevejledning

Langeland Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen om dispensation kan jf. §97 MCP-bekendtgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100.

Sådan indsendes en klage over afgørelsen om dispensation

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden den 16.01.2025

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Langeland Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med MIT-ID.

Langeland Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF@DOF.DK
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Venlig hilsen

Sandra Kirk Møller
Miljøsagsbehandler Natur og Miljø

Tlf.: 63 51 60 40 / 21 52 44 68
Email: sankml@langelandkommune.dk

