



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1899
Ref. MAPOU
Dato: 11.09.2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990
Virksomhedens adresse	Roskildevej 17A, 4330 Hvalsø
CVR nummer	Tidligere: 13702489
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	06.08.2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	U-varslet, da MST forestår drift af afværgeanlæg
Deltagere fra virksomheden	
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Martin Poulsen
Tilsynet omfattede	Alle dele af anlæg
Materiale udleveret	



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
08-12-2022	Selvhjælpshandlinger	Etablering af gasboringer (2 stk. ved Roskildevej 32)
05-12-2022	Selvhjælpshandlinger	Tømning af perkolattanke, 2 tanke (i uge 49/50)
07-11-2022	Selvhjælpshandlinger	Tømning af perklat 2 tanke
27-10-2022	Selvhjælpshandlinger	Tømning af perkolattank
17-10-2022	Selvhjælpshandlinger	Tømning af perkolattank
30-09-2022	Selvhjælpshandlinger	Tømning af perkolattank
13-09-2022	Selvhjælpshandlinger	Tømning af perkolattank
17-02-2023	Selvhjælpshandlinger	Gasmålinger - 3 spyd nedstik i anlægsområde til renseanlæg
20-03-2023	Selvhjælpshandlinger	Udførelse af gasboringer runde 2 - etablering af 3 boringer langs skel, samt målerunder i eksisterende boringer (inkl udført 3 spydmålinger i anlægsområde til renseanlæg d.17.2.2023)
02-09-2022	Selvhjælpshandlinger	Ansøgning om tilslutningstilladelse
21-12-2022	Selvhjælpshandlinger	Ansøgning om miljøgodkendelse 21.12.2022 , meddelelse af miljøgodkendelse 3. marts 2023 (dette er kurator blevet meddelt)
08-02-2023	Selvhjælpshandlinger	Ansøgning om byggetilladelse 8.2.2023 , modtagelse af byggetilladelse 16.2.2023
27-02-2023	Selvhjælpshandlinger	Udførelse af grundvandsmonieringer i 3 nedstrøms boringer, herunder analyse for PFAS.
09-01-2023	Selvhjælpshandlinger	Tøming af perkoattanke uge 2 og 3, 2023 mv. Uge 2 - afhentning/tømning af perkolat fra perkolattanke (8x39 m3) med henblik på aflevering til behandling. - opstilling af ekstra beholderkapacitet for perkolat på 100m3 ved det lokale renseanlæg Uge 3 - afhentning/tømning af perkolat fra perkolattanke (2x39 m3) med henblik på aflevering til behandling.

		- afhentning/tømning af perkolat fra perkolattanke (mellem 9-12x39 m3) med henblik på aflevering til behandling. - leje og klargøring af gyllebeholder på 1000m3 til ekstra beholderkapacitet for perkolat - ansøgning om §19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
19-12-2022	Selvhjælpshandlinger	Ansøgning om landzonetilladelse
27-12-2022	Selvhjælpshandlinger	Tømning af perkolattanke hhv 4 stk i uge 51 og 2 stk i uge 1.
08-03-2023	Selvhjælpshandlinger	Opstart af byggearbjede vedr. forrenseanlæg. (Ugen forinden ryddet buske på arealet)
23-01-2023	Selvhjælpshandlinger	Tømning af perkolat fra tanke p ådeponiet og kørsel til hhv. gyllebeholder på Tadre Møllevej 12 eller til Hvalsø Rensenalæg i uge 4 til og med uge 11. Antal læs ? opgørelse afventer vognmand - forespørgsel genfremsendt 13.3.2023

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke forhåndenværende og relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Indkørsel samt forrenseanlæg og lagertanke er inspiceret.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af forrenseanlæg på A/S Affaldsdeponi af 1/8 1990. 3. marts 2023.
- Tilslutningstilladelse Roskilde Kommune 3. februar 2025.
- Tilslutningstilladelse Lejre Kommune 9. oktober 2023
- Ændring af vilkår for retablering af Affaldsdeponi af 1.8.1990, 18. august 2009
- Erstatte : Miljøgodkendelse december 2002 udløb 15. juli 2009 nedlukket.

Gennemgang af miljøforhold

Formålet med tilsynet var at føre tilsyn og kontrollere status på deponiets arealer efter oplysning fra selskabets advokat om, at selskabets bestyrelse er trådt tilbage pr. 9. august 2022, samt at det fra deponiets side d. 16. august 2022 er oplyst, at forpligtelser med hensyn til perkolatbortskaffelse ikke længere varetages af selskabet.

På den baggrund af dette og en risikovurdering har Miljøstyrelsen som en §70 handling etableret forrensning af perkolat fra deponiet. MST forestår drift af afværge foranstaltning og forrensning.

Tilsyn tager derfor udgangspunkt i overholdelse af ændring af vilkår for affaldsdeponiet, miljøgodkendelse af forrenseanlæg og de meddelte tilslutningstilladelser.

Generelle forhold

Området er indhegnet og aflåst. Der er etableret kørevej, forrenseanlæg, oplagring af rensat perkolat og slam fra perkolatrensning.

Indretning og drift

Tilsyn omfattede rundgang til overvågningsboringer, selve renseanlægget tilhørende tanke og rørføring, samt hovedbrønd. Der var kontrol af tryktransmitter ved fysisk måling i hovedbrønd.

Luftforurening/ lugt

Der er ikke emissioner fra aktiviteterne. Der kan forekomme lugt lokalt fra slamcontainer, hvis der er biologisk omsætning i slammet.

Spildevand

Anlæg forrenser spildevand, op til omkring 8000 m³/år. Spildevand bortkøres til hhv. Hvalsø og Roskilde renseanlæg.

Støj

Forrenseanlæg er indkapslet i lukkede isolerede 20 fods containere. Der er ingen konstaterbar støj fra anlæg. Der er fra 0 til 3 læsninger om dagen, som hver maksimalt tager 40 minutter.

Affald

Forrenseanlæg frembringer slam, som består af delelementer fra perkolat og flokkuleringsmidler, som er tilsat i renseproces. Slam bortskaffes til Fortum.

Overjordiske olietanke

Der er etableret 1 ny PP 5m³ tank til oppumpet u-renset perkolat.

Der er desuden 2 ældre gastanke med et samlet volumen på omkring 100m³. Alle tanke er så vidt det er muligt fysisk, konstateret tætte. Gastanke henligger på jord og har niveauføler som ikke har vist faldende niveau når tankene ikke er i brug. Ligeledes er rørføring mellem tanke gennemgået.

Jord og grundvand

Grundvandsovervågningsboringer er aflåste og funktionelle. Der var ingen synlig spild i arbejdsområder.

Der analyseres som påbudt efter udvidet analyseprogram, herunder PFAS. Opstrømsboring 200.1373, Nedstrøms 200.1372, Nedstrøms 200.1843

Til- og frakørsel

Der køres op til 3 kørsler med lastvogn dagligt, hvor der bortkøres 36 tons pr gang. Der er stor variation i antallet af kørsler som i store dele af sommerhalvåret slet ikke er nødvendige grundet mindre perkolatdannelse.

Sikkerhedsstillelse

Der er ikke flere midler ifbm. sikkerhedsstillelsen og anlægget har ingen ejer.

Driftsforstyrrelser og uheld

Forrenseanlægget overvåges dagligt, for at sikre kontinuerlig drift. Vognmand har digital adgang til niveau i lagertanke og driftsforhold, så der løbende tømmes rensed perkolat.

Der er løbende udfordringer med forrenseanlæggets funktionalitet, men disse løses efterhånden som de opstår.

Ophør

Virksomhed er ophørt og har ingen ejer.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Herunder er gennemgang af gældende vilkår og præcisering af praksis i forhold til vilkår.

- Miljøgodkendelse af forrenseanlæg på A/S Affaldsdeponi af 1/8 1990. 3. marts 2023. Vilkår er gennemgået.

Vilkår b6 om dobbeltbundet slamtank overholdes ikke. Der føres løbende tilsyn med slamtank ved MST tilsynsførende, driftsansvarlige fra rensefirma og vognmand. Tank er ny og funktionel til opbevaring af slammet.

Vilkår B8 er overholdt i den forstand at rørføring er ført bag containere, og altså ikke tilgængelig på forplads.

Vilkår E1 overholdes ikke, vilkår sætter et maksimalt oplag af slam på 6 m³. Der er opsat container som fyldes til omkring 20m³ årligt.

Vilkår G4 årlig indberetning opfyldes ikke. Der er etableret en fortløbende log som løfter dette vilkår.

Vilkår H1 der er etableret passiv ventilation i stedet for aktiv ventilation. I praksis sikrer det mod ophobning af forureningskomponenter.

- Tilslutningstilladelse Roskilde Kommune 3. februar 2025. Vilkår er gennemgået.

Vilkår 26. Virksomheden skal inden den 1. maj 2025 udarbejde instruks for drift af renseforanstaltning. Der er ikke udarbejdet en instruks da det henligger til rensefirma at tilse anlægget

- Tilslutningstilladelse Lejre Kommune 9. oktober 2023

Vilkår er gennemgået, og overholdes.

- Miljøgodkendelse december 2002 udløb 15. juli 2009 nedlukket.
- Ændring af vilkår for retablering af Affaldsdeponi af 1.8.1990, 18. august 2009
Vilkår er gennemgået.