

HOFOR, Amagerværket
Kraftværksvej 37
2300 København S

Att. Christian S. Laursen

Virksomheder
J.nr. MST-1271-00294
Ref. PERBE
Den 5. februar 2016

Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

HOFOR, Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S, er omfattet af Risikobekendtgørelsen¹ som en kolonne 2-virksomhed, og HOFOR, Amagerværket, har derfor udarbejdet et sikkerhedsdokument.

Det endelige sikkerhedsdokument er fremsendt den 16. oktober 2015.

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

- Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2006 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har sammen vurderet sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsniveauet på virksomheden.

Miljøstyrelsens opgave er relateret til de tilfælde, hvor uheld på virksomheden kan medføre skader uden for virksomhedens eget område eller nedsivning af forurenende stoffer på virksomhedens område. Denne opgave supplerer det miljøtilsyn, som Miljøstyrelsen i forvejen fører med virksomheden.

På baggrund af sikkerhedsdokumentet er det risikomyndighedernes vurdering, at risikobekendtgørelsens krav til omfang og indhold er opfyldt.

Det er endvidere risikomyndighedernes konklusion, at risikoen for, at et uheld på virksomheden udvikler sig, så det medfører alvorlig fare for personer uden for og inden for virksomheden samt for miljøet, er på et niveau, som risikomyndighederne kan acceptere.

Miljøstyrelsens afgørelse

Miljøstyrelsen meddeler hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens² § 41, accept af sikkerhedsniveauet for HOFOR, Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

² Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse.

København S, som beskrevet i "Sikkerhedsdokument for Amagerværket", dateret oktober 2015.

De ønskede sikkerhedsmæssige tiltag er gennemført i forbindelse med myndighedsbehandlingen, hvorfor der ikke har været behov for at opstille yderligere vilkår.

Øvrige bemærkninger

Arbejdstilsynet meddeler særskilt afgørelse om samme emne i henhold gældende lovgivning.

Virksomheden har i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentationen.

Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år.

Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i de processer, hvor de anvendes.

Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, ophører.

Endelig skal virksomheden underrette miljømyndigheden, såfremt der uden at være tale om en ændring, der falder ind under Risikobekendtgørelsens § 4 om væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, sker en ændring, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld.

Grundlaget for accept af sikkerhedsniveauet

Amagerværket er et kraft- og varmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. Hovedaktiviteten er el- og varmeproduktion og med biaktiviteterne fremstilling af afsaltet spædevand og dampforsyning til geotermisk anlæg.

Amagerværket ligger i den nordligste del af Amager, kaldet Kraftværkshalvøen, Kraftværksvej 37, 2300 København S. Værket består af to kraftvarmeanlæg, kaldet blokke.

CVR-nr.: 35523294

P-nr.: 1018984780

Blok 1 og 3 leverer begge el til det nordiske el-net og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Blok 1 fyrer med biomasse, som i dag er træpiller, og blok 3 fyrer med kul. Blok 1 kan bruge kul som back-up brændsel i tilfælde af svigt i tilførslen af biomasse, og begge blokke kan bruge olie til opstart og back-up. Olien (Heavy Fuel Oil, HFO), der anvendes, er omfattet af Risikobekendtgørelsen, og værket er indplaceret som en kolonne 2-virksomhed.

Virksomheden har på den baggrund udarbejdet et sikkerhedsdokument, som godtgør, at risikoen for større uheld på Amagerværket er identificeret og vurderet, samt at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af større uheld.

Miljøstyrelsens vurdering

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har sammen vurderet sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsniveauet på virksomheden.

Miljøstyrelsen vurderer, at alle relevante risici er beskrevet, og at der er taget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod disse.

Det vurderes, at forudsætningerne for løbende at forbedre og vedligeholde virksomhedens sikkerhedsniveau er til stede med baggrund i sikkerhedsdokumentet.

Offentliggørelse og klagevejledning

Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. marts 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelse ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen:

Københavns Kommune, Center for Miljø: miljoe@tmf.kk.dk

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst, Postboks 1228, 0900 København C: at@at.dk

Embedslægeinstitutionen Hovedstaden: hvs@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø:
dn@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV: kreds@friluftsradet.dk

NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Vesterbrogade 140, 1620 København
V; dof@dof.dk