



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2023-5895  
Ref. ticol/sulvi  
Dato: 08.04.2026

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	IFF International Flavors & Fragrances
Virksomhedens adresse	Tårnvej 25, 7200 Grindsted
CVR nummer	11350356
Virksomhedstype	4.1b Fremstilling af iltholdige kulbrinter
Tidspunkt for tilsynet	Online tilsyn den 29. oktober 2024 Fysisk tilsyn den 30. oktober 2024
Baggrunden for tilsynet	Relateret tilsyn
Varsling af tilsynet	7. oktober 2024 (aftalt med virksomheden tidligere)
Deltagere fra virksomheden	Pernille Rosenkjær Gilling, miljøkoordinator Grethe Løhde Nielsen, miljø- og sikkerhedschef Marie Nygaard, Dimodan Dennis Walther, Ester Steffen Girke Jørgensen, Nauta og Media blend Troels Kirkegaard Nielsen og Anders Kirch Heiner, Spray 2, 3, 5 Caroline Lund Kidmose, Matcon Rasmus Sigsgård Sørensen, Spray 6 og kølebånd
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Susan Lykke Vinkel og Tina Klarskov Olesen
Tilsynet omfattede	Gennemgang af Dimodan, Ester, Spray 2, 3, 5, 6, Nauta, Panodan, rørkøler, kølebånd, Media blend, Matcon og Emulgator tankgård
Materiale udleveret	-

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
18.10.2024	Indskærpelse af gældende vilkår	Indskærpelse af vilkår D1 i miljøgodkendelse af 11.06.2015 – overskridelse af støjkrav. IFF skal senest d. 18.12.2024 have foretaget støjreducerende tiltag der sikrer kravoverholdelse. Dokumentation herfor skal være fremsendt senest d. 18.03.2025. <i>Efterkommet 10.12.2025.</i>

## Indberetninger om egenkontrol

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn. Det er beskrevet i tilsynsrapport fra tilsyn den 8. og 9. oktober 2024.

## Gennemgang af miljøforhold

På dette tilsyn er der ført kontrol med vilkår vedr. Dimodan, Ester, Spray 2, 3, 5, 6, Nauta, Panodan, rørkøler, kølebånd, Media blend, Matcon og Emulgator tankgård. Vilkårene blev gennemgået på on-line tilsyn den 29. oktober 2024 - skema er vedlagt som bilag, samt fulgt op på fysisk tilsyn den 30. oktober 2024.

Opsummering fra on-line tilsyn:

- Matcon: kontrol af filter CP44 og CP45. Jf. vilkår 40 skal kontrolrapporter indgå i årsrapporten. Der er ikke medsendt rapport for Matcon. Kontrolmålingen vil blive udgjort af justeringskontrol efter flytning. Målingen er planlagt til november 2024 – IFF skal fremsende resultatet heraf til MST senest en uge efter modtagelse af rapporten

Nedenfor er beskrevet forhold fra det fysiske tilsyn den 30. oktober 2024.

## Indretning og drift

Ved tilsynet blev udvidelsen af Tankgård Nord, Soft & Safe tanke og ny læsseplads besigtiget. Anlæggene er opført jf. afgørelse af 6. september 2024, - afgørelse om ingen godkendelsespligt for flytning af Soft'n Safe lagertanke og etablering af Tankgård Nord (p.gr.a. ingen samlet lagerforøgelse og ikke væsentlig forøgelse af emission).

## Luftforurening

En stor del af vilkårene for de berørte afdelinger/anlæg vedr. luft. Opfølgningen er foretaget på on-line tilsynet og fremgår af vedlagte tilsynsnotat. Virksomheden overholder gældende vilkår.

## Lugt

Der er installeret katalytisk forbrænding på luftstrømme fra Dimodan. Der må ledes luft over kulfilter i stedet for forbrænding 7 døgn om året. Forbrændingsanlægget og kulfiltret blev besigtiget og opgørelse over driftstimer på kulfilter blev kontrolleret.

Der er ligeledes én produktion i Ester, hvor luften ledes over katalytisk forbrænding. Der er sidst produceret i december 2022. Der anvendes vakuumpumper på anlæggene i Ester. Luften fra vakuumpumperne afkastes over tag uden rensning. Det blev drøftet om disse

strømme kan give anledning til lugt. Det tages op i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen.

### **Spildevand**

Der blev ikke ført tilsyn med spildevand på dette tilsyn.

### **Støj**

Der blev ikke ført tilsyn med støj på dette tilsyn.

### **Affald**

Der blev ikke ført tilsyn med affald på dette tilsyn.

### **Jord og grundvand**

Under tilsynet blev tankgårde, læssepladser og belægning i forbindelse med de berørte afdelinger besigtiget. Udvidelse af tankgård samt nye belægnings og læsseplads fremstod pæne uden revner el.lign.

I Emulgatortankgården ved Ester var en tank med 50 % NaOH (natriumhydroxid), hvor det dryppede fra et rør. Virksomheden er efterfølgende blev bedt om at følge op på hændelsen, som behandles særskilt.

### **Driftsforstyrrelser og uheld**

Der har ikke været driftsforstyrrelser eller uheld på de berørte anlæg siden sidste tilsyn i dette område.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Matcon: kontrol af filter CP44 og CP45. Jf. vilkår 40 skal kontrolrapporter indgå i årsrapporten. Der er ikke medsendt rapport for Matcon. *Rapporten er fremsendt 07.11.2024.*
2. Utæt rør ved NaOH tank – opfølgning behandles særskilt.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.