

Tilsynsrapport

Lolland Varme, Oliefyret

Svingelsvej 2, 4900 Nakskov

CVR-nr.: 31151899

P-nr.: 1016326999

Tilsynsdato: 14. marts 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog driftsleder René Siedentopf.

- **Virksomhedstype:**

Anlægget er et oliefyret varmekværk omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201:

”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.”

Varmekværket har en miljøgodkendelse fra 1999, som senere er ændret med et tillæg i 2000.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Anlægget blev besigtiget. Der er opstillet 2 kedler på 10 MW. RS oplyste at værket ikke har kørt siden renoveringen for mere end 2 år siden. Værket bliver kun taget i brug ved decideret nedbrud. Kedlerne bliver dog testkørt engang imellem. Olietankene blev også besigtiget. Det drejer sig om 2 tanke på 60.000 liter fra 2014. RS oplyste, at tankene ikke har fået påfyldt olie siden den første påfyldning.

Da miljøgodkendelsen er mere end 8 år gammel, er der mulighed for at revurdere den. Teknik- og Miljømyndigheden vurderer, at der skal foretages en emissionsmåling af røgen i løbet af næste fyringssæson for at give et overblik over, hvordan emissionerne fra værket ligger i forhold til de krav, der stilles til nye værker i dag. Det blev aftalt, at en sådan måling foretages i næste fyringssæson. Der skal måles for Støv, SO₂, NO_x og CO. Det blev oplyst at målingerne vil blive foretaget af Force. Vælges et andet firma end Force skal dette meddeles til os. Når målingerne er foretaget vil vi vurdere, om der er behov for en revurdering af miljøgodkendelsen eller tiltag i forbindelse med emissionerne fra værket.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen jordforurening konstateret.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet medførte ingen håndhævelser.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Der var ingen håndhævelser ved sidste tilsyn.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1. Olietanke på 60.000 l.



2. Rør fra olietanke indført gennem væg.



3. Rør fra olietanke indført gennem væg.



4. Rør fra olietanke indført gennem væg.



5. Påfyldningssted.



6. Rør fra olietanke set fra den anden side.

