

Forsyning Helsingør
Att.: Martin Søndergård
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Center for Teknik og Miljø

Teknik og miljø
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde

Tlf. 49 28 24 54
Fax 49 28 24 16
EAN:

Dato 24.11.11
Sagsnr. 11/5174
Sagsbeh.
Malene Kamstrup

Miljøgodkendelse af vaske- og tankningsplads

Helsingør Kommune fik brev fra Dienes Jørgensen og Co, der skriver på dine vegne om planerne for ny vaskeplads, ny tankningsplads og ny mandskabsbygning på Skibstrup Affaldscenter. Dette brev er en miljøgodkendelse af det søgte.

Baggrund

Affaldscenterets plan

- Der etableres en ny vaskeplads med en betonplade som bund og med kuvertfald til afløb.
- Eksisterende 10.00 olietank graves op og fjernes.
- Der etableres ny 10.000 L olietank, nedgravet bag vaskeplads.
- Stander sikres mod påkørsel med steelere / stålværn.

Regler og bestemmelser

Affaldscenteret har i dag ingen vilkår til udformning af hverken vaskeplads eller tankningsplads.

Affaldscenteret er miljøgodkendt, og har en række aktiviteter, der tilhører forskellige listepunkter. Miljøstyrelsen har til flere af aktiviteterne vedtaget standardvilkår omfattende oplag af dieselolie og tankningspladser. Kravene er forskellige til de forskellige aktiviteter:

- K212 Omlastning, omemballering, opbevaring af affald:

Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

- K214 om komposteringsanlæg:

Påfyldning køretøjer skal foregå på et tæt areal med fald mod afløb.

- K211 om offentlige genbrugspladser:

Ikke noget relevant.

Afledning og rensning af spildevand er reguleret i kommunens afgørelse af 2. september 2010 og i DS/EN858-2: Spildevand fra vaskepladsen og fra tankningspladsen skal renses i sandfang og olieudskiller inden det ledes til offentlig spildevandsledning. Standarden stiller også krav til dimensioneringen af både olieudskiller og sandfang.

Den nye olietank er omfattet af olietankbekendtgørelsens¹ krav. Her er blandt andet krav om at affaldscenteret skal tilse tanken hvert 10. år og føre beholdningsregnskab.

Kommunens vurdering

På denne baggrund vurderer kommunen, at vi bør stille vilkår både om vaskepladsen og om tankningsladsen jf. ovenstående.

Kommunen har ingen kommentarer til mandskabbygningen.

Kommunens miljøgodkendelse

Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven §33 meddeler Helsingør Kommune miljøgodkendelse til det søgte på følgende vilkår:

1. For at minimere risikoen for at spild og dryp forurener jord og grundvand skal påfyldningsstudse til påfyldning af den underjordiske tank samt aftapningspistol til påfyldning af køretøjer og materiel være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med fald mod afløb.
2. For at minimere risikoen for at vaskevandet forurener jord og grundvand skal vaskepladsen have en tæt belægning med afløb til kloak.

Klagevejledning

Forsyning Helsingør kan klage over afgørelsen. Send en eventuel klage til kommunen, der sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være kommunen i hænde den 10. januar 2012 for at blive behandlet.

Enhver med en væsentlig individuel interesse i sagen kan også klage. Kommunen sætter derfor en annonce i Helsingør Dagblad og Ugeavisen Nordsjælland tirsdag den 6. december 2011 med oplysning om afgørelsen.

Visse interesseorganisationer kan også klage, så de får en kopi af afgørelsen.

Det koster kr. 500,- for private og 3.000,- for andre at få klagen behandlet.

Afgørelsen kan bringes for domstolene inden den 6. juni 2012.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør

Kopi: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Embedslægen og Miljøstyrelsen Roskilde

¹ Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 259 af 23. marts 2010