



Næstved Varmeværk
Åderupvej 22 - 24
4700 Næstved

KOPI

Åbningstider : Mandag-torsdag kl. 09.00-13.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.30
Fredag kl. 09.00-12.00
Telefon : 53 73 99 00 - lokalnr.: 3412.
Telefax : 53 73 21 85
Giro : 2 01 64 00
Journal nr. : 09.02.08G01/1-93
Sagsbehandler : John Kusz, M+1
Deres ref. : 14 JULI 1993
Dato : /KM

Teknisk forvaltning har - på vegne af udvalget for teknik og miljø - behandlet Deres ansøgning om miljøgodkendelse af naturgasfyret varmemærk - suppleringscentral på ejendommen matr. nr. 9 b, Holsted by, Herlufsholm, beliggende Østre Ringvej 98, 4700 Næstved.

Varmeværket skal opføres i landzone, hvorfor de nødvendige tilladelser og dispensationer er indhentet jfr. skrivelse af 21/4 1993 fra Næstved kommune til Holkjær og Weitemeyer.

Varmeværker er optaget under pkt. G 3 på bilaget til bekendtgørelse nr. 794 af 9/12 1991 om godkendelse af listevirksomhed, og skal dermed kapitel 5 - godkendes jfr. miljøbeskyttelseslovens § 33.

Teknisk forvaltning har - på grundlag af den tilhørende miljøtekniske beskrivelse som er udarbejdet af Miljø- og levnedsmiddellaboratoriet i Næstved I/S - vedtaget at godkende virksomheden i h.t. kapitel 5 (§ 33) i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende betingelser:

1. Støj.

- 1.1 Virksomhedens samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau L_A - må ikke overskride følgende værdier:

I ethvert punkt uden for matr. nr. 9 b, men inden for erhvervsområde E 21.1 samt i ethvert punkt inden for erhvervsområde E 15.1 og E 16.1 (se bilag 1 til den miljøtekniske beskrivelse):

alle dage kl. 00.00 - 24.00 60 dB(A)

I ethvert punkt indenfor boligområderne B 15.1, B 15.2, B 15.3, B 15.4 og B 29.1 samt det planlagte boligområde øst for E 21.1 og D41.1:

mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
lørdag	- 07.00 - 14.00	45 dB(A)
lørdag	- 14.00 - 18.00	40 dB(A)
søn- og helligdage	- 07.00 - 18.00	40 dB(A)
alle dage	- 18.00 - 22.00	40 dB(A)
alle dage	- 22.00 - 07.00	35 dB(A)

I ethvert punkt indenfor område D 41.1, D 8.1, C 3.1 og C 4.1 :

mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
lørdag	- 07.00 - 14.00	55 dB(A)
lørdag	- 14.00 - 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	- 07.00 - 18.00	45 dB(A)
alle dage	- 18.00 - 22.00	45 dB(A)
alle dage	- 22.00 - 07.00	40 dB(A)

- 1.2 Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22.00 - 07.00 uden for erhvervsområde E 21.1, E 15.1 og E 16.1 ikke overstige 50 dB(A), for de i vilkår 1.1 øvrige nævnte områder.
- 1.3 Virksomheden skal på Næstved kommunes forlangende - dog højst en gang årligt - fremsende dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger/-beregninger viser, at støjvilkårene er overholdt.
- 1.4 Dokumentationsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984. Målingerne skal foretages som beskrevet i disse vejledninger eller som beskrevet i den Fællesnordiske beregningsmetode, høringsudgaven 1989 eller senere udgaver.
- 1.5 Støjmålingerne/beregninger skal på virksomhedens regning udføres af en måleinstitution, der er godkendt til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" jfr. Miljøstyrelsens godkendelsesordning, eller som kan godkendes af Næstved kommune.
- 1.6 Måleinstitutionens navn samt dato for målingers udførelse skal senest en uge før måletidspunktet meddeles til Næstved kommune, hvorefter måleprogram aftales.
- 1.7 Støjmålinger skal foretages under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- 1.8 To eksemplarer af aktuel støjmålerapport skal fremsendes til Næstved kommune senest 2 måneder efter målingens udførelse.
2. Luft.
 - 2.1 Der må kun fyres med N-gas. Andet gasbrændsel kun efter aftale med Næstved kommune.

2.2 Nedenstående grænseværdi skal til enhver tid overholdes:

Emissionsgrænse = 250 mg NO_x/Nm³.

Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når hver måling udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med grænseværdien, målt og midlet over 1 time ved maximal driftskapacitet.

Til dokumentation af, at vilkårene er overholdt, skal virksomheden på Næstved kommunes forlangende - dog højest 1 gang om året - lade udføre kontrolmåling(er). Måleprogram skal forinden aftales med Næstved kommune. Målingerne skal udføres af et uvildigt firma eller laboratorium.

3. Drift.

3.1 Virksomhedens drift skal være i overensstemmelse med oplysninger og beregninger i den tilhørende miljøtekniske beskrivelse.

3.2 Der skal dagligt føres journal over anlæggets drift med angivelse af nedennævnte parametre:

- indfyret brændselsmængde.
- røggassens temperatur målt enten i skorstenstoppen eller ved indgangen til skorstenen.
- CO₂% eller O₂%.

Journalen skal desuden indeholde oplysninger om eventuelle driftsstops varighed og årsag.

3.3 Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 år, og skal til enhver tid være tilgængelig for Næstved kommune.

Klagevejledning:

Godkendelsen kan jfr. miljøbeskyttelseslovens § 74 påklages til Miljøstyrelsen af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage til Miljøstyrelsen indsendes inden den 12/8 1993 til Teknisk forvaltning, Brogade 2, 4700 Næstved, der videreeksperder klagen.

Offentliggørelse og ikrafttrædelsestidspunkt:

Godkendelsen vil blive bekendtgjort i den lokale dagspresse den 15/7 1993.

Godkendelsen træder ikke i kraft før klagefristen er udløbet den 12/8 1993, og derefter kun såfremt der ikke er indkommet berettigede klager. Hvis der indkommer klager i klageperioden, vil De hurtigst muligt blive underrettet.

Bygge og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før der foreligger byggetilladelse fra Næstved kommune.

Med venlig hilsen



Allan Dinesen



Kaj Madsen

Kopi af godkendelsen med tilhørende miljøteknisk beskrivelse
og underbilag er tilsendt:

Storstrøms Amt. miljøkontoret.
Miljø- og levnedsmiddellaboratoriet i Næstved I/S.
Embedslægeinstitutionen.
Byggesagssektionen.

{madseka/ostre98}