



Niemanns Maskinstation

Slimmingevej 2

46824682 TurebyTureby

## Web Tilsynsrapport miljø

Virksomhedens navn	Niemanns Maskinstation	
Virksomhedens adresse	Slimmingevej 2 , 4682 Tureby	
CVR nummer	17858106	
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.	
Dato for tilsynet	17.11.2016	
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn	
Håndhævelser ifm tilsynet		
07-05-201207-05-2012	Henstillinger	Der skal etableres vaskeplads med afløb til sandfang og olieudskiller. Projekt skal fremsendes til godkendelse indenfor 3 mdr. og det skal være færdigetableret inden 4 måneder fra brevdato. Birger Niemann rykket pr. telefon den 9-8 2012. Birger oplyser, at han netop har rykket for tegningerne hos rådgiver, og at han vil sørge for, at vi har dem inden 1. september.
07-05-2012	Henstillinger	Sløjfning af dieseltank på knap 6000 liter. Birger oplyser den 9-08-2012 at tanken ikke længere anvendes, men at den ikke er sløjfet. Han vil sørge for at få det gjort hurtigst muligt.
25-11-2016	Henstillinger	Tidligere ansøgningsmateriale skal gennemgås og evt. tilrettes inden der udarbejdes tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Vaskepladsen skal etableres hurtigst muligt og senest 1. maj 2017.
25-11-2016	Henstillinger	Indendørs vaskeplads med kombineret sandfang og olieudskiller (ca. 1 m3) anvendes kun til vask (uden sæbe) af lille saltvogn. Sandfang og olieudskiller skal tømmes inden 31.12.2016
25-11-2016	Henstillinger	Alle olietankene skal registreres i BBR! Det er grundejer, der skal sørge for dette, og



		det skal gøres via det digitale Byg og Miljø. Miljøafdelingen yder gerne hjælp og vejledning.
25-11-2016	Indskærper	Olietanke på 6000 liter eller derunder skal være forsynet med enstrenget rørsystem og overfyldningsalarm.
25-11-2016	Indskærper	Sløjfning af dieseltank på knap 6000 liter. Birger oplyser den 9-08-2012 at tanken ikke længere anvendes, men at den ikke er sløjfet. Tanke der ikke længere er i brug eller som har passeret sløjfningsterminen skal sløjfes efter retningslinierne i Olietanksbekendtgørelsens § 31.
25-11-2016	Henstillinger	Sløjfning af dieseltank på knap 6000 liter. Birger oplyser den 9-08-2012 at tanken ikke længere anvendes, men at den ikke er sløjfet. Tanke der ikke længere er i brug eller som har passeret sløjfningsterminen skal sløjfes efter retningslinierne i Olietanksbekendtgørelsens § 31.

Tilsynet omfattede	Gennemgang af udendørs og indendørs arealer.
Jordforurening	<p>Synlige tegn på jordforurening konstateret ved tilsynet? Nej.</p> <p>Påfyldningsplads for diesel opfylder ikke reglerne i kommunens forskrift. Dette tages op ved tilsynet i 2017.</p> <p>Udendørs oplag af landbrugsmaskiner, metal og plast der anvendes i virksomheden vurderes ikke at give anledning til risiko for jordforurening. Det skal dog bemærkes, at maskiner og vogne med brændstoftanke der parkeres i længere perioder på ubefæstede arealer udgør en vis risiko for forurening af jord og grundvand. Det anbefales derfor at selvkørende maskiner parkeres indendørs og/eller på befæstet areal.</p>
Konklusioner på egenkontrol	Fint. Kvitteringer fra aflevering af farligt affald blev gennemgået.