



Dato: 3. november 2020
Sagsnummer: 06.01.15-P19-144-19
Henv. til: Mette Kjær Krogsgaard
Direkte tlf.: 9611 7827
Afdeling tlf.: 9611 7557
Mette.Kjaer.Krogsgaard@holstebro.dk

Tilslutningstilladelse

Tilslutning af spildevand til forsyningens kloak

Perfekt Shine

Jens Baggesens Vej 12, 7500 Holstebro



Stamblad

Godkendelsesdato	3. november 2020
Sagsnummer	06.01.15-P19-144-19
Virksomhedens navn, CVR	Perfekt Shine, 40373772
Virksomhedens adresse	Jens Baggesens Vej 12 , 7500 Holstebro
Matrikelnummer	12CM, Holstebro Markjorder fra Hjerm
Virksomhedens kontaktoplysninger	Alin Aurel Silisteanu Tlf.: 53380504
Hovedaktivitet	Bilrengøring og -pleje
Virksomhedens rådgiver, CVR	MidtVest Kloakrenovering, 33085087 Sønderkærvej 12, 6990 Ulfborg
Rådgivers kontaktoplysninger	Jacob Vestergård E-mail: jacob@midtvestkloak.dk Tlf.: 40646565
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune, Team Vand & Ressourcer Kirkestræde 11, 7500 Holstebro E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk Tlf.: 9611 7562
Sagsbehandler, tlf.	Mette Kjær Krogsgaard, 9611 7827



Indholdsfortegnelse

Stamblad	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Ansøgning.....	5
Beskrivelse af projektet	5
Afgørelse	6
Meddelelse af tilladelse	6
Anden lovgivning og generelle oplysninger	6
Affaldshåndtering	6
Håndtering af tag- og overfladevand	6
Jord	7
Grundvandssænkning	7
Tilladelsen vilkår	8
Generelt	8
Overfladevand fra øvrige befæstede arealer	8
Indretning af værksted	9
Drift	10
Egenkontrol	11
Uheldshåndtering	12
Ophør	12
Udnyttelse, klagevejledning og søgsmål	13
Klagevejledning.....	13
Fritagelse for brug af klageportal	13
Søgsmål.....	13
Aktindsigt.....	13
Udnyttelse af tilladelse	13
Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering.....	14
Indretning og drift af værksted.....	14
Sammensætning af spildevandet	14
Planforhold	15
Miljøfremmede stoffer	15
Påvirkning af ledningsnettet.....	15
Påvirkning af renseanlæg og slam.....	15
Påvirkning af miljøet	15
BAT og renere teknologi	16
Begrundelse for spildevandstilladelsen.....	16
Kopi til orientering er sendt til.....	17



Bilag	18
Bilag 1	18



Ansøgning

Kloakmester Jacob Vestergård fra MidtVest Kloakrenovering Aps har på vegne af virksomheden Perfekt Shine d. 3. juli 2020 søgt om tilladelse til tilslutning af olieudskiller fra Jens Baggesens Vej 12, 7500 Holstebro til Vestforsyning Spildevand A/S's spildevandssystem.

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med et tilsyn hos Perfekt Shine blev det oplyst at den nuværende olieudskiller er af ældre dato (1977) og fungerer, højst sandsynligt, ikke efter hensigten. Som følge af at der rengøres, vaskes og poleres biler, kræver det en olieudskiller på spildevandsafløbet. Og da der benyttes højtryksrensere og vaskemidler, er det et krav at olieudskilleren skal være med koalescenselement.

Vaskevandet fra vaskepladsen fra Perfekt Shine afledes via et sandfang på 2.500 m³, samt en koalescensudskiller med en nominel kapacitet på 6 l/s til Vestforsynings spildevandsledning.



Afgørelse

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven¹ til tilslutning af spildevand via olieudskiller fra Perfekt Shine, Jens Baggesens Vej 12, 7500 Holstebro til Vestforsyning Spildevand A/S's spildevandsystem.

Meddelelse af tilladelse

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgning dateret den 3. august 2020 samt øvrige oplysninger i sagen.

Tilladelsen omfatter tilslutning af gulvafløb fra vaskeplads i autoværkstedet via sandfang og olieudskiller til Vestforsynings spildevandsledning samt sanitært spildevand fra virksomheden.

Denne tilladelse har i henhold til § 19 i Forvaltningsloven² været forelagt ansøger og øvrige parter til udtalelse inden endelig meddelelse. I den forbindelse er ansøger gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Holstebro Kommune har på baggrund af høringen ikke modtaget indsigelser/bemærkninger fra virksomhedens side.

Anden lovgivning og generelle oplysninger

Miljøkrav i forbindelse med etablering, indretning og drift i forbindelse med autoværksted er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen³.

Affaldshåndtering

Ved tømning af udskillersystemer skal olie og sand/slam bortskaffes som affald i overensstemmelse med betingelserne i det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ.

Håndtering af tag- og overfladevand

Grundejer må ikke tillede tag- eller overfladevand til anden mands grund. Ved gener med miljømæssig karakter kan spildevandsmyndigheden påbyde forholdene forbedret eller standset efter § 30 i Miljøbeskyttelsesloven. Ved gener uden miljømæssig karakter håndteres disse efter Byggelovens § 12 og Bygningsreglementets § 77.

Det er ikke tilladt at aflede tag- og overfladevand til offentlige veje eller grøfter jf. Vejlovens § 82.

Afledning til forsyningens afløbssystem kræver altid en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3, for bl.a. at sikre hensynet til miljøet og forsyningens ledningsnet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, Miljøbeskyttelseslov

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, Forvaltningslov

³ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016, Autoværkstedbekendtgørelsen



Jord

Ved gennemførelsen af projektet skal den jord, som skal bortskaffes fra stedet, undersøges og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Holstebro Kommunes regulativ for jordstyring og bestemmelserne i jordforureningsloven med tilhørende bekendtgørelser vedr. undersøgelser og dokumentation af jord.

Grundvandssænkning

Opstår der behov for midlertidig eller varig grundvandssænkning, herunder afledning af oppumpet grundvand i forbindelse med gennemførelsen af projektet, skal der ansøges om tilladelse hertil ved Holstebro Kommune.



Tilladelsen vilkår

Såfremt vilkår i denne tilladelse findes utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, kan tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde supplerende vilkår, så forholdene bedres og/eller gøres mere hensigtsmæssige.

Generelt

1. Spildevandsanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2. Der må til Vestforsynings spildevandsledning tilsluttes:
 - Vaskevand fra gulvvask og bilvask via sandfang og olieudskiller
 - Sanitært vand fra matriklen
3. Virksomheden skal holde Holstebro Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomhedens aktiviteter.
4. De af tilladelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet.
5. Fremtidige nye aktiviteter og ændringer af spildevandssammensætningen, som kan indebære en ændring af forureningen i spildevandet, herunder ændringer i spildevandsmængder, -koncentrationer eller -sammensætning, må ikke gennemføres uden Holstebro Kommune har meddelt tilladelse hertil.
6. Eventuelle ubrugte spildevands- og regnvandsledninger i forbindelse med anlægsarbejde på grunden skal enten fjernes eller fyldes op med beton pga. risiko for rottebo. Dette arbejde skal aftales med Vestforsyning i god tid inden arbejdet udføres, således at afblænding af kloakledninger ind til Vestforsynings ledningsnet sker i henhold til Vestforsynings retningslinjer.
7. Ved ændringer på kloaksystemet, herunder udskiftning af olieudskiller, skal der senest **1 måned** efter færdigetablering sendes en færdigmelding af kloaksystemet med kloaktegninger samt evt. reviderede oplysninger og datablad for sand/slamfang og olie/koalescensudskiller til Holstebro Kommune. Færdigmeldingen skal være underskrevet af en autoriseret kloakmester.

Overfladevand fra øvrige befæstede arealer

8. Der må ikke foregå aktiviteter med risiko for oliespild på de befæstede arealer, der afleder til regnvandssystemet. Hvis der holder biler, som lækker olie, skal der straks efter konstatering placeres en spildbakke under disse eller på anden måde sikres, at overfladevandet ikke forurenes.



Indretning af værksted

9. De vaskemidler, der anvendes, skal være let nedbrydelige og må ikke indeholde A- eller B-stoffer⁴. Der må ikke anvendes emulsioner og opløsningsmidler som f.eks. koldaffedtningsmidler. Produkter skal til enhver tid doseres, anvendes, opbevares og håndteres efter de til enhver tid gældende leverandørbrugsanvisninger.

Anvendes vaskemidler med Svanemærket eller EU-blomsten anses vilkåret for overholdt. Skiftes der til andre vaske- og rengøringsprodukter med Svanemærket eller EU-blomsten, skal Holstebro Kommune ikke orienteres eller meddele tilladelse herom. Det er dog tilladt, at produkterne indeholder konserveringsmidler i koncentrationer op til 1%.

10. Produktet Car Pro Reset skal være substitueret senest en måned efter meddelelse af denne tilladelse (1. december 2020). Datablade for produkter der skal erstatte produkterne X og Y skal fremsendes til Holstebro Kommune og godkendes heraf inden ibrugtagning.
11. Spildevandet fra autoværkstedet og bilvaskepladsen skal afledes via egnet sand-/slamfang og olie-/koalescensudskillere (klasse I), der skal etableres og dimensioneres i henhold til gældende normer⁵.
12. Olie-/koalescensudskillere skal være CE-mærket og helstøbt.
13. Olieudskilleren skal være udstyret med optiske eller akustiske alarmer, der aktiveres ved lav vandstand, og når 70% af opsamlingskapaciteten er nået.
14. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd eller anden anordning, hvor der skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olie-/koalescensudskillere og tilslutning til offentlig spildevandsledning samt før evt. tilslutning af sanitært spildevand.
15. Aktiviteter, der kræver tilslutning til olieudskillere, må kun foregå i olieudskillersens opsamlingsområde.
16. Vaskekemikalier og rensemidler til brug i værkstedet skal opbevares, således der ikke kan ske spild til kloak.
17. Der må kun benyttes 1 antal højtryksrensere/damprensere jf. dimensioneringsforudsætninger for olieudskillere.,
18. Dæksler til olie-/koalescensudskillere skal være tydeligt markeret og tilgængelig for tømningsspersonale og tilsynsmyndighed.

⁴A-stoffer: Stofferne er uønsket i spildevandet og bør fjernes fra spildvandet ved erstatning med andre stoffer

B-stoffer: Stofferne skal begrænses mest muligt ved erstatning med andre stoffer

C-stoffer: Stofferne anses for uproblematisk

Leverandøren/producenten af vaske- og rengøringsmidler bør kunne oplyse om produkters indhold af A-, B- og C-stoffer.

⁵DS 432, DS/EN 858-2 og SBI-anvisning 185



19. Der må ikke ledes sanitært spildevand til sandfang og olie-/koalescensudskiller.

Drift

20. Olie-/koalescensudskiller skal rengøres og vedligeholdes iht. leverandørens anvisninger. Kopi af leverandørens drifts- og vedligeholdsanvisninger skal forevises Holstebro Kommune på forlangende.

21. Drift og tømning af sand-/slamfang og olie-/koalescensudskiller skal ske i overensstemmelse med følgende:

- Sandfang skal tømmes efter behov, dog senest når 50% af slamvolumen er fyldt op.
- Olie-/koalescensudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70% af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
- Ved tømning af olieudskiller skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov.
- Efter tømning skal olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
- I forbindelse med hver tømning, og mindst én gang årligt, skal sandfang og olie-/koalescensudskiller inspiceres for synlige fejl og mangler og alarmer skal afprøves. Koalescensfilter og flydelukke i udskilleren skal renses eller udskiftes ved inspektionen. Inspektionen skal ske af tømt olieudskiller, medmindre virksomheden kan godtgøre, at inspektionen kan foretages hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt uden at tømme udskilleren.
- Resultat og tidspunkt for tømninger og inspektion indføres i driftsjournalen, jf. vilkår 32.

22. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre, der alene er tale om fejl på alarmer, skal Holstebro Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.

23. Virksomheden er ansvarlig for, at der til enhver tid er indgået aftale med en indsamler om tømning og inspektion af olieudskilleren. Kopi af aftale skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende jf. vilkår 32.

Prøvetagningskontrol

24. Spildevandet fra olieudskiller skal overholde følgende emissionsværdier jf. Miljøstyrelsens vejledning⁶

⁶ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg



Parameter	Koncentrationskrav	Kontrolform	Analysemetode*
Temperatur	50°	Absolut	Feltprøve
pH min	6,5	Absolut	Feltprøve
pH max	9,0	Absolut	Feltprøve
Mineralsk olie	20 mg/l	Absolut	Reflab metode 5:2005
Suspenderet stof (SS)	500 mg/l	Absolut	DS/EN 872 eller gældende Reflab metodetablad

*Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med gældende udgave af Miljøministeriets Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

25. Virksomheden skal én gang årligt, med 12 måneders interval, udtage en repræsentativ stikprøve af spildevandet fra olieudskilleren. Spildevandsprøven skal udtages i prøvetagningsbrønden efter olieudskilleren til brug for karakterisering af spildevandet. Første stikprøve skal udtages tidligst 2 måneder og **senest 3 måned** efter meddelelsen af denne tilladelse med mindre udskilleren lige er blevet tømt jf. vilkår 28 og 29.
26. Hvis analyserne overholder emissionskravene i to på hinanden efterfølgende år, bortfalder kravet om regelmæssige analyser.
27. Spildevandsprøver skal analyseres for de i vilkår 24 angivne parametre.
28. Spildevandsprøver skal udtages af et akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Udgifter til prøvetagning afholdes af virksomheden
29. Stikprøven af spildevandet må tidligst udtages 8 uger efter seneste tømning af sandfang og olie-/koalescensudskiller med mindre andet aftales med Holstebro Kommune.
30. Analyseresultaterne skal fremsendes til Holstebro Kommune senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget analyserne.
31. Hvis en spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest 1 måned efter, at dette er konstateret, fremsende en beskrivelse til Holstebro Kommune, som forklarer årsagen til overskridelsen. Beskrivelsen skal indeholde en plan for udbedring samt en tidsplan for hvornår udbedringen kan være gennemført.

Efterfølgende skal virksomheden efter aftale med Holstebro Kommune udtage en ny spildevandsprøve til dokumentation for, at emissionsværdierne jf. vilkår 24 er overholdt.

Egenkontrol

32. Virksomheden skal med en driftsjournal kunne forevise dokumentation for:
 - Vandforbrug til gulvask, bilvask og klargøring pr. år.
 - Tidspunkt for inspektion og tømning af sandfang og olieudskiller jf. vilkår 21
 - Datablade for vaske- og rengøringsmidler, der bruges i autoværkstedet og dermed kan forventes at forekomme i spildevandet



- Funktionsprøvning af alarm i olieudskiller jf. vilkår 21
- Evt. udbedringer/reparationer af sandfang og olieudskiller samt evt. tæthedsprøvning.
- Eftersyn/rensning/udskiftning af koalescensfilter og flydelukke jf. vilkår 21.

Ovenstående oplysninger skal forevises Holstebro Kommune på forlangende og opbevares tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

Uheldshåndtering

33. Ved driftsuheld eller unormale driftssituationer, der kan medføre forurening eller have væsentlig betydning for kloak- eller renseanlægget, skal Holstebro Kommune og vagthavende hos Vestforsyning Spildevand A/S orienteres omgående:

Vestforsyning kontaktes på tlf. 9612 7300 – spørg efter renseanlægget. Uden for arbejdstid henviser telefonsvareren til Falck, som kontakter de pågældende vagter.

Holstebro Kommune kontaktes på tlf. 9611 7562.

34. Virksomheden skal sikre den nødvendige oprensning, og det forurenede materiale skal bortskaffes i henhold til Holstebro Kommunens anvisninger.
35. Virksomheden skal hurtigst muligt og senest 14 dage efter uheld indsende en skrivelse til Holstebro Kommune, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

Redegørelse for uheldet sendes til følgende:

Vestforsyning: vestforsyning@vestforsyning.dk att.: Spildevand

Holstebro Kommune: spildevand@holstebro.dk

Der gøres opmærksom på, at ovenstående mail til Holstebro Kommune ikke er sikker. Ønskes redegørelsen sendt til en sikker mail, kan den sendes til teknik.miljoe@holstebro.dk

Ophør

36. Ved ophør af driften eller nedbrydning af virksomheden, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, samt for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Tanke, bygværker, nedløbsbrønde, beholdere m.v., hvis indhold kan forurene jord, grundvand og vandløb, skal tømmes og afproppes for at undgå forureningsfare. Ved midlertidig eller permanent ophør af driften gives skriftlig besked til Holstebro kommune.



Udnyttelse, klagevejledning og søgsmål

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen.

Fristen for at klage over afgørelsen er **d. 1. december 2020**

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk. Hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "klagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Søgsmål

Du har mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol. Et eventuelt sagsanlæg i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelsens afgørelse.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Udnyttelse af tilladelse

Tilslutningstilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan klagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker for egen regning og risiko, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Kjær Krogsgaard
Biolog



Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering

Der kan meddeles tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, såfremt det findes godtgjort at:

- Tilledningen af virksomhedens spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S's renseanlæg kan ske således, at forsyningsselskabets udledningstilladelse(r) kan overholdes.
- Tilledningen kan ske inden for spildevandsplanens rammer og renseanlæggets kapacitet.
- Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) og renere teknologi.
- Virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at forurening mindskes mest muligt, under hensyntagen til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Herunder følger den spildevandstekniske vurdering, som er en redegørelse for, at forudsætningerne for at meddele tilladelsen er opfyldt. Det betyder, at tilladelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses.

Den spildevandstekniske vurdering omfatter en vurdering af spildevandsafledningen fra virksomheden samt en kort beskrivelse af baggrunden for de opstillede krav.

Indretning og drift af værksted

Perfekt Shine er en virksomhed som rengør, vasker og polerer biler. Der er tre højtryksrensere på virksomheden. De kan dog kun benytte en af gangen. Højtryksrenseren kan også benyttes som damprenser. Der arbejder to personer i virksomheden og der vaskes gennemsnitligt tre biler om dagen.

Vaskepladsen er indrettet indendørs, og vandet fra pladsen ledes via sandfang på 2.500 m³ samt koalescensudskiller med en nominel kapacitet på 6 l/s.

Kemikalierne anvendt ved vaskepladsen samt ABC-vurdering fremgår af nedenstående skema. A- og B-stoffer er som udgangspunkt uønskede i spildevandet, og skal så vidt muligt erstattes med mere miljøvenlige stoffer. Der er stillet vilkår til substitution af produktet Car Pro Reset for at udskifte vaskemidlerne til et Svanemærket eller et uden A- og B-stoffer jf. vilkår 10.

Produktnavn	ABC-Vurdering
All Clean	C
Car Pro Reset	B
Alu-Glans	C

Sammensætning af spildevandet

Spildevandet fra autoværkstedet vil hovedsageligt indeholde olie og tungmetaller fra vaskeaktiviteter.

Det vurderes at den valgte løsning med en olie-/koalescensudskiller på afløbet fra værkstedet er hensigtsmæssig til det pågældende formål. Løsningen vurderes også som værende et udtryk for den teknologi, som er almindeligt udbredt i branchen til det ansøgte formål. Der er valgt en olieudskiller med koalescensfilter, da olien forventes at være emulgeret som følge af brug af sæbe og højtryksrensere.



Der er stillet krav om en årlig prøve for at sikre at olieudskilleren renser som tiltænkt. Vilkåret om prøvetagning bortfalder hvis virksomheden på to af hinanden følgende år overholder kravværdierne.

Planforhold

Virksomheden er underlagt lokalplan nr. 5, som udlægger området til erhvervsområde. Virksomheden er beliggende i kloakopland HO237, som er separatkloakeret og beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 (Spildevandsplanen).

Spildevandet fra værkstedet løber via sandfang og olieudskiller til spildevandsledning og videre til Holstebro Renseanlæg.

Holstebro Renseanlæg er godkendt til 188.000 PE og var i perioden 2012-19 (gennemsnit over perioden) belastet med 134.000 PE (Spildevandsplanen).

Holstebro Kommune vurderer at stofmængden og den hydrauliske belastning fra virksomheden er af uvæsentlig betydning i forhold til den samlede belastning. Virksomheden forventes at belaste med 200 m³/år fra værkstedet.

Miljøfremmede stoffer

Der er risiko for afledning af miljøfremmede stoffer ved værkstedsaktiviteter, gulvvask og klargøring gennem vaskemidlerne, rensedmidler, samt afsmitning fra køretøjerne.

Påvirkning af ledningsnettet

Sandfang før olieudskillerne skal sikre, at der ikke sker udfældning eller korrosion i forsyningens ledningsnet. Samtidig skal sandfang sikre, at olieudskillerens renseseffekt ikke nedsættes af suspenderet stof, hvorfor der er stillet vilkår om tømning og pejling af sandfang. Suspenderet stof i spildevandet forventes at opstå i forbindelse med afdrypning af biler på værkstedet i våde perioder.

Påvirkning af rensesanlæg og slam

Renseanlæggene i Holstebro Kommune har speciel fokus på spildevand med miljøfremmede stoffer og tungmetaller pga. ønske om at udbringe spildevandsslam på landbrugsjord. Det er derfor vigtigt at nedbringe afledningen af disse uønskede stoffer ved virksomheden.

Mineralsk olie er som udgangspunkt klassificeret som et A-stof, som ønskes reduceret mest muligt i spildevandet. Mineralsk olie kan tilføres afløbsvandet via vask af biler og gulve samt værkstedsaktivitet i bygningen. Olie-/koalescensudskilleren bør rense afløbsvandet for mineralsk olie og er en ofte benyttet og udbredt metode til dette.

Holstebro Kommune vurderer mængden af afvasket olie og mængden af rengøringskemikalie som minimal, og mener at korrekt dimensioneret og vedligeholdt sandfang og olieudskiller vil rense tilstrækkeligt i forhold til vandmængden.

Påvirkning af miljøet

Virksomheden ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Dette betyder at grundvandet i dette område er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand.

Virksomheden er beliggende i nitratfølsom indvinding (NFI). Grundvandet er i disse områder særligt sårbart over for forurening med nitrat. Når grundvandet er sårbart over for forurening af nitrat, er det også sårbart over for andre typer af forurening.



Virksomheden er beliggende i indvindingsopland til Nibsbjerg Vandcenter Vandværk, hvorfor det er vigtigt at sikre en god drift af virksomheden og sandfang for at minimere risikoen for forurening af drikkevandet.

Ved at indrette og drive virksomheden og sandfang/koalescensudskiller efter vilkårene opstillet i denne tilladelse, vurderer Holstebro Kommune at virksomheden drives på en sådan måde, at det tilgodeser placeringen inden for både indvindingsopland, OSD- og NFI-områderne.

BAT og renere teknologi

Vurderingen af BAT i relation til spildevand har ofte udgangspunkt i begrænsning i afledning af stoffer, der er uønskede i spildevandet. Dette kan ske ved at rense på spildevandet ved virksomheden samt begrænse anvendelsen af pågældende stoffer eller ved at substituere de uønskede stoffer med mere miljøvenlige stoffer.

Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden lever op til kravet om BAT, hvis vilkårene i tilladelsen overholdes, da dette så vil betyde korrekt dimensioneret sandfang og olieudskiller, miljøvenlige vaske- og rengøringsmidler samt drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, der mindsker risikoen for forurening og uheld.

Begrundelse for spildevandstilladelsen

På baggrund af ovenstående spildevandstekniske beskrivelse og vurdering, finder Holstebro Kommune det godt gjort, at virksomheden er bekendt med de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.



Kopi til orientering er sendt til

Perfekt Shine, CVR 13012601, P-nr.: 1000484036

Vestforsyning Spildevand A/S, CVR 26704006, P-nr.: 1009221332

Danmarks Fiskeriforening, CVR 45812510, P-nr.: 1001874009

Danmarks Naturfredningsforening, CVR 60804214, P-nr.: 1002121278

Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR 37099015, P-nr.: 1001751945

Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Gunnar H. Pedersen Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg

Dansk Ornitologisk Forening, CVR 54752415, P-nr.: 1001712827

Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR 29287112, P-nr.: 1011976545

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, CVR 25145615, P-nr.: 1004659823

Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR 37105562, P-nr.: 1020864415

Dansk Fritidsfiskerforbund, CVR 25967364, P-nr.: 1008359527

Nissum Fjord Fritidsfiskerforening v/ Erik Holk, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg



Bilag

Bilag 1

Afløbstegetning fra ansøgning

