



NOVO Nordisk A/S
Site Hillerød

Virksomheder
J.nr. MST-1270-01640
Ref. gukha/majli
Den 16. april 2015

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse af højlager 25A

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 10. marts 2015 modtaget ansøgning fra Novo Nordisk Hillerød om udvidelse af højlager i bygning 25A i Hillerød.

Afgørelse

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at udvidelsen ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Oplysninger i sagen

Novo Nordisk A/S ønsker at udvide det eksisterende højlager i bygning 25A, ved en tilbygning af et nyt kølehøjlager til opbevaring af monterede penne, og fyldte karpuler der opbevares på plastbakker. Karpulerne indeholder formuleret insulin bestående primært af vand. Pennene består af plast, glas, fjeder, aluminium og gummi. Novo Nordisk betragter ikke oplaget som miljøbelastende.

Tilbygningen, i én etage, bliver i alt ca. 480 m² og etableres i samme højde og arkitektoniske udtryk som eksisterende højlager. Byggeriet forventes igangsat primo maj 2015, med idriftsættelse i medio 2016.

Baggrunden for tilbygningen er, at det generelle produktionsvolumen i bygning 25A er stigende over de kommende år, og uden etablering af nævnte tilbygning, vil man ikke kunne realisere det fremtidig forventede produktionsvolumen. Tilbygningen opføres vest for det eksisterende højlager i bygning 25A, på matrikel nr. 10p Trollesminde, Hillerød Jorder, og indrettes efter samme princip som det eksisterende højlager, dvs. med et fuldautomatisk lagersystem med miniload kraner til håndtering af kvartpaller. Tilbygningen vil være op til 14 m i højden svarende til eksisterende højlager og facaden vil blive etableret, så den ydre fremtræden svarer til den eksisterende facade.

I lageret installeres der sprinkleranlæg og ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg), hvorfor en ildebrand hurtigt vil blive detekteret og slukket.

Lageret skal ikke rumme miljøskadelige kemikalier. Gulvafløb i lageret bliver udført med manuel ventil. Som udgangspunkt vil ventilen være lukket og skal aktivt åbnes for udledning af evt. slukningsvand til spildevandskloak.

Ved større ildebrand (der måtte kræve slukning udefra) vil slukningsvand dels løbe ud på terrænen og i regnvandsafløb, dels løbe til gulvafløb (når disse åbnes) inde i bygninger og videre til kloaksystem for spildevand.

¹ Miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Det er virksomhedens vurdering, at der ikke vil være stor risiko for store mængder brandslukningsvand, på grund af de brandsikringstiltag bygningen installeres med.

Miljøpåvirkninger

I forbindelse med tilbygningen introduceres der ikke nye produktionsprocesser eller kemikalier i bygningen. Der ændres ikke på spildevandssammensætning eller –mængder, ligesom affaldsmængder og –art er uforandrede.

Den væsentligste miljøpåvirkning ved udvidelse af højlageret er støj fra nye afkast. Der etableres ventilation og derudover vil den eksisterende kølecentral i bygning 25A blive nedlagt, og en ny kølecentral med større kapacitet etableres i selve udvidelsen. Placeringen af afkast/indtag på tilbygningen fremgår af nedenstående tegning.


Der installeres:

- 2 kølecondensatorer på tag af tilbygningen, men kun med drift af én af gangen. Kondensatoren kører i døgndrift.
- 2 ventilationsafkast på tag.
- 2 ventilationsindtag i terrænhøjde, heraf er det ene et nødindtag, der kun er i drift i tilfælde af ammoniak udslip.


For at kunne overholde det eksisterende støjvilkår, F1, i Revurdering af miljøgodkendelse af 16. august 2012, er der stillet følgende lydeffektkrav:

Støjkilde	Lydeffektniveau dB(A)
Kondensator	81/81/75 ¹
Afkast/Indtag	65

¹ dag/aften/natperioden



Novo Hillerød med angivelse af højlager bygning 25A



Miljøstyrelsens vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at næste væsentlige miljøforhold, for udvidelsen af højlageret ved bygning 25A, er støjforholdene. Placeringen af de nye støjkluder er ikke kritisk i forhold overholdelse af støjvilkårene i den gældende miljøgodkendelse, og Miljøstyrelsen vurderer, at leverandørkravene fra Novo Nordisk A/S til maksimal lydeffekt fra kondensator og afkast/indtag for overholdelse af støjvilkårene, er realistiske. Udvidelsen kan derfor rummes inden for gældende godkendelse, og kræver ikke godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen vurderer, at de stoffer der skal opbevares på højlageret ikke kan medføre en jord- og grundvandsforurening, og der er derfor ikke krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

VVM

Aktiviteterne er i sig selv ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 eller 3. Tilbygningen ligger inden for VVM'ens rammer, jf. VVM redegørelsen, og udvidelsen er dermed ikke VVM-pligtig.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. maj 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen



Gudmund Kjær Hansen
7254 4345
gukha@mst.dk

Kopi til: Hillerød Kommune