



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Navn	Gjøl Private Kraftvarmeværk		
Adresse	Drøvten 40, 9440 Aabybro		
CVR-nummer	17063340	P-nummer	1001214793
Dato for tilsynet	16-06-2026		
Virksomhedstype	Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW og 5 MW.		
Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn		
Hvad er der ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med, at fjernvarmeværket drives i overensstemmelse med vilkår i miljøgodkendelse, tilladelser og anden relevant lovgivning.		
Konstateret jordforurening	Nej		
Bemærkninger til egenkontrol	Der udføres halvårlige askeanalyser og regelmæssig præstationskontrol af kedelanlæg til flis.		
Meddelte påbud, forbud eller indskærper	Ja		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.