



JAMMERBUGT  
KOMMUNE

04-07-2019  
Carsten Christensen  
Direkte: 7257 7344  
Mail: cac@jammerbugt.dk  
Sagsnr.: 09.02.08-K08-1-16

## Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn	AABYBRO FJERNVARME
Virksomhedens adresse	Ny Aabyvej 20 9440 Aabybro
Virksomhedens CVR-nummer	17779710
Tilsynsadresse	Ny Aabyvej 20, 9440 Aabybro
Dato for tilsyn	13. juni 2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn suppleret med kampagnetilsyn
Karakteren af virksomheden	Virksomheden er et kollektivt varmforsyningsanlæg kategoriseret som en godkendelsespligtig listevirksomhed af typen G 201 "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med, at fjernvarmeværket drives i overensstemmelse med vilkår i miljøgodkendelse og relaterede tilladelser
Tilsynskampagne 2019 – pap	Som følge af årets tilsynskampagne har der ved miljøtilsynet været særskilt fokus på genanvendelse af pap
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden?	Det er indskærpet, <ul style="list-style-type: none"><li>• At der skal udføres ny præstationskontrol for fliskedel</li><li>• At fliskedlens AMS-udstyr skal kvalitetssikres</li><li>• At der skal indsendes servicereport, som bekræfter årlig kontrol af AMS-udstyr og O<sub>2</sub>-måler</li><li>• At der skal indsendes analyserapporter for bioasken</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• At den seneste tilstandsrapport for solvarmeanlægget skal indsendes til kommunen</li></ul>
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	<p>Den seneste præstationskontrol for kedelanlægget til flis fra november 2017 viser, at emissionen af partikler, NO<sub>x</sub> og CO lever op til emissionskravene i miljøgodkendelsen</p> <p>Egenkontrollen dokumenteres i driftsjournal, som skal være tilgængelig ved tilsyn</p>