



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

---

Hvidovre Hospital varmecentral  
Kettegård Alle 30  
2650 Hvidovre  
Att.: Per Rong Poulsen  
E-mail: [per.rong-poulsen@regionh.dk](mailto:per.rong-poulsen@regionh.dk)

CVR nr. 29190623  
P. nr. 1003256912

Hvidovre Kommune  
Høvedstensvej 45  
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø  
Miljømedarbejder:  
Charlotte von Hessberg

Telefon: 3639 3598  
Afd. telefon: 3639 3580  
Mobil: 2072 2656

E-mail: [cxv@hvidovre.dk](mailto:cxv@hvidovre.dk)  
[www.hvidovre.dk](http://www.hvidovre.dk)

Sagsnr.: 18/29022

Dato: 21-12-2018

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

### Miljøtilsyn hos Hvidovre Hospital varmecentral

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 1. november 2018 været på miljøtilsyn hos Hvidovre Hospital varmecentral, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Per Rong Poulsen og Hvidovre Kommune var repræsenteret ved Rikke Vienberg og Charlotte von Hessberg, Center for Plan og Miljø.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup> listepunkt 1.1.b) Energianlæg med en samlet nominel indfyret effekt over 50 MW.

Tilsynet var et varslet basistilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden.

### Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger.

#### Luftforurening:

Hvidovre kommune informerede om, at virksomhedens miljøgodkendelse skal revideres. Årsagen er, at EU-kommissionen den 17. august 2017 har udgivet konklusioner for den bedste tilgængelige teknologi (BAT konklusioner) for store fyringsanlæg. Evt. ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden den 17. august 2021. Hvidovre Kommune fremsender yderligere information pr. e-mail.

Dispensationen fra overholdelse af grænseværdien for NO<sub>x</sub> på de gasfyrede kedler 1 og 2 gælder fortsat til den 31. december 2022.

#### Spildevand:

Der blev ikke ført tilsyn med spildevandet, da den begrænsede mængde spildevand fra varmecentralen er reguleret i en samlet tilslutningstilladelse for hele Hvidovre hospital.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017

#### *Affald:*

Det meste af virksomhedens affald bortskaffes sammen med øvrigt affald fra Hvidovre hospital. Det er derfor ikke muligt at opgøre mængderne separat for virksomheden.

Spildolie opsamles separat for varmecentralen, og virksomheden bedes derfor senest den 15. januar 2019 fremsendes en kvittering for afhentning til kommunen.

Hvidovre Kommune vil følge op på affaldshåndteringen på hospitalet, da der i flere tilfælde er konstateret utilstrækkelig mærkning af de dunke, der ved tilsynet indeholdt affald, og der var dunke, der stod på kanten af spildbakkerne. I et tilfælde stod en spildbakke, der ikke var under tag, næsten fyldt med regnvand.

#### *Olietanke:*

Virksomheden bedes senest den 15. januar 2019 fremsende tankattesten til kommunen.

#### **Gældende afgørelser**

<b>Dato</b>	<b>Afgørelse</b>
18-12-2012	Miljøgodkendelse
21-10-2016	Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse samt § 12 dispensation efter Store fyr bekendtgørelsen

#### **Vilkår og egenkontrol**

Vilkårene i de gældende afgørelser blev gennemgået. Der var særlig fokus på egenkontrollvilkårene.

**Vilkår 7:** Emissionsgrænseværdierne overholdes ved de kontroller, der gennemføres i forbindelse med eftersyn af kedlerne.

Virksomheden bedes senest den 15. januar 2019 fremsende resultaterne af den seneste egenkontrol.

**Vilkår 9 og 11:** Det blev konstateret revner i belægningen over de nedgravede olietanke.

Virksomheden bedes senest den 31. januar 2019 fremsende dokumentation for, at belægningen er tæt eller alternativt en plan for, hvordan belægningens tæthed forventes at blive genoprettet inkl. En tidsplan herfor.

**Vilkår 21:** Der er blevet gennemført årlige målinger af NO<sub>x</sub> og CO i forbindelse med eftersyn af kedlerne.

For kedel 1, 2 og 4 skal der måles mindst en gang hver sjette måned; den ene måling kan dog udelades, hvis det kræver, at anlægget skal idriftsættes alene for at udføre målingerne.

Virksomheden bedes senest den 15. januar 2019 fremsende dokumentation for, at kravet for at kunne udelade den ene måling er opfyldt.

Virksomheden bedes senest den 15. januar 2019 fremsende dokumentation for, at emissionsmålingerne er udført som akkrediteret teknisk prøvning.

**Vilkår 25:** Hvidovre Kommune har ikke modtaget den krævede indberetning af luftforurening for 2017.

Virksomheden bedes senest den 1. februar 2019 fremsende de i vilkåret anførte data for både 2017 og 2018.

### **Brugerbetalingsbekendtgørelsen**

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling<sup>2</sup>, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

### **Offentliggørelse**

Denne tilsynsrapport skal jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>3</sup> offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage. Med mindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Charlotte von Hessberg

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017