



Entreprenørfirmaet Måbjerg A/S
Nørre Boulevard 49
7500 Holstebro
Att.: Finn Knudsen

Den 22 AUG. 2000

Journal nr: 8-76-1-661-11-97

Sagsbehandler: Mads Uggerby

Tlf. direkte: 96 75 36 70

S:\VAM\SPK\MU\Word Pro\Kapitel 14 (Spv. bek.)\Tilladelse - Motocross.hwp

Tilladelse til etablering af nedgravede samletanke for spildevand fra vaskeplads og klubhus i forbindelse med Holstebro Motocross Club

Tilladelse i henhold til § 37 i "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4".

ANSØGNING

Holstebro Motocross Club har søgt om tilladelse til at anvende en nedgravet samletank til opsamling af vaskevand, og en anden nedgravet samletank til opsamling af spildevand fra klubhus.

TILLADELSE

På følgende vilkår meddeler Ringkøbing Amtsråd hermed tilladelse til at anvende de nedgravede spildevandstanke som ansøgt. Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår, samletanke

- 1) Samletanke og tilsluttende rørsystem skal miljømæssigt etableres, drives og overvåges som beskrevet i ansøgningen med tilhørende bilag og supplerende oplysninger. Nedennævnte vilkår går dog forud herfor.
- 2) Tankene skal være af en type og konstruktion, som af den pågældende tankfabrikant eller tankleverandør eller af en autoriseret kloakmester

erklæres for egnet til formålet. Tankene skal være forsynet med mandehul. Dokumentation skal inden nedlæggelse af tankene fremsendes til Ringkjøbing Amt for accept og til Holstebro Kommune for orientering.

- 3) Før nedgravning skal tankene rengøres for eventuelle olierester og kontrolleres både indvendigt og udvendigt af en autoriseret kloakmester. Tankene må ikke være gennemtæret indefra, og eventuelle skader på den udvendige glasfiberbeklædning skal repareres af et dertil kvalificeret firma.
- 4) Nedlægning af tankene og etablering af de tilsluttende rørforbindelser skal forestås af en autoriseret kloakmester.
- 5) Ved placering af tankene skal følgende afstandskrav til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, overholdes:

Indvindingsanlæg for 10 eller flere ejendomme: Mindst 50 m

Indvindingsanlæg for 2-9 ejendomme: Mindst 30 m

Indvindingsanlæg for 1 ejendom: Mindst 15 m

Afstand til andre typer vandindvindingsanlæg: Mindst 15 m

- 6) Afstanden til offentlige veje skal være mindst 2 m. Afstanden til bygninger skal være i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser.
- 7) Før nedgravning skal den for nedgravningen ansvarlige kontrollere, at tankene og deres belægning er ubeskadiget. Ved nedgravningen må tankene ikke beskadiges. Tankene skal lægges på og være omgivet af mindst 15 cm sand. I øvrigt skal tankfabrikantens anvisninger følges.
- 8) Ved placering helt eller delvist under grundvandsspejlet skal tankene sikres mod opdrift. Grundvandsspejlets højde over tankbunden på nedgravningstidspunktet skal meddeles tilsynsmyndigheden tillige med et skøn over den mulige højeste grundvandsstand.
- 9) Tankenes top skal ligge mindst 80 cm under terræn af hensyn til frostsikring.

- 10) Underjordiske rørtilslutninger til tankene skal være af korrosionsbestandige eller korrosionsbeskyttede materialer.
 - 11) Tanke og rør skal være placeret og konstrueret således, at risikoen for korrosion på grund af metaller af forskellig type er minimeret.
 - 12) Hvis tankene beskyttes katodisk udvendigt, skal rør af jern, stål eller metaller inddrages i beskyttelsen.
 - 13) Tankene skal indbygges og rørtilslutningerne udføres, så tæthedskontrollen i henhold vilkår 18) kan udføres.
 - 14) Mandehul og pejlehul skal være let tilgængelige, og der skal være let adgang til tømning ved hjælp af slamsuger.
 - 15) Tanke og rørsystem skal anmeldes til tilsynsmyndigheden (Holstebro Kommune) til syn før tildækning. Tildækning må ikke finde sted, før tilsynsmyndigheden har synet, medmindre tilsynsmyndigheden har frafaldet krav om syn.
 - 16) Det skal ved passende hyppig kontrol og tømning sikres, at tankene ikke overfyldes. Konstateres der overfyldning, skal tømning uophørligt igangsættes.
 - 17) Der må ikke anvendes pejlestokke af et materiale, der kan ødelægge tanken eller dens indvendige korrosionsbeskyttelse. Tilsvarende gælder for det udstyr, der anvendes ved tømning af tanken.
 - 18) De anvendte ståltanke med glasfiberbeklædning skal tæthedsprøves med vand efter nedgravningen og derefter hvert 3. år.

Tanken skal tæthedsprøves med et overtryk på mindst 1 m vandsøjle, regnet i forhold til tankens top. Hvis tanken ligger helt eller delvist under grundvandsspejlet, skal prøvetrykket øges med, hvad der svarer til grundvandets højde over tankens bund. Prøvetrykket skal tilvejebringes ved hjælp af stigrør, og prøveperioden er 24 timer. Anden prøveprocedure, der er mindst lige så god, kan aftales skriftligt med tilsynsmyndigheden.
- Det skal sikres, at der ikke kan løbe vand i tanken eller efterfyldes vand i prøveperioden.
- Tæthedsprøvningen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Der skal udarbejdes en kontrolrapport, som skal tilsendes tilsynsmyndigheden

senest 8 dage efter, at kontrollen er udført. Kontrollen hvert 3. år hindrer ikke, at tanken kan kontrolleres oftere af hensyn til eventuelle garantikrav.

- 19) Konstateres det, at tanken er utæt, eller fattes der begrundet mistanke om det, skal brugeren straks underrette tilsynsmyndigheden. Hvis ejeren af tanken er en anden end brugeren, skal tankejeren også underrettes.
- 20) Ved konstaterede utætheder eller forureninger fra tanken skal tilsynsmyndighedens anvisninger vedrørende forebyggelse og fjernelse af forureningen følges.
- 21) Hvis tanken går af brug vedvarende, skal den graves op. Tilsynsmyndigheden skal orienteres herom på forhånd og kan stille krav om besigtigelse af hullet før tildækning.

Vilkår, bortskaffelse af spildevandet

- 22) Spildevand fra klubhuset skal afleveres på ~~rense~~anlæg i **overensstemmelse** med Holstebro Kommunes anvisning.
- 23) Spildevand fra vaskeplads skal bortskaffes efter Holstebro Kommunes anvisning.

Vilkår, gyldighed

- 24) Tanken må ikke tages i brug til andet formål end det ansøgte.
- 25) Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsesdatoen.

PROJEKTETS OPLYSNINGER

Motocrossklubben ønsker at etablere et klubhus samt en vaskeplads. Spildevandet skal opsamles i tanke til hhv. spildevand fra klubhuset og fra vaskepladsen.

Begge tanke er tidligere anvendt som olietanke, men er rengjort og godkendt til formålet af autoriseret kloakmester. Tankenes volumen er 10 m³ pr. stk.

Spildevandet fra klubhuset indeholder ikke andre stoffer eller er har en væsentlig anden sammensætning end normalt husspildevand.

Vaskepladsen etableres med et befæstet areal på 3 x 10 meter. Midt gennem arealet, hvortil det befæstede areal har fald mod, etableres en opsamlingskanal,