

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 17-05-2018 ved:

Ole Kjær
Kærhusvej 22
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udendørs olietank mellem bygninger skal tages ud af brug, da den har overskredet sin anvendelsestid.
- Olietanke er ikke registrerede i BBR.-register. Dette gøres via bygogmiljoe.dk.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Ole Kjær

Cvr. nr.:13297185

Tilsynsrapport

Telefon	40596017
CVR nr.	13297185
P. nr.	1000538176
E-Mail	iook@farmkjaer.dk

Samkøring	
Ole Kjær	Attenagrevej 17

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	01-05-2009
Sidste tilladelse	04-08-2017
Tilladte dyreenheder	274,64

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse om "skift i dyretype i eksisterende stalde" fra 2017 er udnyttet.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som ansøgt i miljøgodkendelse + tillæg.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Det etablerede gyllekøleanlæg skal have en pumpe med en køleeffekt på 20 W/m ² gyllekanal. I gyllekølingsanlægget skal der være en timetæller til dokumentation af driftstiden. Gennemsnitlig skal der være en driftstid på 6570 timer pr. år. Gyllekølingsanlægget skal være i drift året rundt. <u>Vurdering:</u> Gyllekølingsanlægget kører året rundt.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Vilkår om teltoverdækning på 1.880 og 4.500 m ³ gyllebeholdere. Der er teltoverdækning på de 2 gyllebeholdere. <ul style="list-style-type: none"> Vær opmærksom på følgende vilkår: "Umiddelbart efter udkørsel og eventuelt omrøring skal telt lukkes."
Foder - vilkår	Type 2 foderkorrektionsregulering for bedriftens slagtesvineproduktion for kvælstof må maksimalt indeholde 156,0 gram råprotein pr. FE og maksimalt 4,92 gram fosfor pr. FE. <u>Vurdering:</u> Ifølge gødningsregnskab 2016/2017 var der ikke slagtesvin på ejendommen, og derfor er der ved tilsynet ikke vurderet på fodring af slagtesvin.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.400	37,14	04-08-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	49.400	237,50	04-08-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	44.395	228,04	6.576,76	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 44.395 smågrise. 2015/2016: 41.105 smågrise og 594 slagtesvin (31,5-98,6 kg) <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1992	22-04- 2010	475	1.880	Teltdug	Beholderkontrol ifølge ejer udført 15-05-2018.
Gyllebeholder	22-06- 2011		1.125	4.500	Teltdug	Beholderkontrol ifølge ejer udført 15-05-2018.
Gyllekanaler	01-01- 1992		0	750		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1985		0	60		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1900m ³ Beholderkontrol ifølge ejer udført 15-05-2018. Telt overdækning. Dykket indløb er ifølge ejer i stykker. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen skal fremadrettet fyldes af lastbil fra biogasanlæg, og derfor vil det dykkede nedløb ikke længere være i brug. Hvis gyllebeholderen i fremtiden skal fyldes via gyllepumpe, skal det dykkede nedløb etableres igen.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4500m ³ Beholderkontrol ifølge ejer udført 15-05-2018. Telt overdækning. Dykket indløb.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 850m ³ er fjernet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i fryser på Attenagrevej 17.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes og vaskes i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er vaskeplads på Attenagrevej 17.
Overfladevand (tage og store flader)	Overfladevand ledes til faskiner.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Udendørs olietank mellem bygninger skal tages ud af brug, da den har overskredet sin anvendelsestid. 2 olietanke står på fast bund. <u>Olietanke er ikke registrerede i BBR.-register. Dette gøres via bygogmiljoe.dk.</u>
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mv. Maskiner bliver serviceret, og brugt olie tages med af mekaniker.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på Daka-afhentningsplads med eget CHR.-nr. langs grusvejen. Kappe over, DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affaldsordning m. container.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Boring ligger i græsplæne ved gårdsplads. Zone rundt om boring ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvandingsboring.
Beredskabsplan	Er udarbejdet. Ansatte er klar over telefonnumre ved uheld.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-05-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.