

Rene Nielsen  
Bukdalsvej 19  
4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### **Opfølgning på miljøtilsyn**

Slagelse Kommune har den 04. september 2019 foretaget et varslet, basis miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Bukdalsvej 19.

15. januar 2021  
Sagsnr.: 2019-192326

Kontaktperson:  
Lyndsey Samantha Craft  
Direkte tlf. 58 57 47 29  
Mail: lycra@slagelse.dk

### **Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:**

- Palletanken som bruges til opsamling af spildolie er ikke godkendt til opbevaring af oliebaseerede produkter. Det er ofte muligt at anskaffe sig en godkendt beholder gennem firmaet som afhenter spildolien. Beholderen skal derfor udskiftes inden den **10. november 2019** (1 måned fra dagsdato). Dokumentation heraf skal indsendes til teknik@slagelse.dk.

EAN nr. 5798007389727

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

<sup>1</sup> LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.



Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft  
Miljømedarbejder

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft & Monique Pedersen

Fra virksomheden deltog: Rene Nielsen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:  
'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (Kategori: 2)

## Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
12a	230254	FRANKERUP BY, EGGESLEVMAGLE

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejers navn	Ejeradresse	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
René Leon Juel Nielsen	Bukdalsvej 19	Frankerup	4200 Slagelse	Nej

Betalers adresse	Rene Nielsen, Bukdalsvej 19, 4200 Slagelse		
Tlf.	58 18 64 27		
CVR- / P-nummer	21189391 / 1004742456		
Etableringsdato	01.01.1998		
Kort beskrivelse	Autoværksted		
Antal ansatte:	En mands virksomhed		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input type="checkbox"/> < 20 m

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En mands virksomhed som udfører service og reparation. Om sommeren er det hovedsageligt større landbrugsmaskiner</li> <li>- Værkstedet er lavet af støbt beton uden afløb</li> </ul>

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spildolie: Opbevares i en palletank beskyttet mod påkørsel. Ejeren bliver gjort opmærksom på at tanken ikke er egnet til opbevaring af olie (selve tanken nedbrydes).</li> </ul> <p>Palletanken skal udskiftes til en egnet container senest <b>den 30. oktober 2019</b>. Dokumentation heraf indsendes til <a href="mailto:teknik@slagelse.dk">teknik@slagelse.dk</a>.</p> <p>Spildolie (500 L) afhentes af AVISTA Oil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jern: Opbevares udenfor i godkendt container</li> <li>- Bremse- og kølervæske: Opbevares i dunke i rum uden afløb</li> </ul>

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er udsugning til udstødning</li> </ul>

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fedtsprøjter: opbevares på i hylde i rum med støbt gulv, uden afløb</li> </ul>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Olie: Opbevares i dunke i rum med støbt gulv, uden afløb

### Tanke (BBR)

Matr. nr.	Ejerlav	Fabr. nr.	Klassifikation	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
12a	230254	438	Tank (Produkt på væskeform)	1982	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	31-08-2008