

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-59-17
Ref.: Lene Marie Hansen
Telefon: 99887680
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 09-05-2017

GÅRDEJER JESPER HØJSGAARD
Rosbjergvej 15, Rørbæk
9500 Hobro

Miljøtilsyn på ejendommen Rosbjergvej 15, Rørbæk, 9500 Hobro

Rebild Kommune har den 12. april 2017 udført miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede ved tilsynet var ejer Jesper Højsgaard og miljømedarbejdere Lene Marie Hansen og Simon Joachim Munk fra Rebild Kommune.

Dyrehold:

Ejendommens tilladte dyrehold er jf. miljøgodkendelse af 2. august 2013 på:

- 940 årssøer
- 20.815 stk. smågrise (7,3-35 kg)
- 8.325 stk. smågrise (7,3-16 kg)
- 8.325 stk. smågrise (16-35 kg)
- 720 stk. slagtesvin/polte

Ifølge gødningsregnskabet var der i planperioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 registreret:

- 969 årssøer
- 27.697 smågrise (7,1-28,9 kg)
- 209 slagtesvin/polte (31-100 kg)

Rebild Kommune gør opmærksom på at det er i henhold til § 3 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹ ikke lovligt at ændre dyreholdet før der er meddelt tilladelse eller godkendelse heraf.

Ved tilsynet snakkede vi om at antallet af årssøer er højere end det tilladte, men at det ligger indenfor det område som kan betegnes som naturligt udsving.

Du blev dog gjort opmærksom på at antallet af årssøer ikke må ligge over det tilladte dyrehold i flere år efter hinanden.

Du spurgte indtil muligheden for at producere flere smågrise, da du oplevede en effektivitetsstigning i produktionen. Vi snakkede om muligheden for at konvertere nogle af slagtesvine/poltene til smågrise via anmelderordningen.

Gyllekøling:

Ved tilsynet fortalte du at gyllekølingssystemet ikke i øjeblikket leverede minimum den køledelse på 125.640 KWh som er et vilkår i din miljøgodkendelse fra 2. august 2013.

¹ BEK nr. 211 af 28/02/2017 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Du fortalte at besværet med at nå køleydelsen skyldtes halmfyret og at du arbejder på at få koblet mere på anlægget, så anlægget udnyttes efter vilkåret i miljøgodkendelsen.

Rebild Kommune **indskærper**, at varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 125.640 KWh jf. vilkår 6.3.2 i miljøgodkendelsen af 2. august 2013.

Rebild kommune vil følge op på indskærpelsen i 2017.

Gødningsopbevaring:

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen, de har begge fået foretaget beholderkontrol i 2013. Ved tilsynet var begge beholdere tomme. Logbog blev kontrolleret og fundet i orden ved tilsynet.

Olietanke:

Olietanken på ejendommen stemte overens med det registeret på BBR.

Varsel om påbud i spildevandssag:

Ved tilsynet nævnte du at du havde fået et brev fra spildevandsafdelingen angående et påbud. Jeg fortalte at det ikke var mit område og at du kunne kontakte Joanna Birch Olsen, Spildevandsafdelingen, 99 88 76 53.

BBR:

Under tilsynet nævnte jeg, at det altid er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR-registret stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Hvis du har spørgsmål eller ændringer til den udleverede BBR-meddelelse, kan du kontakte Britta Boldt Andersen i Center Plan, Byg og Vej på telefon 99 88 76 86.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 24. maj 2017, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen² skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

² BEK nr. 1519 af 07/12/2016 om miljøtilsyn

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 2,80 for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 76 80.

Med venlig hilsen

Lene Marie Hasen
Miljømedarbejder

Vedlagt:

Oversigtskort over ejendommen