



I/S Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
Att. Birgit Friis

Center for By og Land
Kontaktperson Mythily Thava
Ramanan
Telefon +4572562428
myth@fredensborg.dk

1. november 2023

Meddelelse om registrering af gaskedel på 7,32MW på Nivå Fjernvarmecentral

Fredensborg Kommune har d. 12. september 2023 modtaget en anmeldelse via Byg og Miljø vedr. et bestående mellemstore fyringsanlæg på 7,32MW på Nivå Fjernvarmecentral, Nivå Center 1, 2990 Nivå.

På baggrund af den fremsendte anmeldelse, kendskab til jeres fyringsanlæg fra tilsyn og gældende miljøgodkendelse betragter Fredensborg Kommune hermed anmeldelsen som fuldstændig. Fredensborg Kommune vurderer således, at jeres fyringsanlæg kan drives inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (i det følgende benævnt MCP-bekendtgørelsen) fra den 1. januar 2025.

Miljøregulering gældende fra den 1. januar 2025

Miljøforholdene på Nivå Fjernvarmecentral er i dag reguleret i miljøgodkendelse af 1. juni 1999 (listepunkt G201). Fjernvarmecentralen er miljøgodkendt som en reserve og spidslastcentral og består af to gasfyrkedler - kedel 1 på 3,67 MW og kedel 2 på 7,34 MW.

Bestående mellemstore fyringsanlæg, dvs. fyringsanlæg der er sat i drift inden den 20. december 2018, bliver gradvist omfattet af MCP-bekendtgørelsen. Kedel 1 bliver først omfattet af MCP-bekendtgørelsen fra den 1. januar 2030, mens kedel 2 bliver omfattet af bekendtgørelsen fra d. 1. januar 2025. Nærværende registrering omhandler kedel 2.

Fjernvarmecentralens samlede støj vil blive reguleret efter den eksisterende miljøgodkendelses støjvilkår ligesom anlæggets samlede luftmissioner vil blive reguleret efter miljøgodkendelsens vilkår om skorstenshøjde (overholdelse af B-værdier i omgivelserne) indtil d. 1. januar 2030. Herefter vil MCP-bekendtgørelsens B-værdier og støjgrænser regulere henholdsvis de samlede luftmissioner og støjen fra fjernvarmecentralen.

Miljøgodkendelsen for Nivå Fjernvarmecentral vil således først bortfalde helt d. 1. januar 2030.

Fredensborg Kommune gør opmærksom på, at den første præstationskontrol efter MCP-bekendtgørelsen skal udføres for kedel 2 inden d. 1. maj 2025 samt udarbejdes driftsjournal i henhold til § 46 i bekendtgørelsen.

Øvrige oplysninger

Behandling af anmeldelser og tilsyn efter MCP-bekendtgørelsen er omfattet af brugerbetaling, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. Det medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og behandling af anmeldelser. I 2023 udgør brugerbetalingen 451,36 kr. pr. time.

Overgangen til regulering efter MCP-bekendtgørelsen har også betydning for frekvensen af miljøtilsyn ved jeres varmecentral. I dag skal jeres varmecentraler mindst have et basistilsyn hvert 3. år, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Når jeres fyringsanlæg overgår til regulering efter MCP-bekendtgørelsen vil tilsynsfrekvensen på jeres varmecentraler blive ændret til minimum hvert 6. år.

Ifølge § 5 Stk 6. i miljøtilsynsbekendtgørelsen vil jeres varmecentral, hvor der både er et fyringsanlæg på mere end 5 MW og et fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, dog først få en ændret tilsynsfrekvens på 6 år fra den 1. januar 2030.

Selv om Fredensborg Kommune godkender anmeldelsen vedr. kedel 2 i sin helhed, forhindrer det dog ikke kommunen i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventning giver anledning til væsentlig forurening.

Registrering af fyringsanlæg i DMA

Denne meddelelse om registrering vil blive offentliggjort på Digital Miljø Administration (dma.mst.dk) sammen med følgende oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP-bekendtgørelsen.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning

Fredensborg Kommunes afgørelse i denne sag kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 samt §§ 98-100.

Den der ønsker at klage over denne afgørelse, kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Klagen skal være indgivet inden d. 29. december 2023.

Hvis I har spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 72 56 24 28 eller mail miljoe@fredensborg.dk.

Venlig hilsen

Mythily Thava Ramanan
Center for By og Land
Team Byg, Miljø og Erhvervsservice