

Lysen Biler
Nørrevej 1 A
4180 Sorø

Att.: Anders Lysen, e-mail: alh@lysenbiler.dk

Tilslutningstilladelse - Olieudskiller

Sorø Kommune giver Lysen Biler beliggende på matr. nr. 14ad Ll. Ladegård Hgd., Sorø Jorder, Nørrevej 1a, 4180 Sorø tilladelse til at tilslutte afløb fra olie/benzin-udskiller til Sorø Forsynings kloakledning. Lysen Biler er ejet af Anders Lysen.

Tilladelsen omfatter olieholdigt spildevand fra acodræn i tilbygning til værkstedet, hos Lysen Biler.

Tilladelsen er meddelt på nedennævnte vilkår.

Vilkår

1. Spildevandet renses i sandfang og olieudskiller inden det afledes til den offentlige spildevandskloak.
2. Udskilleren skal være CE-mærket.
3. Der må ikke ledes sanitært spildevand til udskilleranlægget.
4. Tag- og overfladevand må ikke føres til udskilleranlægget.
5. Inden ibrugtagning og efter hver tømning skal udskilleren fyldes med vand til maksimal vandstand.

Den 16. november 2017
J.nr. 340-2017-26498
Sag vedr. 5767

**Fagcenter Teknik og Miljø -
KMD SAG**
Rådhusvej 8
4180 Sorø
T 5787 6000
soroekom@soroe.dk
www.soroe.dk

Anne Marie Friis Jørgensen
T 57 87 63 67
amfj@soroe.dk

6. Sandfang og olie/benzin-udskiller skal være tilmeldt en tømningssordning.
7. Sandfang og olie/benzinudskiller skal minimum tømmes en gang hvert år.
8. Olieindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens normale kapacitet. Inden hver tømning skal oliestanden i olieudskilleren måles. Er olieindholdet større end 75 % af kapaciteten, skal tømningssfrekvensen øges.
9. Sandfanget skal altid tømmes samtidig med olie/benzin-udskilleren.
10. Bortskaffelse af olie skal ske efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen og Sorø Kommunes gældende erhvervsaffaldsregulativ.
11. Der skal føres driftsjournal. Driftsjournalen skal indeholde:
 - dato for pejling og tømning
 - resultat af pejling
 - Modtager af olieaffaldet
12. Driftsjournalen skal opbevares og på forlangende forevises til tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal opbevares i minimum 5 år.
13. Hvis udskilleren ikke skal anvendes i en længere periode, skal den tømmes.
14. I tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening af kloaksystem, skal virksomheden:
 - straks forsøge at standse forureningen og dens spredning.
 - straks kontakte renseanlægget/Sorø Forsynings vagttelefon: 57870800.
 - straks kontakte alarmcentralen på telefon 112 ved større eller ikke kontrollerbare uheld.
 - kontakte Sorø Kommune hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag.

15. Anlægsarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
16. Efter færdiggørelsen af anlægget skal den autoriserede kloakmester til kommunen fremsende færdigmelding og en revideret, målsat oversigtsplan, hvis der er sket ændringer i forhold til ansøgningen.
17. Ændringer i forhold til dimensioneringsgrundlaget for udskiller og sandfang (som oplyst i ansøgningen) må ikke gennemføres, før de er accepteret af Sorø Kommune.
18. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden et år fra tilladelsesdatoen.

Generelle bemærkninger

Drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer, herunder udskilleranlægget, er ejerens ansvar.

Det er vigtigt, at udskilleranlægget vedligeholdes og tømmes korrekt for at undgå afledning af olie/benzin med spildevandet.

Den autoriserede kloakmester, der har udført anlægget, er forpligtet til at give ejeren en driftsvejledning for anlæggets drift og vedligeholdelse.

Lovhjemmel

Tilladelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3; jf., spildevandsbekendtgørelsens §

Klagevejledning

Afgørelsen kan, ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Eventuel klage indgives skriftligt til Sorø Kommune inden den 14. december 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden

af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Baggrund

Sorø Kommune har den 27. oktober 2017 modtaget din ansøgning om tilslutningstilladelse for spildevand fra din olieudskiller – og modtaget supplerende oplysninger den 2. november 2017.

Det er oplyst, at eneste afløb der leder til udskilleren er et acodræn, der kun modtager vand fra biler der drypper vand i forbindelse med at sne smelter. Det er altså en meget begrænset spildevandsstrøm til udskilleren.

Der etableres en udskiller med en kapacitet på 3 l/s fra Watercare med alarm.

Der etableres et slamfang på 600 l

Ved dimensioneringen af udskilleren er der taget højde for, at:

- Der kun kommer spildevand fra biler der drypper i forbindelse med snevejr

Afløbet fra udskilleren kobles på spildevandskloakken.

Kommunens vurdering

Dimensioneringsgrundlaget skal sikre en optimal indretning og drift af udskilleranlægget, så der ikke afledes olieholdigt spildevand til det kommunale spildevandsanlæg med forurening af recipienten til følge.

Det vurderes, at udskilleren som renseforanstaltning vil sikre mod olie i spildevandskloakken. Det vurderes, at tilslutningen til kloakledningen ikke er til hinder for at Sorø Centralrenseanlæg kan overholde sin tilladelse til udledning, herunder, at miljøkravene for det berørte vandløb sikres opfyldt.

Hvis der er spørgsmål hertil, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Anne Marie Friis Jørgensen
Cand. Scient.

Kopi af tilladelsen sendes til:

- Kloakmester: Karsten Andersen, kakloak@gmail.com
- Sorø Forsyning, Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, e-mail: mail@soroeforsyning.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mails: [post@sportsfiskerforbundet](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk), lbt@sportsfiskerforbundet.dk og mkh@ka-net.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø: E-mail dn@dn.dk
- DN-lokalkomite Sorø: E-mail soroe@dn.dk

Lovhjemmel:

1. **Miljøbeskyttelsesloven:-** Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af [lov om miljøbeskyttelse](#)

2. **Spildevandsbekendtgørelsen:-** Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.