



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Q 8 Service
Ny Erlevvej 26
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	23.05.2017
Til stede ved tilsyn:	René Olsen, stationen David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74521304	Hjemmeside	www.q8.dk
E-mail	q8@q8.dk	CVR nr.	61082913
Fax	74526090	P. nr.	1003139344

Matrikler	178 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	---------------------------------

Acadre sagsnr.:	09/1937
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Stationen er reguleret af 1) Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen). 2) Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe med benzinpåfyldning af motorkøretøjer og 3) Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Kontaktperson ved tilsyn	Stationen blev gennemgået sammen med bestyrer, René Olsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Hele stationen blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke foretaget ændringer siden sidste tilsyn.
Driftstider	Driftstiden for stationen er: mandag til fredag fra kl. 5.30 - 22.00 lørdag og søndag fra kl. 7.00 - 22.00 Vaskehallen har de samme åbningstider.
Antal ansatte	Der er ca. 10 beskæftigede på stationen.
Ressourcer	Der er elvarme i forretningslokalet.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Dampgenvindingsanlægget kontrolleres hvert kvartal af René (sidste gang den 10. marts 2017). DOMS checker anlægget en gang om året. Tankbeholdningen checkes elektronisk fra hovedkontoret. Perma-tankene har vakuum og er tilsluttet et elektronisk system, der giver alarm ved utæthed.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Vaskemidler opbevares i rum ved siden af vaskehallen. De enkelte vaskemidler opbevares i åbne 20 ltr. beholdere (med løse låge) på gulvet. Der er afløb i rummet (opkant ved døren). Da der er risiko for spild til afløbet, henstilles der, at beholderne opstilles på en spildbakke, eller at afløbet afblændes. René mener, at den bedste løsning er en afblænding af afløbet, hvilket vil ske senest 1. august 2017.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er 2 kompressorer - én til forpladsen og én til deling mellem vaskehallen og mekanikerværkstedet (separat virksomhed).

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Vaskehallen drives af firmaet Istobal, der sørger for vedligeholdelse, dosering af kemikalier m.v. Bilplejeprodukterne kommer ligeledes fra Istobal.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Sandfang og olieudskillere (2 stk.) kontrolleres og tømmes af Marius Pedersen en gang årligt - sidste gang i juli 2016. Alarmer tilsluttet benzinudskillerne kontrolleres af DOMS. Overvågningen af alarmerne sker i teknikrummet.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1001	Fyringsolie	1.200	1800	Indendørs	NEJ
1005	Afblændet/opfyldt tank	4.000	1965		NEJ
1006	Afblændet/opfyldt tank	4.000	1800		NEJ
1008	Olie	20.000	1981	Nedgravet	NEJ
1009	Olie	20.000	1981	Nedgravet	NEJ
1012	Olie	600	1996	Over jord	NEJ
1013	Benzin	20.000	2009	Nedgravet	NEJ
1014	Diesel	20.000	2009	Nedgravet	NEJ
1015	Olie	20.000	1986	Nedgravet	NEJ
2010	Spildolie	1.000	1995	Indendørs	NEJ
2011	Spildolie	1.200	1996	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	På stationen er der nu de 2 Perma tanke fra 2009, hver på 20.000 ltr. og en dobbelttank fra 1986 (10 + 10 m3).

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald (prod. og oplag)	Affaldsbortskaffelse styres af Miljø-Logistik. Der er containere til det brændbare affald samt pap/papiraffald. (Containerne er leveret af vognmand, Knud Erik Heissel, Gråsten).
-------------------------	---

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er V1-kortlagt i henhold til Jordforureningsloven af Region Syd-danmark - dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Det henstilles, at der opstilles spildbakke under beholderne med vaskemidlerne, eller at afløbet i rummet afblændes - senest 1. august 2017.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger udover henstillingen om tiltag mod spild af vaskemidler i afløbet i det rum, hvor de er opbevaret.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder