



Tilsynsrapport

Virksomhed	Outrup Biogas ApS	28-10-2025
Adresse	Lundtangvej 165, Ovtrup 6855	JTJR
CVR nr.	38057812	Direkte tlf.: 7994 6055
Dato for tilsyn	Den 08.10.2025	Sagsnr.: GEO-2025-05697
Fra virksomheden deltog	Kaja, DBC Tommy, Jens og Jeanette, Outrup Biogas	
Tilsynet udført af	Jonas Berggreen Tjørnelund, Varde Kommune	
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	Virksomheden har fået opstillet en ny olietank på 5.900 liter i stedet for den gamle på 1.200 liter. Ved tilsynet blev det oplyst, at tanken fra 2020 ikke længere er på ejendommen. Varde Kommune henstiller, at virksomheden udfylder og indsender et sløjfningskema for olietanken, samt anmelder den nye olietank. Det er ejers ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte, jævnfør § 2 i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ved tilsynet blev vilkår 78 – 87 vedr. egenkontrol på virksomheden gennemgået. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for månedlig kontrol af inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt jf. vilkår 78 i miljøgodkendelsen. Seneste dokumenterede egenkontrol for dette var fra uge 45 2024. Jf. vilkår 79 i miljøgodkendelsen skal virksomheden mindst 1 gang om måneden tilse at faste overdækninger på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkeligt vedligeholdt. Den seneste dokumenterede kontrol	

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



af dette var fra uge 26 i 2025.

Varde Kommune indskærper jf. vilkår 78 og 79 at minimumsintervallerne for udført egenkontrol skal overholdes.

Side 2 / 3

Type af virksomhed	503b1
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Prioriteret tilsyn med fokus på egenkontrol og opfølgning på øvrige udestående.
Resultaterne af egenkontrollen	Ved tilsynet blev vilkår 78 – 87 vedr. egenkontrol på virksomheden gennemgået. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for månedlig kontrol af inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt jf. vilkår 78 i miljøgodkendelsen. Seneste dokumenterede egenkontrol for dette var fra uge 45 2024. Jf. vilkår 79 i miljøgodkendelsen skal virksomheden mindst 1 gang om måneden tilse at faste overdækninger på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkeligt vedligeholdt. Den seneste dokumenterede kontrol af dette var fra uge 26 i 2025. Varde Kommune indskærper jf. vilkår 78 og 79 at minimumsintervallerne for udført egenkontrol skal overholdes.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.
Risikoscore	3,94
Brugerbetaling	<u>Miljøtilsyn</u> I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre



tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af
tilsynsrapport, herunder også den eventuelle
opfølgning, der måtte være på tilsynet.
Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af
Miljøstyrelsen og er i 2025 på 487,25 kr.

Side 3 / 3

Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering
af miljøtilsyn indtil dags dato: 6 timer.

Lovhenvvisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.

Med venlig hilsen

Jonas Berggreen Tjørnelund

Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk