

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	15. september 2021
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1003420575
e-Doc journal nr.	13/026843, MIL-00067
Virksomhed	Circle K (tidligere Statoil)
Adresse	Grenåvej 503
Postnummer og by	8250 Egå
Telefon	86220572, mobil: 51700227
Kontaktperson	Jesper Schunk
e-mail	jeschu@circlekeurope.com
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Anlæg etableret i 1989
Udvidelser/ændringer	Vaskehal forbedret med genindvinding i 2012
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Jesper Schunk
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
- Bekendtgørelse nr. 117 om miljøtilsyn af 29. januar 2019.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden med vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende i Åbent land.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Brændstofstation med fire standere og tilknyttet vaskehal og kiosksalg.

Antal ansatte

Der er kun ansatte i servicekiosken.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Driftstid

-for vaskehallen:

Hverdage og lørdage: kl. 6.00-21.00

Søn- og helligdage: kl. 8.00-21.00

Opfølgning fra sidste tilsyn

Tankoversigt - eftersendes

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til åbent land.

Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 90 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er:

- Vaskehallen (porte lukkes automatisk ved hver vask)
- Kompressor placeret i separat teknikrum
- Kørsel til- og fra virksomheden

Der forekommer ingen støjende aktiviteter udover vaskehallen. Støjbidrag vurderes at være uvæsentlig.

Opvarmning

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

SPILDEVAND

Olieudskiller

Virksomheden er i 2015 blevet fritaget fra den kommunale tømningssordning.
 Sidste tømning af olieudskiller var 8. april 2019.

Virksomheden er beliggende på et område, der ifølge vores ledningsoplysninger fra Aarhus Vand/kloakplanen er spildevandskloakeret/fælleskloakeret. Det vil sige, at der kun fremkommer én afløbsledning at alt overfladevand og spildevand afledes til Egå Renseanlæg. Det ses også, at vaskevand fra vaskehallen tilledes sandfang og olieudskiller inden det ledes til afløb. Der er ned-sivning af regnvand.


Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse

Oversigt over tanke i brug

Det oplyses, at virksomheden har fem tanke, som alle er inspiceret og evt. udbedret i 2019. Rapport for udbedring af tank 1 fremsendt 30. marts 2020.

Inspektionsrapporter for alle tanke blev fremsendt dagen efter tilsynet. Der er ingen nye informationer om tankene.

Udsnit af kort over tanke fra opfølgingsmail af 30.3.2020 ses herunder, hvor "tank 1" er markeret.



Tankkort sammenholdes med oplysninger over tekniske anlæg, der er registreret i BBR. Kan findes på www.ois.dk

	Indhold	Størrelse (l)	Etablerringsår	Placering	Fabrikations nr.	Markeret på kort med nr.:	Inspektionsfrist
1	Benzin	50.000	1984	Nedgravet		?	
2	Benzin	50.000	1984	Nedgravet		?	
3 01-001	Dieselolie	30.000	1984	Nedgravet	326933	5 (eller 4)	20.5.2029
4 01-001	Fyringsgasolie	30.000	1984	Nedgravet	326934	4 (eller 5)	20.5.2029
5 01-000	Fyringsgasolie	16.000	1984	Nedgravet	305785	3 (eller 2)	21.5.2029
6 01-001	Fyringsgasolie	16.000	1984	Nedgravet	329556	2 (eller 3)	21.5.2029
7	Benzin	16.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet		42	
8	Benzin	10.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet		40 eller 41	
9	Dieselolie	10.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet		40 eller 41	
10	Dieselolie	16.000	1975	Nedgravet		1	20.3.2025

Oplysningerne fra BBR stemmer ikke overens med virksomhedens oplysninger fra tilsynet. De to benzintanke øverst i skemaet figurerer stadig i BBR, men kan ikke genfindes på tankkortet. BBR skal derfor opdateres.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser.

Opbevaring af flydende råvarer

Vaskehallen bruger stadig de samme vaskemidler som tidligere oplyst. Vaskemidler til vaskehallen opbevares i teknikrum på betongulv. Det vurderes, at kravene i Autibranchebekendtgørelsens § 12 er opfyldt.

Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier kan kun bruges vejledende på virksomheder omfattet af Autibranchebekendtgørelsen, da bekendtgørelsen indeholder bestemmelser herom.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Benzin- og diesselstandere er overdækkede. Hele den øvrige plads er uoverdækket og belagt med SF-sten med membran under.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Øvrige bemærkninger

Ejendommen har haft problemer med nedsivningen af regnvand og kloakrør, da der var et blokeret rør ned mod åen. Der findes en pumpebrønd med regnvand.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Dog skal følgende bemærkes:

1. Virksomheden skal afmelde de to 50.000 liters olietanke (anlægs-nummer 1 og 2 i BBR), der aldrig er etableret.
2. Olieudskilleren må være blevet tømt senere end 2019. Dokumentation/forklaring fremsendes.