



Køreteknisk anlæg Varde ApS
Gellerupvej 113
6800 Varde

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947464

Tilsynsrapport

18-08-2017

Virksomhed Køreteknisk anlæg Varde ApS

Adresse Gellerupvej 113 - 6800 Varde

CVR nr. 10278694

Dato for tilsyn Den 17. august 2017

Fra virksomheden deltog Ingrid Olesen og Jens Sørensen

Tilsynet udført af Line Rødgaard Greisen, Erhvervscenteret, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet Der er opsat et skur/container rundt om tankanlægget, da virksomheden havde problemer med tyveri af brændstof.

Efter tilsynet har jeg snakket med vores byggeafdeling. De oplyser, at skuret kræver både landzonetilladelse og byggetilladelse.

I skal derfor søge om landzonetilladelse og byggetilladelse til skuret.

Tilladelserne skal søges gennem www.bygogmiljo.dk. Såfremt I har spørgsmål til ansøgningerne, kan I kontakte min kollega Carsten Egebjerg Nielsen på telefon 79 94 65 18 eller på mail carn@varde.dk.

Baggrund for tilsynet Godkendelsesbekendtgørelsen pkt. H 201

Tilsynstype Basis

Ved tilsynet er følgende gennemgået Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald,

Line Rødgaard Greisen
Direkte tlf.: 79947464

Journalnr.: 129482/17
Sagsnr.: 17/7856

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



18-08-2017

spildevand, luft, olietanke.
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

Journalnr.: 129482/17
Sagsnr.: 17/7856
Ref.: Line Rødgaard Greisen

Resultaterne af egenkontrollen

Driftsjournal blev fremvist under tilsynet. Journalen består af et A4-ark for hver uge. Af arket fremgår det, hvor mange kursusforløb der har været de forskellige dage, klokkeslæt for kursusforløbene, hvor mange deltagere m.m.

Side 2 / 2

Konstateret jordforurening

Grunden er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.

Der blev ikke observeret jordforurening under tilsynet.

Risikoscore

2,8

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2017. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.

Med venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen
Civilingeniør

E ling@varde.dk

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse, nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed.
- Lov om forurennet jord, nr. 370 af 2. juni 1999, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017